

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307462542

发证日期: 2023年08月16日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 RDB5LE-125C,RDB5LE-125H Uimp:4kV;Ui:690V; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P); In:80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; RDB5LE-125C:Ics:6kA,Icu:6kA; RDB5LE-125H:Ics:7.5kA,Icu:10kA; IΔn:0.03A/0.05A/0.1A; 额定剩余动作类型:A 型或 AC 型; 剩余电流脱扣器类型:电子式; IΔm:3kA;选择性类别:A 类; 极数:1P+N(N 极不可开闭),2P,3P,3P+N(N 极不可开闭),4P; 2P,3P,4P 适用于隔离;1P+N,3P+N 不适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心