



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 8160688)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BAM52		
产品名称	防爆马路灯	防爆标志	见附页 1 ~ 5
产品标准	Q/RMD 214-2016	图样编号	3RM.514.016A
备 注	配套使用的防爆电气设备详见附页 1 和附页 2。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1—2010、GB 3836.2—2010、GB 3836.3—2010、GB 3836.8—2014、
GB 3836.9—2014、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013。

本证有效期至: 2021 年 8 月 23 日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2016 年 8 月 24 日





150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

附页 1

(编号: 8160688)

Ex

BAM52防爆马路灯选用防爆设备一览表

序号	产品名称	产品型号	技术参数	防爆标志	防爆合格证号
1	防爆防腐全塑荧光灯	BAY51-Q	AC220V, 2 × 40W	Ex de mb II C T5 Gb	8120772
2	隔爆防爆灯	BAD56	AC220V, 160W	Ex d II C T3 Gb	8120774
3	防爆防腐灯	BAFD51	AC220V, 150W	Ex e II T2 Gb	8120776
4	防爆防腐灯	BAFD52	AC220V, 160W/26W	Ex nR II T3/T6 Gc	8120777
5	防爆泛光灯	BAT52	AC220V, 250W	Ex de II C T3 Gb	8120778
6	粉尘防爆防腐荧光灯	BAY-DIP	AC220V	DIP A20 TA, T6	8120779
7	防爆免维护 低碳无极灯	RDB88	AC220V, 80W	Ex d II C T6 Gb/DIP A20 TA, T6	8131151

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2016年8月24日





150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

附页 2

(编号: 8160688)

Ex

BAM52防爆马路灯选用防爆设备一览表

序号	产品名称	产品型号	技术参数	防爆标志	防爆合格证号
8	隔爆型防爆荧光灯	BAY51	AC220V, 2 × 40W	Ex d II B T5 Gb	81507146X
9	隔爆投光灯	BAT51	AC220V, 450W	Ex d II B T3 Gb	81507150X
10	防爆灯	BAD	AC220V, 105W/175W/250W	Ex d II B T6/T4/T3 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80 °C /T130 °C /T195 °C	81508164X
11	防爆泛光灯	BAT52	AC220V, 400W	Ex d II B T3 Gb/ Ex tD A21 IP66 T195 °C	81508165X
12	防爆免维护节能灯 (LED)	RDB98	AC220V, 150W	Ex demb II C T6 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80 °C	81508166X
13	防爆活接头	BHJ-G2"	G2"	Ex d II C Gb	CNEx13.1040U
14	防爆镇流器	BAZ51	功率 ≤ 400W	Ex d II B T4 Gb	8120771

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2016年8月24日

