



检验报告

第 1 页 共 52 页



检验报告

Test Report

产品名称 有载调容配电变压器

型号规格 S13-M.ZT-315(100)/10

委托单位 江西变电设备有限公司

检验类别 委托(例行试验、型式试验、特殊试验)

产品名称	有载调容配电变压器	型号规格	S13-M.ZT-315(100)/10
		商标	——
委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托
生产单位	江西变电设备有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	抽(到)样日期	2015年09月01日
样品数量	1台	抽(送)样者	陈胜利
抽样基数	——	原编号或生产日期	201507008/ 2015年7月
检验依据	GB1094.1-2013《电力变压器 第1部分 总则》 GB1094.2-2013《电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升》 GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》 GB/T1094.10-2003《电力变压器 第10部分 声级测定》 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 及委托技术要求	检验项目	例行试验 型式试验 特殊试验
检验结论	<p>本次委托检验共检 17 项，所检项目全部符合检验依据的要求。</p> <p>2015年09月23日</p>		
备注	检验单号: YZY15/101043.		



国家中低压输配电设备质量监督检验中心

China National Quality Supervision and Testing Center for Medium and Low Voltage Transmission and Distribution Products Power Transmission and Distribution Equipments

2015年09月23日

批准:

审核:

主检: