

检验报告

No: 17M1400-S

共 42 页 第 01 页



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
 Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

No 17M1400-S

检验 (试验) 报告
 Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司
 Client:

产品名称: 电力变压器
 Name of Product:

产品型号: S13-M-630/10
 Product Type:

检验类别: 委托试验
 Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

编号
 8-Y-98

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年09月24日
产品名称	电力变压器	产品型号	S13-M-630/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD20170056
检验日期	2017年09月26日至 2017年09月29日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 压力变形试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB 1094.1—2013 GB 1094.2—2013 GB 1094.3—2003 GB 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2003 GB/T 6451—2015 JB/T 10088—2004 委托书要求
检验结论	电力变压器 (型号: S13-M-630/10) 例行试验、型式试验、压力变形试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。 签发日期: 2017年09月30日 有效期五年 注: 本结论仅对送试样负责。		
备注	/		

编制: 李超 校对: 刘永平 审核: 杨子 批准: 杨子