

检验报告



2006000394A



机机电(2004)07号

No: CTQC/T-09.030

共 19 页第 2 页

检验报告

No: CTQC/T-09.030

样品名称: 电力变压器

送检单位: 江西变电设备有限公司

检验类别: 委托试验

样品名称	电力变压器	企业申请型号	S11-M-630/10
		确认型号	S11-M-630/10
送检单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2009年07月22日
生产单位地址	江西省崇仁县交通路39号	原编号或生产日期	2009834
检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB/T6451—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 技术服务合同书	检验项目	例行试验 温升试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 雷电冲击试验
检验结论	电力变压器(型号: S11-M-630/10)例行试验、温升试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、雷电冲击试验的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求, 样品上述试验合格。		
备注	签发日期: 2009年8月4日 有效期五年		

批准: 李明智 审核: 王立科 校核: 郑久江 编制: 李晶

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”、检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议, 应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(测试)仅对样品负责。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。