

检 验 报 告

报告编号: AY055279-2014

共 5 页 第 1 页



配电变压器能源效率检测报告

报告编号: AY055279-2014

检测单位 (盖章): 国家市电产品质量监督检验中心

主 检: 周斌 日期: 2014-10-09

审 核: 陈大为 日期: 2014-10-09

批 准: 林延波 日期: 2014-10-09

产品名称: 油浸式电力变压器

规格型号: S13-M-400/10-XX2

生产者/商标: 江西变电设备有限公司/

委托单位: 江西变电设备有限公司

制造单位: 江西变电设备有限公司

样品名称	油浸式电力变压器	型号规格	S13-M-400/10-XX2
		更 标	/
样品序号	/	样品能效	2级
送(达)样地点	/	样品数量	1台
送(达)样日期	/	样品基数	/
取样日期	2014-09-30	原编号或生产日期	20140818/2014-08
检验完成日期	2014-10-09		
检验依据	GB20052-2013, GB1094.1-1996		
检验项目	空载损耗, 负载损耗 (75℃)		

检 验 结 论

对江西变电设备有限公司生产的S13-M-400/10-XX2型号油浸式电力变压器的空载损耗和负载损耗(75℃)两个项目进行检测, 所检项目符合GB20052-2013的相关要求, 其能效等级为2级。
(以下空白)

