产品认证证书

证书编号：CQC2003010309091248

申请人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司(V025907)

浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR20-250L,JR20-400L,JR20-630L

Ue:AC380V;Ui:660V;JR20-250L:Ie:130A-195A,167A-250A;JR20-400L:Ie:200A-300A,267A-400A;JR20-630L:Ie:320A-480A,420A-630A;脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:Ith:6A;1NC+1NO;AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.5A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 05 月 14 日　　**有效期至：**2024 年 03 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn