

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010309013390

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

| | |
|---------------|--|
| 委托人名称 | 人民电器集团有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 制造商名称 | 人民电器集团有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 生产企业名称 | 浙江人民电器有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 热过载继电器 JR36-20; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流范围: 0.25A~0.35A, 0.32A~0.50A, 0.45A~0.72A, 0.68A~1.10A, 1.0A~1.6A, 1.5A~2.4A, 2.2A~3.5A, 3.2A~5.0A, 4.5A~7.2A, 6.8A~11A, 10A~16A, 14A~22A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie=AC380V/0.47A |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心