



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010309013281

## 申请人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 制造商名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司(V025907)  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JRS8-105 Ue:AC660V;Ui:660V;Ie:27A-42A,36A-52A,45A-63A,57A-82A,70A-105A,80A-115A 脱扣级别:10;3P;配用的辅助触头:Ith:10A;1NC+1NO;AC-15:Ue/Ie:AC380V/2A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年05月14日 有效期至：2024年03月01日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>