



产品认证证书

证书编号：CQC2002010309013413

申请人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司(V025907)
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JRS8-45 Ue:AC660V;Ui:660V;整定电流调节范围 Ie:0.28~0.40A,0.35~0.52A,0.45~0.63A,0.55~0.83A,0.7~1.0A,0.86~1.3A,
1.1~1.6A,1.4~2.1A,1.8~2.5A,2.2~3.3A,2.8~4.0A,3.5~5.2A,4.5~6.3A,5.5~8.3A,
7.0~10A,8.6~13A,11~16A,14~21A,18~27A,25~35A,30~45A;脱扣级别:10A;3P; 配用的辅助触
头:Ith:10A;1NO+1NC;AC-15:Ue/Ie:380V/2A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年05月14日 有效期至：2024年03月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>