



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713276

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

电能表外置断路器

RDB7Z-125、RDB7Z-1251、RDB7Z-125H、RDB7Z-125H1; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB7Z-125、RDB7Z-1251: Icn=Ics: 6kA; RDB7Z-125H、RDB7Z-125H1: Icn=Ics: 7.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭), 2P、3P、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭), 4P; 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: 220V

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 10 月 30 日 有效期至: 2029 年 10 月 27 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 10 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

