



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740434

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5-□；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740434

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5-□; Ue: AC400/415V, AC500/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A、700A、800A、900A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 400/415V: M 型: Ics: 36kA、Icu: 50kA; H 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA; 500/690V: Ics: 15kA、Icu: 15kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、3P+N(三个保护极、N 极不可开闭, 不适用于隔离用)、4P(三个保护极、N 极可开闭, 适用于隔离用); 50/60Hz; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: Us: DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: Us: AC230V~240V、AC400V~415V;

型号的解釋:

RD M 5 - □ □ / □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级额定电流(A): 1250
- (5) 分断能力级别: M、H
- (6) 极数: 3-三极, 4-四极
- (7) 脱扣器方式及附件代号: 见表 2
- (8) 用途代号: 配电用无代号, “2” 表示保护电动机用

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器	四组辅助触头
复式脱扣器	00	08	10	20	30	40	50	60
附件名称	二组辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头	四组辅助触头+报警触头	二组辅助触头+欠电压脱扣器+报警触头	
复式脱扣器	70	18	28	38	48	68	78	

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司