

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307068594

发证日期: 2022年03月29日

有效期至: 2032年03月28日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5L-125L、RDM5L-125M、RDM5L-125LR、RDM5L-125MR U _i :1000V; U _{imp} :8kV; U _e :AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别 :A; I _n : 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A ; I Δ n : 30mA (仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级可调)/AC 型/ 非延时型、延时型 ; 漏电脱扣器类型 :电子式;I Δ m:12.5kA ; I _{cs} : 25kA(L 型)、35kA(M 型); I _{cu} : 35kA(L 型)、50kA(M 型); 极数:2P、3P、4P (3 个保护级, N 极可开闭), 具有隔离功能。 配用的辅助触头 : 1NO1NC;U _i :400V ; U _{imp} :4kV ; I _{th} :3A; AC-15:U _e /I _e :AC400V/0.4A, DC-13:U _e /I _e :DC220V/0.15A; 配用的报警触头 : 1NO1NC;U _i :400V ; U _{imp} :4kV ; I _{th} :3A; AC-15:U _e /I _e :AC400V/0.4A, DC-13:U _e /I _e :DC220V/0.15A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心