

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012265443

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、规格、型号 电动机保护用断路器
RDS5-32、RDS5-32X; U_{imp} : 6kV; U_i : 690V; U_e : 400V/415V, 690V; I_n : 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A(可调); 过电流脱扣器类型: 热磁式; I_{cs}/I_{cu} 详见附件; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P, 适用于隔离用

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC20012265443

第 1 页 共 1 页

纸 号:

Ics/Icu 具体参数:

额定 电流 (A)	额定电压(V)			
	AC400V/415V		AC690V	
	Icu(kA)	Ics(kA)	Icu(kA)	Ics(kA)
0.16	100	100	100	100
0.25	100	100	100	100
0.4	100	100	100	100
0.63	100	100	100	100
1	100	100	100	100
1.6	100	100	100	100
2.5	100	100	3	2.25
4	100	100	3	2.25
6.3	100	100	3	2.25
10	100	100	3	2.25
14	15	7.5	3	2.25
18	15	7.5	3	2.25
23	15	6	3	2.25
25	15	6	3	2.25
32	10	5	3	2.25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心