

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679140

人民电哭集田士吧 人民电哭集田士吧 八氏电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 山土土

生产者名称及地址 人民电器集闭左四 浙江省丘洼一 人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业名称及址、 一个四月限公司 一个四月限公司 生产企业名称及地址 浙江人民电器有限八一 浙江省乐清市地、

产品名称和系列、型号、规格

RDW7-2500/Y Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V;In: 1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;过电流脱扣器类型:电子式;AC400V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;AC690V: Ics=Icu:65kA,Icw:65kA/1s;选择性类别:B 类;适 用频率:50/60Hz;极数:3P,4P,适用于隔离用. 配用的辅助触头(YOF1): 4NO4NC, 6NO6NC;Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;DC-1 3:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A

产品标准和技术要求 GB/T 14048, 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》 (CNCA-C03-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月30日 有效期至: 2029年08月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年08月19日 书信息和有效性可扫描下方一维加艺术习 证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。





中国质量认证中心有限公司



电话: +86 10 83886666