



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302803857

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDW8GDC-4000/2500、RDW8GDC-4000/4000； Ue: DC1500V； Ui: 2000V； Uimp: 12kV； Ith: RDW8GDC-4000/2500: 2500A, RDW8GDC-4000/4000: 4000A； Ie: RDW8GDC-4000/2500: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A, RDW8GDC-4000/4000: 2500A、2900A、3200A、3600A、4000A； Icw: 100kA/1s、150kA/0.2s； Icm: 100kA； 使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2； 接线方式: 2P 外形, 具体接线方式见附页； 防护等级: IP30 (操作面)； 配用的辅助触头: 4NO4NC； Ith: 10A； AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A, DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 20 日 有效期至: 2030 年 08 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302803857

证书附页：第 1 页 共 1 页

直流接线方式：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司