



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305695709

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDXQ5-63、RDXQ5Y-63；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305695709

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

额定冲击耐受电压(Uimp)：4kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp)：4kV;

额定绝缘电压(Ui)：400V;

约定发热电流(Ith)：6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A,40A,50A,63A;

额定工作电压(Ue)：AC400V;

额定工作电流(Ie)：6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A,40A,50A,63A;

使用类别：AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值)：9.18kA;


额定短路分断能力(Icn)：6kA;

电器级别：CB 级;

转换方式：ATSE;

极数：3P,4P

型号解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司