



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0301-2672993  
(任务编号)

产品名称: 单相单表位计量箱

型 号: BXD1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



## 安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2672993

(任务编号)

样品名称: 单相单表位计量箱

型号规格: BXD1

样品数量: 3 台+样块

样品生产序号: 201707001、

201707002、201707003

收样日期: 2017-08-08

完成日期: 2017-08-18

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: BXD1

额定工作电压 (Ue): 230V;

额定绝缘电压 (Ui): 690V;

主母线额定电流 (In): 100A~16A;

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA;

防护等级: IP44-操作面 IP20C

频率: 50Hz

最大回路数: 1

主检: 赵文闯

签名:

赵文闯

日期: 2017-08-18

审核: 袁科锋

签名:

袁科锋

日期: 2017-08-18

签发: 杜 量

签名:

杜量

日期: 2017-08-20



备注

送试样品: BXD1 In: 100A Icw: 10 kA; Ue: 230V; Ui: 690V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 最大输出回路数: 1 回路; 三台。