



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0301-2672996
(任务编号)



产品名称: 三相多表位计量箱

型 号: BXS2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2672996 (任务编号) 样品名称: 三相多表位计量箱 型号规格: BXS2 样品数量: 3 台+样块 样品生产序号: 201707010、 201707011、201707012 收样日期: 2017-08-08 完成日期: 2017-08-19 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: BXS2 额定工作电压 (Ue): 400V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 主母线额定电流 (In): 250A~16A; 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA; 防护等级: IP44-操作面 IP20C 频率: 50Hz	
主检: 赵文闯 签名:  日期: 2017-08-19	 浙江省机电产品质量检测所 2017 年 08 月 21 日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-08-19	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2017-08-21	
备注	送试样品: BXS2 In: 250A Icw: 10 kA; Ue: 400V; Ui: 690V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 三台。