



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

型式试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 其他:

申请编号: 20240727000045

产品名称: 经互感器接入落地式计量箱

型 号: BXS3

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: 20240727000045
样品名称: 经互感器接入落地式计量箱
型号: BXS3
商标: /
样品数量: 1 台 (1 套) + 样件
样品来源: 企业送样
样品生产序号: 202407001
收样日期: 2024-07-08
完成日期: 2024-08-09

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 人民电器集团有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: BXS3
额定电压 (Un): 400V、380V
额定绝缘电压 (Ui): 690V
额定频率 (fn): 50Hz
主母线的额定电流 (InA): 400A~10A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA
户内型/户外型: 户外型
外壳防护等级: IP45、IP44、IP34D
最大输出回路数: 1 回路

主检: 盛赞峰 签名: 盛赞峰 日期: 2024-08-12

审核: 袁萍平 签名: 袁萍平 日期: 2024-08-12

签发: 马琳 签名: 马琳 日期: 2024-08-12



备注

送试样品: BXS3 主母线: InA: 400A; Icw: 10kA; Un: 400V; Ui: 690V; 50Hz; IP45; 户外型; 最大输出回路数: 1 回路。
备注: 1、本单元系列经互感器接入落地式计量箱的电压等级有: 400V、380V, 当电压等级改变时, 产品结构与送试样机相同, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。2、本单元系列经互感器接入落地式计量箱的外壳防护等级有: IP45、IP44、IP34D, 当外壳防护等级改变时, 防护等级标识为 IP44、IP34D 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP45) 一致。3、生产企业地址信息以及安全件信息由企业提供, 实验室对此真实性不承担责任。