



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107501-1047351

产品名称: 密集型母线槽

型 号: CCX

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1047351
样品名称: 密集型母线槽
型号: CCX
商标: /
样品数量: 3 节(1 组)+样件
样品来源: 送样
样品生产序号: 2023020801~2023020804
收样日期: 2023.03.06
完成日期: 2023.03.16

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 人民电器集团有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

试验依据标准: GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: CCX;

额定工作电压(U_e): 1000V;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

母线干线单元的额定电流(I_{nA}): 6300A~4000A;

母线干线单元的额定短时耐受电流(I_{cw}): 100kA;

分接单元的额定电流(I_{nc}): /;

分接单元的额定限制短路电流(I_{cc}): /;

频率(f_n): 50Hz; 外壳防护等级: IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40;

户内型/户外型: 户内型;

具有防止火焰蔓延特性

主检: 胡亚杰 签名:  日期: 2023.03.16

审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.03.24

签发: 曾征 签名:  日期: 2023.03.24

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称 盖章)
2023 年 03 月 24 日

备注

1. 试品编号: 母线干线单元共 3 节: #1: 1.0m; #2: 3.0m; #3: 2.0m, 样件; (母线干线单元的额定电流 I_{nA} : 6300A, I_{cw} : 100kA; IP66)
2. 防护等级标识为 IP65、IP55、IP54、IP44、IP40 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP66) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。