

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: V2021CQC107502-830050
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW16-630

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 万能式断路器 型 号: DW16-630 商 标: / 样品数量: 1 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-23 完成日期: 2021-12-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DW16-630; Ue: AC400V; Ui: 660V; Uimp: 6kV; In: 100A、160A、200A、250A、315A、400A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; Ics: 25kA; Icu: 30kA; 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离); 配用的辅助触头: 3NO3NC; AC-15: Ue: AC380V; Ith: 6A; Ie: 0.79A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.27A																
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-12-16	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021年12月16日															
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-12-16																
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-12-16																
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 DW16-630 3P 630A: K-1;																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[18]标准换版</td> <td>GB/T 14048.2-2008</td> <td>GB/T 14048.2-2020</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010307004971</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td> <td>C-040-09B4702-S</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[18]标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020	原证书编号	CQC2002010307004971		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4702-S
变更信息	变更前	变更后														
[18]标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020														
原证书编号	CQC2002010307004971															
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况															
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4702-S														
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																