



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2024CQC107501-1169315

产品名称: 低压费控计量表箱

型号: FPFS1X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告	
申请编号: V2024CQC107501-1169315 样品名称: 低压费控计量表箱 型号: FPFS1X 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202401004 收样日期: 2024-04-12 完成日期: 2024-04-30	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板(DBO)》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: FPFS1X 额定工作电压 (Ue): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 500V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 100A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 1.5kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C 最大输出回路数: 1 回路	
主检: 夏蔚宇 签名:  日期: 2024-04-30	
审核: 袁萍平 签名:  日期: 2024-04-30	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-04-30	
备注	送试样品: FPFS1X InA: 100A; Icw: 1.5kA; Ue: 400V; Ui: 500V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型; 最大输出回路数: 1 回路。 备注: 1、本单元系列低压费控计量表箱的电压等级有: 400V、380V, 当电压等级改变时, 产品结构 与送试样机相同, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级; 2、本单元系低压费控计量表箱的外壳防护等级有: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C, 当外 壳防护等级改变时, 防护等级标识为 IP34D-操作面 IP20C 的产品, 其柜体结构设计 与送试产品 (IP 防护等级为 IP44-操作面 IP20C) 一致。