

CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2025CQC107501-1315687

产品名称: 三相多表位费控计量表箱

型 号: FPFS2X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告	
申请编号：V2025CQC107501-1315687 样品名称：三相多表位费控计量表箱 型号：FPFS2X 商 标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025-03-05	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》	
试验结论：安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：FPFS2X 额定工作电压（Ue）：400V、380V 额定绝缘电压（Ui）：500V 频率（fn）：50Hz 主母线额定电流（InA）：160A~10A 主母线额定短时耐受电流（Icw）：10kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C 最大输出回路数：2 回路	
主检：于 峰 签名：  日期：2025-03-05	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 03 月 05 日
审核：袁萍平 签名：  日期：2025-03-05	
签发：马 琳 签名：  日期：2025-03-05	
备注	备注：本报告是基于强制性认证产品符合性自我声明认证结果转 II 型自愿认证。试验数据引用自我声明安全型式试验报告 C-06801-1CZ250485，自我声明安全型式试验报告收样日期：2025-01-01；完成日期：2025-01-22。对应的自我声明证书编号：2024000301015423；出具自我声明试验报告的检测机构为：浙江省机电产品质量检测所有限公司。