

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131852

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-400、HD13s-400

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司





安全型式试验报告

样品名称：	刀开关	委托人：	人民电器集团有限公司
型号规格：	HD13-400、HD13s-400	委托人地址：	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标：	/	生产者：	人民电器集团有限公司
样品数量：	2台	生产者地址：	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源：	企业送样	生产企业：	浙江人民电器有限公司
收样日期：	2023年11月9日	生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期：	2023年12月4日		

试验结论：依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-400、HD13s-400 Uimp:12kV;Ui:1140V;Ith:400A; Ue: AC400V/690V/1140V;
Ie:400A;Icw:20kA/1s;使用类别：AC-20B;极数：3P、4P; 防护等级：IP00

主检： 吴江	签名： 	日期： 2023. 12. 4	湖南电科院检测集团有限公司 2023年12月4日
审核： 向东	签名： 	日期： 2023. 12. 4	
签发： 李斌	签名： 	日期： 2023. 12. 4	

备注：

样品编号 #1、#2：HD13-400/41BX
 变更内容见P7页变更项目表
 原报告编号：03601-A-18B1034-S、03601-A-23B0164-S
 原证书编号：CQC2002010305013406
 出具原报告检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司
 此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效