



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-850074
(任务编号)

产品名称: 电动机保护器

型 号: JD-5、JD-5B

检测机构: 苏州电器科学研究所股份有限公司



| | |
|--|---|
| <p>样品名称: 电动机保护器</p> <p>型号: JD-5、JD-5B</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-11-26</p> <p>完成日期: 2021-12-14</p> | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> | |
| <p>JD-5、JD-5B</p> <p>Uimp:2.5kV; Ui:400V; Ue:AC380V;</p> <p>Ie:0.5-5A,2-20A,20-80A,10-100A;</p> <p>脱扣级别:10A;3P;</p> <p>防护等级:IP40 (端子保护等级 IP00)</p> <p>配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp:2.5kV; Ui:380V; Ith:5A;</p> <p>AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:AC250V/0.55A</p> | |
| <p>主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-01-18</p> |  <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022年1月18日</p> |
| <p>审核: 丁 娟 签名:  日期: 2022-01-18</p> | |
| <p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-18</p> | |
| <p>备 注:</p> <p>1.变更情况: 见附页</p> <p>2.原 CQC 认可报告编号: C-040-12B3119-S;</p> <p>3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原 CQC 证书编号: CQC2008010309302013;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p> | |