



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2018CCC0307-2948312

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-125、RDB5-125R

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-125、RDB5-125R 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-8-1 完成日期: 2018-8-20	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区柳市人民工业园 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区柳市人民工业园 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-125、RDB5-125R; Ue: AC230/400V (1P), AC400V (2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; Icn=Ics=6000A; 瞬时脱扣类型: C 型; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。													
主检:  日期: 2018.8.20 审核:  日期: 2018.8.20 签发:  日期: 2018.8.20	 (温州出入境检验检疫技术中心) 2018 年 8 月 20 日												
备注	1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>增加型号</td> <td>RDB5-125</td> <td>RDB5-125、RDB5-125R</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>增加手柄颜色</td> <td>RDB5-125: 手柄灰色</td> <td>RDB5-125: 手柄灰色、 RDB5-125R: 手柄蓝色</td> </tr> </table> 2. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号: 温州出入境检验检疫技术中心 19101-DW170041; 3. 原 CCC 证书编号: 2017010307013913; 4. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 样品编号: A-1: 1P/C125, A-2: 4P/C125, 其余样品用于拍照。	序号	变更项目	变更前	变更后	1	增加型号	RDB5-125	RDB5-125、RDB5-125R	2	增加手柄颜色	RDB5-125: 手柄灰色	RDB5-125: 手柄灰色、 RDB5-125R: 手柄蓝色
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	增加型号	RDB5-125	RDB5-125、RDB5-125R										
2	增加手柄颜色	RDB5-125: 手柄灰色	RDB5-125: 手柄灰色、 RDB5-125R: 手柄蓝色										