



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2017CCC0302-2637909

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB5G-125

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心



样品名称: 隔离开关 型 号: RDB5G-125 商 标: / 样品数量: 13 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-2-1 完成日期: 2018-3-20	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5G-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 125A; Ue: AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P); Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw: 1500A/1s; Icm(峰值): 2500A; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P。	
主检: 	日期: 2018.3.20
审核: 	日期: 2018.3.20
签发: 	日期: 2018.3.20
备注	试品编号: #1、#4、#6、#12、#13: RDB5G-125, 4P/32A #2、#8: RDB5G-125, 2P/32A #3、#5、#10: RDB5G-125, 1P/32A #7: RDB5G-125, 4P/125A #9: RDB5G-125, 2P/125A #11: RDB5G-125, 1P/125A

