



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107501-942239


产品名称: 智能综合配电箱

型号: RDJP

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2022CQC107501-942239 样品名称: 智能综合配电箱 型号: RDJP 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 202204001 收样日期: 2022.05.05 完成日期: 2022.05.31	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.12—2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》 GB/T 15576—2020《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 7251.8—2020《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分: 智能型成套设备通用技术要求》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: RDJP; 额定工作电压 (Ue): 400V、380V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 频率 (fn): 50Hz; 主母线的额定电流 (InA): 630A~100A; 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 20kA; 额定总容量 (Qc): [50kvar(SVG)+80kvar]~20kvar; 补偿相数: 三相补偿; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关; 户内型/户外型: 户外型; 外壳防护等级: IP44; 具有遥测、遥信、遥控功能	
主检: 吕 诚 签名:  日期: 2022.05.31	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 05 月 31 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.05.31	
签发: 曾 征 签名:  日期: 2022.05.31	
备注	变更项目见下页表 1

送试样品: #1: Ue: 400V; 主母线 InA: 630A; Qc: 50kvar(SVG)+80kvar; IP44; 样件;

变更项目	变更前	变更后
额定工作电压(Ue)变更:	380V	400V、380V
额定绝缘电压(Ui)变更:	660V	690V
原证书编号	CQC2017010301961661	
原安全型式试验报告编号	02401-1711905133	
原检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
原变更报告编号(如有)	02401-1911905001	
原检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
原变更报告编号(如有)	V-14201-DC214725	
原检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司	

备注