



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0307-4875178
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM1-630□/□□□

检测机构：山东省产品质量检验研究院
(国家节能产品质量检验检测中心、
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM1-630□/□□□ 商 标：PEOPLE 样品数量：3 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-10-17 完成日期：2025-10-28	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1-630□/□□□； Ui: 800V；Uimp: 8kV；Ue: AC400V/415V； In: 400A、500A、630A； 过电流脱扣器类型：热磁式； 脱扣级别：10； Ics: 36kA(S 型)、42kA(SM 型)、65kA(SH 型)； Icu: 50kA(S 型)、65kA(SM 型)、100kA(SH 型)； 选择性类别：A 类； 极数：3P、4P(三个保护极，N 极可开闭)；适用于隔离； 配用的辅助触头：2NO2NC、4NO4NC；Ith: 3A；AC-15: 400V/0.4A； DC-13: 220V/0.15A；Ui: 400V；Uimp: 4kV	
主检：王秀丽 签名：王秀丽 日期：2025-10-28	山东省产品质量检验研究院 2025 年 10 月 29 日
审核：杜红亮 签名：杜红亮 日期：2025-10-29	
签发：郭凤诚 签名：郭凤诚 日期：2025-10-29	
备注：见附页。	

附页：

1、变更情况

变更内容	变更前	变更后
型号变更	RDM1S-630□/□□□	RDM1-630□/□□□
分断能力级别 字母代号变更	分断能力级别： L:标准型、M:较高型、H:高分断型	分断能力级别： S:标准型、SM:较高型、SH:高分断型

- 2、最近一次原认可报告编号：03101-AY0200002-2025；
- 3、最近一次出具原试验报告的检测单位：山东省产品质量检验研究院；
- 4、原证书编号：2025010307762613；
- 5、此变更报告与原试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原试验报告中的样品描述及说明。
- 6、本报告是对编号03101-AY0203274-2025检验报告的更正,03101-AY0203274-2025检验报告作废。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0203274-2025
首页	√	2	03101-AY0203274-2025
报告组成	√	1	03101-AY0203274-2025
安全型式试验报告	√	11	03101-AY0203274-2025-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验