



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1037

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-830059

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM10-400

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-830059

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: RDM10-400

商标: /

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021-12-22

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准:GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM10-400;

Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV;

In: 100A、125A、160A、180A、200A、250A、315A、350A、400A;



Ics: 12.5kA; Icu: 25kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;

极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。

配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a1b; Ui: 400V;

约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-10审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-10签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-10

备注

变更信息详见附件表 1

(检测机构名称、盖章)

2022 年 1 月 10 日

检验检测专用章