



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0307-4965664
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5P-63、RDM5-63、
RDM5P-125、RDM5-125

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM5-125S、 RDM5-63H、 RDM5P-63H 商 标：/ 样品数量：18 台 样品来源：送样 收样日期：2026-04-20 完成日期：2026-04-30	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM5P-63、RDM5-63、RDM5P-125、RDM5-125；Ui: 1000V；Uimp: 8kV；Ue: AC400V； 频率：50Hz；过电流脱扣器类型：热磁式； In: RDM5P-63、RDM5-63: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A；RDM5P-125、 RDM5-125: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A； Ics: 15kA(RDM5-63L、RDM5P-63L)、25kA(RDM5-63M、RDM5P-63M)、36kA(RDM5-63H、 RDM5P-63H)、9kA(RDM5-125S)、18kA(RDM5P-125S)、25kA(RDM5-125L、RDM5P-125L)； Icu: 25kA(RDM5-63L、RDM5P-63L)、36kA(RDM5-63M、RDM5P-63M)、50kA(RDM5-63H、 RDM5P-63H)、15kA(RDM5-125S)、25kA(RDM5P-125S)、36kA(RDM5-125L、RDM5P-125L)； 选择性类别：A 类；极数：2P、3P、4P(三个保护极，N 极可开闭)；具有隔离功能。 配用的辅助触头：1NO1NC；Ui: 400V；Uimp: 4kV；Ith: 3A；AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A， DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A； 符合附录 N 的电子附件：欠电压脱扣器 Us: AC230V，AC400V	
主检：郑美洁 日期：2026-04-30	(检验检测专用章) 2026 年 5 月 14 日 检验检测专用章
审核：张明 日期：2026-05-13	
签发：王平 日期：2026-05-14	
备注： 1.变更情况(详见附件)； 2.最近一次原认可报告编号：02901-25B007C； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：大连产品质量检验检测研究院有限公司； 4.原证书编号：2024010307696842； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

附 页：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力变更	Ics: 15kA(RDM5-63L、RDM5P-63L); 18kA(RDM5-125S、RDM5P-125S)、 25kA(RDM5-63M、RDM5P-63M、 RDM5-125L、RDM5P-125L); Icu: 25kA(RDM5-63L、RDM5P-63L、 RDM5-125S、RDM5P-125S)、 36kA(RDM5-63M、RDM5P-63M、 RDM5-125L、RDM5P-125L)	Ics: 15kA(RDM5-63L、RDM5P-63L)、 25kA(RDM5-63M、RDM5P-63M)、 36kA(RDM5-63H、RDM5P-63H)、 9kA(RDM5-125S)、 18kA(RDM5P-125S)、 25kA(RDM5-125L、RDM5P-125L); Icu: 25kA(RDM5-63L、RDM5P-63L)、 36kA(RDM5-63M、RDM5P-63M)、 50kA(RDM5-63H、RDM5P-63H)、 15kA(RDM5-125S)、 25kA(RDM5P-125S)、 36kA(RDM5-125L、RDM5P-125L)
2	跳扣、再扣牌号变更	跳扣/t=1.2 Q195、 再扣/t=1.2 45#	跳扣/t=1.2 45#、 再扣/t=1.2 DC01
3	型号解释	壳架等级额定电流(63, 125)	电流等级代号(63, 125)

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-26DQ0775
首页	√	2	02501-26DQ0775
报告组成	√	1	02501-26DQ0775
安全型式试验报告	√	72	02501-26DQ0775-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验