



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-1999899
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



02-05-04

444

产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5-400L、 RDM5-400M、RDM5-400H 商 标: / 样品数量: 27 台 样品来源: 送样 收样日期: 2015-09-24 完成日期: 2015-12-14	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB 14048.2-2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V; In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣 器类型:热磁式; AC400V:L 型:lcs:50kA, lcu:50kA; M 型:lcs:70kA, lcu:70kA; H 型:lcs:75kA, lcu:100kA; AC690V:L 型:lcs:10kA, lcu:20kA; M 型:lcs:15kA, lcu:25kA; H 型:lcs:18kA, lcu:35kA; 使用类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A	
主检: 杨志林 日期: 2015-12-14	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 4 月 28 日
审核: 何仁序 日期: 2016-04-26	
签发: 郭晓 日期: 2016-04-28	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导 发射), HA(谐波)。	