



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4463

# CQC 标志认证 试验报告

新申请    变更    监督    复审    其他:

申请编号: V2021CQC107502-854664

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5ES-630

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-854664 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM5ES-630 商标: / 样品数量: 12 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021 年 10 月 08 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
**RDM5ES-630**  
 Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A (IR=250A~630A 可调);  
 AC400V: M 型: Ics: 42kA; Icu: 65kA;  
           H 型: Ics: 75kA; Icu: 100kA;  
 AC690V: M 型: Ics: 15kA; Icu: 20kA;  
           H 型: Ics: 15kA; Icu: 20kA;  
 过电流脱扣器类型: 电子式;  
 选择性类别: B 类; 极数: 3P;  
 适用于隔离, 适用于 IT 系统。

主检: 王玉华 签名:  日期: 2022-03-07	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称 盖章) 2022 年 03 月 15 日 
审核: 王静 签名:  日期: 2022-03-15	
签发: 张春香 签名:  日期: 2022-03-15	

备注	/
----	---