



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2018CCC0307-2878041
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM7L-250L RDM7L-250M

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 剩余电流保护断路器 型 号: RDM7L-250L、 RDM7L-250M 商 标: / 样品数量: 17 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-05-23、2018-06-08 完成日期: 2018-06-15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM7L-250L、RDM7L-250M; Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400V; In:100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L 型: Ics:25kA, Icu:35kA; M 型: Ics:35kA, Icu:50kA; IΔn:100mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 使用类别:A; 3P、4P(N 极可开闭)	
主检: 	日期: 2018-06-15
审核: 	日期: 2018-10-15
签发: 	日期: 2018-10-16
备注: 1.变更情况: (详见附页); 2.原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ238(A2014CCC0307-1751451); 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2014010307733544; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

