




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒新申请 OEM

申请编号: A2017CCC0301-2620452

产品名称: 低压动态无功有源综合补偿装置

型 号: RDPQC

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2620452

样品名称: 低压动态无功有源综合补偿装置

型 号: RDPQC

商 标: 

样品数量: 1 台

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 20170304

收样日期: 2017-06-30

完成日期: 2017-08-23

委 托 人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生 产 者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准:

GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDPQC

主母线: $I_n=209A \sim 73.8A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; $50kvar+120kvar \sim 60kvar$; $50Hz$; $IP44$;

三相补偿; 户外型;

控制投切电容器的元件类型: 复合开关。

主检: 孙云龙 签名:  日期: 2017-08-30审核: 柴 龙 签名:  日期: 2017-08-30签发: 黄 芳 签名:  日期: 2017-08-30

 (检测机构名称章盖章)
 2017年08月30日

备 注

送试样品: $I_n=209A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; $50kvar$ (SVG) + $120kvar$; $50Hz$; $IP44$ 。