



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0307-4746061

(任务编号)

产品名称：万能式断路器




型 号：RDW5-3200，RDW5-2500，
RDW5P-3200，RDW5P-2500

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称: 万能式断路器 型 号: RDW5-3200, RDW5-2500, RDW5P-3200, RDW5P-2500 商 标: PEOPLE 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2025-06-05 完成日期: 2025-07-18	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW5-3200, RDW5-2500, RDW5P-3200, RDW5P-2500 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V(仅 S 型和 H 型); In: 2000A、2500A、2900A、3200A(RDW5-3200, RDW5P-3200); 1000A、1250A、1600A、2000A、2500A(RDW5-2500, RDW5P-2500); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 3200 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V)、65kA(800V)、H: 85kA(400V)、70kA(690V)、70kA(800V)、B: 67kA(400V)、50kA(690V)、2500 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V); Icu: 3200 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V)、65kA(800V)、H: 100kA(400V)、70kA(690V)、70kA(800V)、B: 67kA(400V)、50kA(690V)、2500 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V); Icw: 3200 型 S: 80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V)、50kA/1s(800V)、H: 85kA/1s(400V)、70kA/1s(690V)、70kA/1s(800V)、B: 67kA/1s(400V)、50kA/1s(690V)、2500 型 S: 80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V); 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz; 配用的辅助触头: YQF1: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-12: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A	
主检: 陈 曦 签名:  日期: 2025-07-19	山东省产品质量检验研究院 2025 年 7 月 21 日
审核: 杜红亮 签名:  日期: 2025-07-21	
签发: 丛 林 签名:  日期: 2025-07-21	
备注: 见附页。	

附页：

1. 变更情况：

变更内容	变更前	变更后
1、参数变更	Ue: AC400V、AC690V Ics: RDW5-3200, RDW5P-3200: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V); H: 85kA(AC400V)、70kA(AC690V); B: 67kA(AC400V)、50kA(AC690V); RDW5-2500, RDW5P-2500: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V); Icu: RDW5-3200, RDW5P-3200: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V); H: 100kA(AC400V)、70kA(AC690V); B: 67kA(AC400V)、50kA(AC690V); RDW5-2500, RDW5P-2500: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V); Icw: RDW5-3200, RDW5P-3200: S: 80kA/1s(AC400V)、65kA/1s(AC690V); H: 85kA/1s(AC400V)、70kA/1s(AC690V); B: 67kA/1s(AC400V)、50kA/1s(AC690V); RDW5-2500, RDW5P-2500: S: 80kA/1s(AC400V)、65kA/1s(AC690V)	Ue: AC400V、AC690V、AC800V(仅 S 型和 H 型) Ics: RDW5-3200, RDW5P-3200: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V)、65kA(AC800V); H: 85kA(AC400V)、70kA(AC690V)、70kA(AC800V); B: 67kA(AC400V)、50kA(AC690V); RDW5-2500; RDW5P-2500: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V); Icu: RDW5-3200, RDW5P-3200: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V)、65kA(AC800V); H: 100kA(AC400V)、70kA(AC690V)、70kA(AC800V); B: 67kA(AC400V)、50kA(AC690V); RDW5-2500, RDW5P-2500: S: 80kA(AC400V)、65kA(AC690V); Icw: RDW5-3200, RDW5P-3200: S: 80kA/1s(AC400V)、65kA/1s(AC690V)、50kA/1s(AC800V); H: 85kA/1s(AC400V)、70kA/1s(AC690V)、70kA/1s(AC800V); B: 67kA/1s(AC400V)、50kA/1s(AC690V); RDW5-2500, RDW5P-2500: S: 80kA/1s(AC400V)、65kA/1s(AC690V)

2. 最近一次原认可报告编号：00901-A2025CGG0307-4676927;
3. 最近一次出具原试验报告的检测单位：上海电器设备检测所有限公司;
4. 原证书编号：2024010307697083;
5. 此变更报告与原试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原试验报告中的样品描述及说明。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0202265-2025-C1
首页	√	2	03101-AY0202265-2025-C1
报告组成	√	1	03101-AY0202265-2025-C1
安全型式试验报告	√	116	03101-AY0202265-2025-C1-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验