



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4746063
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5-4000、RDW5P-4000

检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：万能式断路器 型号：RDW5-4000、RDW5P-4000 商标：PEOPLE 样品数量：6 台 样品来源：送样 收样日期：2025-06-05 完成日期：2025-07-21	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDW5-4000、RDW5P-4000 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V; In: 2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A; 过电流脱扣器类型：电子式; S 型: AC400V: Ics: 85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; AC800V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s; H 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; AC800V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw: 75kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数:3P、4P; 产品适用于隔离; 适用频率:50Hz/60Hz; 配用的辅助触头: YQF1:4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A	
主检：刘子睿 签名： 刘子睿 日期：2025-07-21	山东省产品质量检验研究院 2025 年 7 月 21 日
审核：杜红亮 签名： 杜红亮 日期：2025-07-21	
签发：丛 林 签名： 丛 林 日期：2025-07-21	
备注：见附页。	

附页：

1. 变更情况：

变更内容	变更前	变更后
1、参数变更	Ue: AC400V、AC690V Ics: AC400V: 85kA (S 型)、100kA (H 型) ; AC690V: 65kA (S 型)、85kA (H 型) ; Icu: AC400V: 100kA (S 型)、100kA (H 型) ; AC690V: 65kA (S 型)、85kA (H 型) ; Icw: AC400V: 85kA/1s (S 型)、100kA/1s (H 型); AC690V: 65kA/1s (S 型)、85kA/1s (H 型) ;	Ue: AC400V、AC690V、 AC800V Ics: AC400V: 85kA (S 型)、100kA (H 型) ; AC690V: 65kA (S 型)、85kA (H 型)、 AC800V: 65kA (S 型)、75kA (H 型) ; Icu: AC400V: 100kA (S 型)、100kA (H 型) ; AC690V: 65kA (S 型)、85kA (H 型)、 AC800V: 65kA (S 型)、75kA (H 型) ; Icw: AC400V: 85kA/1s (S 型)、100kA/1s (H 型) ; AC690V: 65kA/1s (S 型)、85kA/1s (H 型)、 AC800V: 50kA/1s (S 型)、75kA/1s (H 型) ;
2、系列安全件制造商名称变更	乐清市正雁电器有限公司 江苏新洛凯机制造集团有限公司	浙江正雁电器有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司

2. 最近一次原认可报告编号：02501-22DQ0718；
3. 最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
4. 原证书编号：2024010307696358；
5. 此变更报告与原试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原试验报告中的样品描述及说明。
6. 本报告是对编号03101-AY0202267-2025检验报告的更正，03101-AY0202267-2025检验报告作废。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0202267-2025-C1
首页	√	1	03101-AY0202267-2025-C1
报告组成	√	1	03101-AY0202267-2025-C1
安全型式试验报告	√	84	03101-AY0202267-2025-C1-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验