

电力工业部电气设备质量检验测试中心 检测报告

[2003] 互字第 002 号

一、送检单位

江西变电设备有限公司

二、试品说明

名称: 电压互感器
出厂编号: 2002-037
制造厂: 江西变电设备有限公司

型号: JDC6-110
制造日期: 2002年12月

三、检测标准

GB1207—1997(电压互感器)
生产厂技术条件

四、检测类别

型式试验

五、检测日期

2003-01-06 - 2003-01-12

六、检测结论

根据 GB1207-1997 标准和工厂技术条件要求, 对江西变电设备有限公司提供的 JDC6-110 型电压互感器进行型式试验, 所做的试验项目符合标准要求。

七、有效期

五年 (2003-01 - 2008-01)

检测:

王琳 徐毅勇

校核:

郭元功

审核:

王晓霞

批准:

龙舒国

日期:

2003-01-28