



报告编号: F20120776

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

检验报告

报告编号: F20120776

共 11 页 第 1 页

检验报告

产品名称: 防爆防腐灯

型号: BAFD51

委托单位: 人民电器集团防爆电器有限公司

检验类别: 型式试验

产品名称	防爆防腐灯	商 标	/
型号规格	BAFD51	极 数	/
额定电压	AC 220V	额定功率	150W
电源、频率	50Hz	安装方式	固定式
主要 技术 参数	额定电压: AC 220V		
	额定功率: 150W		
	防爆标志: Ex e II T2 Gb		
检验类别	型式试验	产品等级	样品
委托单位	人民电器集团防爆电器有限公司	地 址	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
制造单位	同上	地 址	同上
抽样日期	/	到样日期	2012年7月20日
抽样地点	/	抽 样 者	/
抽样基数	/	送 样 者	袁华伟
试品数量	2台	生产日期	/
检验依据	GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求		
	GB3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备		
检验日期	2012年11月3日~2012年11月6日		
检 验 结 论	试品经检验验证, 结果符合检验依据栏所列标准规定要求, 该试品型式试验合格。		
主检: <u>袁华伟</u>		签发日期 (盖章): 2012年11月9日	
审核: <u>王</u>		批准: <u>王</u>	

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心