



180017112838

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

(2018)国认监认字(337)号

No.AY132906-2019

检验报告

TEST REPORT

样品名称: 直流屏

型号规格: RD-GZDW: 300AH/220-M

送检单位: 江西人民输变电有限公司

检验类别: 型式检验



国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

No.AY132906-2019

国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

检验报告

Test Report

共 13 页 第 1 页

样品名称 Sample	直流屏	检验类别 Test Kind	型式检验
送检单位 Client	江西人民输变电有限公司	型号规格 Model, Type	RD-GZDW: 300AH/220-M
生产单位 Manufacturer	江西人民输变电有限公司	样品等级 Grade	合格品
送检单位地址 Address of Client	江西省南昌市南昌县小蓝工业园	商 标 Brand	/
生产单位地址 Address of Manufacturer	/	送样人员 Client Representative	郑元豹
样品数量 Sample Quantity	4 台 (1 台主柜+3 台电池柜)	接样日期 Receipt Date	2019-07-31
样品特性和状态 Sample Description	外壳完好, 无损坏	生产日期 Producing Date	/
检验环境 Environmental for Test	见试验项目	检验日期 Test Date	2019-09-23 至 2020-01-14
检验依据 Test Standard	JB/T8456-2017《低压直流成套开关设备和控制设备》		
检验要求 Test Item	型式试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 JB/T8456-2017 标准检验合格。		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二。 2、检验地址: 济南市经十东路 31000 号 3、“/”表示无内容。 4、样品参数: 额定输入电压: AC380V; 50Hz; IP30; Icw: 6kA; 户内型; 额定绝缘电压: AC500V, 充电装置的种类: 高频开关; 控制母线额定输出电压: DC220V; 动力负荷额定电流: 50A, 常规负荷额定电流: 30A; 稳压精度: $-0.5\% \leq \delta_U \leq 0.5\%$; 稳流精度: $-0.5\% \leq \delta_I \leq 0.5\%$; 纹波因数: $\gamma_U \leq 0.5\%$		

批准: 苏子博

日期: 2020-01-14

审核: 赵琦

日期: 2020-01-14

主检: 赵琦

日期: 2020-01-14