



180008220605



(2018)国认监认字(131)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0685

检 验 报 告

No: JW192679



样品名称 配电自动化终端

样品型号 RDZN-900

委托单位 江西人民输变电有限公司

制 造 商 江西人民输变电有限公司

签发日期 2020 年 01 月 07 日

许昌开普检测研究院股份有限公司

国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

样品名称:
配电自动化终端

样品型号:
RDZN-900

样品规格:
电源回路: AC220V 50Hz
交流回路: AC220V 5A 50Hz

样品数量: 1

样品编号:
YPJW192679

样品接收日期: 2019 年 12 月 05 日

样品接收状态:
外观完好, 性能待查

委托单位:
江西人民输变电有限公司

委托单位地址:
江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝大道 111 号

制造商:
江西人民输变电有限公司

制造商地址:
江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝大道 111 号

检验地点:
许昌开普检测研究院股份有限公司

检验日期: 2019 年 12 月 06 日~2020 年 01 月 03 日

检验目的:
☒委托检验 ☐认证检验 ☐许可证检验 ☐监督检验 ☐其它

检验类别:
☒型式检验 ☐性能检验 ☐其它

检验依据:
GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
DL/T 721-2013 配电自动化远方终端
Q/RDZN 900-2019 RDZN-900 配电自动化终端 (判定依据)

检验结论:
根据本报告描述的检验结果, 本实验室声明所检项目满足上述检验依据的要求。

签发人: 李亚萍  签发日期: 2020 年 01 月 07 日

备 注: /