

# 检测报告 Test Report

编号(No.): HD201960399-1

委托单位(Consignor) 江西人民输变电有限公司

工程名称(Project name) /

试样名称(Sample name) 油浸式配电变压器

规格型号(Type) S13-M-400/10

生产单位(Production unit) 江西人民输变电有限公司

检测类别(Test category) 委托检测

检测项目(Test items) 详见数据页

国网浙江省电力有限公司物资（配网设备）  
质量检测中心

State Grid Zhejiang Electric Power Co.LTD Company Quality Supervision  
& Inspection Center Of Power Distribution Equipment

## 检测报告 Test Report

检测类别Category		委托检测	报告编号No.	HD201960399-1
试样名称Sample name		油浸式配电变压器		
委托方 Consignor	名称Manufacturer	江西人民输变电有限公司		
	地址Address	/		
	邮政编码 Zip Code	/	联系电话 Tel No.	/
生产方 Production unit	名称Manufacturer	江西人民输变电有限公司		
	地址Address	/		
	邮政编码 Zip Code		联系电话 Tel No.	
试样描述 Sample description	型号规格Type	S13-M-400/10		
	联系人Contacts	送检人Sender	/	
		见证人Witness	/	
	到样日期 Date of receiving	2019年04月04日	检测日期 Date of testing	2019年04月15日 至 2019年04月25日
报告编制日期Date of reporting		2019年04月26日		
检测项目 Test item	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	在 90%和 110%额定电压下的空载电流和空载损耗测量		
	外施耐压试验	温升试验		
	雷电冲击试验	短时过负载能力试验		
	绕组电阻测量	声级测定		
	电压比测量和联结组标号检定	绝缘液试验		
	感应耐压试验	液浸式变压器压力密封试验		
	空载损耗和空载电流测量			
	短路阻抗和负载损耗测量			
	三相变压器零序阻抗测量			
检测结论Conclusion	油浸式配电变压器（型号：S13-M-400/10）在90%和110%额定电压下的空载电流和空载损耗测量、电压比测量和联结组标号检定、短路阻抗和负载损耗测量、短时过负载能力试验、感应耐压试验、绝缘液试验、空载损耗和空载电流测量、雷电冲击试验、绕组电阻测量、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量、三相变压器零序阻抗测量、声级测定、外施耐压试验、温升试验、液浸式变压器压力密封试验的试验结果符合检测依据标准和委托要求。综合判定该样品所检项目符合要求。 备注：E31			
主检 Main inspector	高波 陈建军			签发日期：2019年04月26日
审核 Auditor	鄢志曜		批准 Approver	余红军