



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0301-2565739

(任务编号)

产品名称: 固定分隔柜

型 号: GDF

检测机构: 湖南电器检测所有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2565739

(任务编号)

样品名称: 固定分隔柜

型号规格: GDF

商标: /

样品数量: 3台

样品生产序号: 2017-01

收样日期: 2017年4月7日

完成日期: 2017年4月12日

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 江西人民输变电有限公司

委托人地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产者: 江西人民输变电有限公司

生产者地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业: 江西人民输变电有限公司

生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GDF

额定工作电压 (Ue): 400V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

频率 (f_n): 50Hz

主母线的额定电流 (In): 2500A~1000A

配电母线的额定电流 (Inc): 1000A~400A

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP40

主检: 徐艳 签名: 徐艳 日期: 17.4.12

审核: 薛正山 签名: 薛正山 日期: 17.4.12

签发: 李斌 签名: 李斌 日期: 17.4.12

湖南电器检测所有限公司

(检测机构名称: 盖章)

2017年4月12日

备注: