



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



170008222878 (2017年认证证书: 347)号

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19M0234-S

## 检验 (试验) 报告 Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司  
Client:

产品名称: 电力变压器  
Name of Product:

产品型号: S13-M-2500/10  
Product Type:

检验类别: 委托试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意,  
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall  
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 检测报告

编号: 19M0234-S

共 4 页 第 1 页

样品名称	电力变压器	规格型号	S13-M-2500/10
		商 标	/
抽(送)样单序号	/	样品数量	1 台
抽(送)样地点	国家电器产品质量监督检验 中心	样品基数	/
抽(送)样日期	2019.06.23	样品等级	/
到样日期	2019.06.23	原编号或 生产日期	20190611
检测完成日期	2019.06.26		
检测依据	GB/T1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》 T/CEEIA258-2016《6kV-35kV 变压器能效限定值及能效等级》		
检测项目	空载损耗、负载损耗 (75℃)		
检 测 结 论	<p>对江西人民输变电有限公司生产的 S13-M-2500/10 型号电力变压器的 空载损耗和负载损耗 (75℃) 两个项目进行检测, 所检项目符合 GB/T1094.1-2013 和 T/CEEIA258-2016 的相关要求, 其能效等级为 1 级。 (以下空白)</p>		



SJJJ-JN001