

检 验 报 告

No: 19XB0296-S

共 51 页 第 01 页



170008222878



(2017)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19XB0296-S

检验 (试验) 报告
Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司

Client:

产品名称: 风力用高压/低压预装式变电站

Name of Product:

产品型号: YB□-40.5/0.69-3300

Product Type:

检验类别: 型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

委托单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2019 年 07 月 23 日
产品名称	风力用高压/低压预装式变电站	产品型号	YB□-40.5/0.69-3300
生产单位地址	江西省南昌市南昌县小蓝工业园	原编号或生产日期	1907002
检验日期	2019 年 07 月 25 日至 2019 年 07 月 29 日	送样数量	1 台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 选用的型式试验	检验依据	GB/T17467—2010 委托书要求
检验结论	风力用高压/低压预装式变电站 (型号: YB□-40.5/0.69-3300) 出厂试验、强制的型式试验、选用的型式试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。 签发日期: 2019 年 07 月 31 日 有效期八年 注: 本结论仅对送试样负责。		
备注	/		

编制: 陈明

校对: 王

审核: 邹

批准: 李明智