

国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

No: 13N0269-S

共 37 页 第 01 页



2012002878Z



CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 13N0269-S

检验 ( 试验 ) 报告  
Test Report委托单位: 江西人民输变电有限公司  
Client:产品名称: 干式变压器  
Name of Product:产品型号: SCB13-315/10  
Product Type:检验类别: 委托试验  
Test Category:本实验室对出具的检验 ( 试验 ) 结果负责, 未经实验室书面同意,  
不得部分地复制本报告。The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall  
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

委托单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2013年07月20日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB13-315/10
生产单位地址	江西省南昌市小蓝工业园	原编号或生产日期	20130702
检验日期	2013年07月24日至 2013年07月29日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	干式变压器 ( 型号: SCB13-315/10 ) 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。		
备注	/		



批准: 周德霖 审定: 李明智 校核: 刘永清 编制: 王金淮