

PEOPLE

产品认证 汇编手册

PEOPLE ELECTRIC
QUALIFICATION MANUAL





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302803858

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDW8GDC-2500/1600、RDW8GDC-2500/2500； Ue: DC1500V； Ui: 1600V； Uimp: 12kV； Ie: RDW8GDC-2500/1600: 630A、800A、1000A、1250A、1600A； RDW8GDC-2500/2500: 1600A、2000A、2500A； Ith: RDW8GDC-2500/1600: 1600A； RDW8GDC-2500/2500: 2500A； Icw: 85kA/1s、120kA/0.2s； Icm: 85kA； 使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2； 接线方式: 2P外形, 具体接线方式见附页； 外壳防护等级: IP30(操作面)； 配用的辅助触头: 4NO4NC； Ith: 10A； AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A； DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年08月20日 有效期至: 2030年08月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302803857

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDW8GDC-4000/2500、RDW8GDC-4000/4000; Ue: DC1500V; Ui: 2000V; Uimp: 12kV; Ith:
RDW8GDC-4000/2500: 2500A, RDW8GDC-4000/4000: 4000A; Ie: RDW8GDC-4000/2500:
630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A, RDW8GDC-4000/4000: 2500A、2900A、
3200A、3600A、4000A; Icw: 100kA/1s、150kA/0.2s; Icm: 100kA; 使用类别: DC-22A、
DC-23A、DC-PV2; 接线方式: 2P 外形, 具体接线方式见附页; 防护等级: IP30 (操作面);
配用的辅助触头: 4NO4NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A, DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 20 日 有效期至: 2030 年 08 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703257

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-1250; Ui:800V; Uimp: 8kV; Ith: 1250A; Ue: AC400V; Ie: 800A、1000A、1250A; 使用类别: AC-33iB; Iq: 120kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703254

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-1600; Ui:800V; Uimp: 8kV; Ith: 1600A; Ue: AC400V; Ie: 800A、
1000A、1250A、1600A; 使用类别: AC-33iB; Iq: 120kA; 电器级别: PC级; 转
换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696360

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB3H-63、RDB3N-63; Ue:AC230V(1P, 1P+N, 2P), AC400V(1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; RDB3H-63: Ics:7.5kA, Icn:10kA; RDB3N-63: Ics:6kA, Icn:6kA; 极数: 1P、1P+N(1 个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极可开闭)、4P, 适用于隔离用。

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696453

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

RDR5P-38; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC690V; Ie: 23A-32A、28A-36A、30A-40A;
脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NO1NC;
Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:
DC220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 26 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307670886

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
直流断路器

RDX6-63DC、RDX6-63HDC Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: DC250V(1P)、DC500V(2P)、DC750V(3P)、DC1000V(4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; RDX6-63DC: Icu=Ics=6kA; RDX6-63(H)DC: Ics=7.5kA, Icu: 10kA; 选择性类别: A 类; 适用于隔离用; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696806

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
小型断路器RDB8A-63; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: 1P: AC220V/230V/240V, DC48V/60V/80V/110V; 2P:
AC380V/400V/415V, DC48V/60V/80V/110V/220V/250V; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A,
25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型; 适用频率: 50Hz; Ics=Icn=Icn1: 6000A; 极数: 1P,
2P产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740432

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305703259

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-800H, 类别: AC-33iA; RDQ5S-800, 类别: AC-33B; Ui:800V; Uimp:
8kV; Ith: 800A; Ue: AC400V; Ie: 630A、700A、800A; Iq: 120kA; 电器级
别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740431

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305703265

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-63H, 类别: AC-33A; RDQ5S-63, 类别: AC-33B Ui: 800V(主); Uimp: 8kV(主);
Ui: 250V(辅); Uimp: 2.5kV(辅); Ith: 63A; Ue: AC230V (2P) /AC400V (3P、4P); Ie: 6A、
10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Iq: 100kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE;
极数: 2P、3P、4P产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695705

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC5-80、RDC5-95、RDC5-80N、RDC5-95N、RDC5P-80、RDC5P-95、RDC5P-80N、
RDC5P-95N；详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696856

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW5-2000、RDW5P-2000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V; In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; Ics: AC400V: 80kA (S型)、80kA (H型); AC690V: 50kA (S型)、65kA (H型)、AC800V: 50kA (S型)、60kA (H型); Icu: AC400V: 80kA (S型)、80kA (H型); AC690V: 50kA (S型)、65kA (H型)、AC800V: 50kA (S型)、60kA (H型); Icw: AC400V: 65kA/1s (S型)、65kA/1s (H型); AC690V: 40kA/1s (S型)、55kA/1s (H型)、AC800V: 40kA/1s (S型)、50kA/1s (H型); 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz; 配用的辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年08月11日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696341

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW5□-1000□、RDW5□-1600□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 12 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307740430

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW1-6300; Ue: AC400/690V; Ui: 1000V; In: 4000A、5000A、6300A; Uimp: 12kV; AC400V: Ics: 100kA、Icu: 120kA、Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 75kA、Icu: 85kA、Icw: 75kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年12月20日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305703264

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

RDQ5S-125H, 类别: AC-33A; RDQ5S-125, 类别: AC-33B Ui: 800V(主); Uimp: 8kV(主);
Ith: 125A; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、
63A、80A、100A、125A; Iq: 100kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、
4P; 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696358

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器RDW5-4000、RDW5P-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V;
In: 2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; S 型: AC400V:
Ics: 85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; AC800V:
Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s; H 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s;
AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; AC800V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw: 75kA/1s;
选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz; 配用的辅助触头:
YQF1: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13: DC220V/0.27A,
DC110V/0.55A产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 11 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703263

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-250H, 类别: AC-33A; RDQ5S-250, 类别: AC-33B; U_i : 800V(主); U_{imp} : 8kV(主); U_i : 250V(辅); U_{imp} : 2.5kV(辅); I_{th} : 250A; U_e : AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); I_e : 100A、125A、160A、200A、225A、250A; I_q : 100kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696340

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600、RDW5P-2500、RDW5P-2000、RDW5P-1600；

详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 11 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307713279

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器

RDB5Z-100N、RDB5Z-100H; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Icn: RDB5Z-100N: 6000A, RDB5Z-100H: 10000A; Ics: RDB5Z-100N: 6000A, RDB5Z-100H: 7500A; 极数: 1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P; 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: 220V

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 28 日 有效期至: 2029 年 10 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697083

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW5-3200, RDW5-2500, RDW5P-3200, RDW5P-2500; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年08月11日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696464

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器

RDM5L□-400、RDM5PL-400；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 30 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307705206

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
电能表外置漏电断路器RDB5ZLE-125; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P);
适用频率: 50Hz; In: 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型; I Δ n=30mA、50mA、75mA、
100mA/AC 型; 电子式; I Δ m: 2000A; I Δ cn=Ics=6000A; 极数: 1P+N (N 极可开闭)、2P (带两
个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (N 极可开闭)、4P (带四个保护极), 适用于隔离
用; 控制方式: 远程半自动和远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC220V

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 12 日 有效期至: 2029 年 10 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670885

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器 (量测开关)

RDM1E-160、RDM1E-250 Ue: AC380V、AC400V、AC415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In:
RDM1E-250: 250A (100A~250A)可调; RDM1E-160: 160A(63A~160A)可调; Ics: M 型: 25kA,
H 型: 36kA; Icu M 型: 36kA, H 型: 50kA Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A; 极数: 3P、
3P+N (3 个保护极, N 极常通)、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P (适用于隔离)、
3P+N (不适用于隔离); 额定频率: 50Hz。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670884

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器RDB5LE-125C、RDB5LE-125H Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; Ui: 690V; Uimp: 4kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: RDB5LE-125C: 6kA; RDB5LE-125H: 7.5kA; Icu: RDB5LE-125C: 6kA; RDB5LE-125H: 10kA; 额定剩余动作类型: AC 型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 0.03A、0.05A、0.1A; $I_{\Delta m}$: 3kA; 非延时型; 选择性类别: A 类; 极数: 1P+N (N 极不可开闭)、2P、3P、3P+N (N 极不可开闭)、4P; 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离。产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696858

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDQH-80M/3P、RDQH-80M/4P、RDQH-80L/3P、RDQH-80L/4P;Ue:AC400V;Ui:690V(主电路),250V(辅助回路),250V(控制回路);Uimp:8kV; Icm(峰值):L:52.5kA、M:105kA,Icn:L:25kA、M:50kA;Ie:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;Ith:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE;极数: 3P、4P;使用类别: AC-33iB;适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307740434

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5-□; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 20 日 有效期至: 2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695693

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDQH5-125L,RDQH5-125M,RDQH5-125H; U_i :800V(主电路),800V(控制回路); U_{imp} :8kV(主电路),4kV(控制回路); U_e :AC400V;50Hz;
 I_e :10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 使用类别:AC-33iB; L型: I_{cn} :35kA; I_{cm} (峰值):73.5kA; M型: I_{cn} :50kA; I_{cm} (峰值):105kA; H型: I_{cn} :85kA; I_{cm} (峰值):187kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月14日 有效期至: 2029年09月22日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695147

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDQH-400/3P,RDQH-400/4P;

Ui:690V(主),690V(控);Uimp:8kV(主),4kV(控);Ue:AC400V;Ie:225A,250A,315A,350A,400A;使用类别:AC-33iB;Icn:65kA;lcm(峰值):143kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月19日 有效期至: 2029年09月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695225

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDQH-800M,RDQH-800H; Ui:690V(主电路),250V(控制回路); Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路); Ue:AC400V;50Hz; Ie:630A,700A,800A; 使用类别:AC-33iB; M型:Icn:75kA;Icm(峰值):165kA; H型:Icn:100kA;Icm(峰值):220kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月14日 有效期至: 2029年09月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305683341

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关RDQH-250; U_i : 690V(主), 690V(控); U_{imp} : 8kV(主), 4kV(控); U_e : AC400V; I_e : 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 使用类别: AC-33iB; I_{cn} : 36kA (主开关 L 型断路器), 50kA (主开关 M 型断路器), 85kA (主开关 H 型断路器); I_{cm} (峰值): 75.6kA (主开关 L 型断路器), 105kA (主开关 M 型断路器), 187kA (主开关 H 型断路器); 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; IP20(操作面)。产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307727810

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
中欧电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路377号7、9~12楼

产品名称和系列、型号、规格
具有远程控制功能的塑料外壳式断路器(外置断路器)
RDM1-250P; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 80A、100A、125A、160A、200A、
225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 25kA、Icu: 35kA; 选择性类别: A类; 极数:
3P(三个保护极, 适用于隔离); 50Hz/60Hz; 配用电动操作机构额定工作电压: AC230V; 具有
远程控制功能; 控制方式: 远程合分、手动合分; 控制信号: 交流电平、无源触点

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月21日 有效期至: 2029年11月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695883

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5P-250S、RDM5P-250L、RDM5P-250M、RDM5P-250H、RDM5P-250SR、
RDM5P-250LR、RDM5P-250MR、RDM5P-250HR、RDM5-250S、RDM5-250L、
RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、
RDM5-250HR；详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 15 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307806211

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB5-80S; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N)、AC400V(3P+N); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、3P+N(带三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年08月26日 有效期至: 2030年08月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302727523

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

中欧电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路377号7、9~12楼

产品名称和系列、型号、规格

隔离器

RDHM1-250/3、RDHM1-250/4; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 250A; U_e : AC400V;
 I_e : 100A, 160A, 200A, 250A; I_{cw} : 10kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 3P,
4P; IP20(操作面)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年11月21日 有效期至: 2029年06月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740435

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、
RDM5E-2000H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305703261

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-630H, 类别: AC-33iA; RDQ5S-630, 类别: AC-33B; U_i :800V; U_{imp} :
8kV; I_{th} : 630A; U_e : AC400V; I_e : 250A、315A、350A、400A、500A、630A;
 I_q : 120kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路:
 U_i : 250V; U_{imp} : 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740436

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305683340

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDQH-125/3P, RDQH-125/4P; U_i : 690V(主), 690V(控); U_{imp} : 8kV(主), 4kV(控); U_e : AC400V; I_e : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-33iB; I_{cn} : 主开关元件L型断路器: 36kA, 主开关元件M型断路器: 50kA, 主开关元件H型断路器: 85kA; I_{cm} (峰值): 主开关元件L型断路器: 75.6kA, 主开关元件M型断路器: 105kA, 主开关元件H型断路器: 187kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; IP20(操作面); 额定频率: 50Hz

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年11月10日 有效期至: 2029年08月27日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年08月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696814

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关

RDQ5-125; Uimp: 8kV (主回路)、2.5kV (控制回路); Ui: 800V (主回路)、400V (控制回路); Ith: 125A; Ue: AC230V (2P), AC400V (3P, 4P); Ie: 16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/0.03s; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 50Hz; 极数: 2P、3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010309697060

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

控制与保护开关电器

RDCPS-63; Ue: AC400V; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ie=Ith: 1A、3A、6A、10A、
16A、25A、32A、40A、45A、50A、63A; Ics: L: 9kA, C: 12kA; 使用类别:
AC-44; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.9-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 10 月 30 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696425

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDQH5-630L,RDQH5-630M,RDQH5-630H; U_i :800V(主电路),800V(控制回路); U_{imp} :8kV(主电路),4kV(控制回路); U_e :AC400V;50Hz; I_e :400A,500A,630A; 使用类别:AC-33iB; L型: I_{cn} :50kA; I_{cm} (峰值):105kA; M型: I_{cn} :65kA; I_{cm} (峰值):143kA; H型: I_{cn} :100kA; I_{cm} (峰值):220kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月14日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695149

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDQ6-250/3P、RDQ6-250/4P; Ue: AC400V; Ui: 690V (主回路)、400V (辅助回路、控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、4kV (辅助回路、控制回路); Ie: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Ith: 250A 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/60ms; Iq: 50kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305683342

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDQ6-125/2P、RDQ6-125/3P、RDQ6-125/4P; Ue: AC230V (2P), AC400V (3P、4P); Ui: 690V (主回路)、400V (辅助回路)、690V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、4kV (辅助回路、控制回路); Ie: 10A、16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Ith: 125A 使用类别: AC-33B; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/30ms; Iq: 50kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 2P、3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 10 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696426

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDQH5-250L,RDQH5-250M,RDQH5-250H; U_i :800V(主电路),800V(控制回路); U_{imp} :8kV(主电路),4kV(控制回路); U_e :AC400V;50Hz; I_e :100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A; 使用类别:AC-33iB; L型: I_{cn} :35kA; I_{cm} (峰值):73.5kA; M型: I_{cn} :50kA; I_{cm} (峰值):105kA; H型: I_{cn} :85kA; I_{cm} (峰值):187kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月14日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696413

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDQH5-400L,RDQH5-400M,RDQH5-400H; U_i :800V(主电路),800V(控制回路); U_{imp} :8kV(主电路),4kV(控制回路); U_e :AC400V;50Hz; I_e :225A,250A,315A,350A,400A; 使用类别:AC-33iB; L型: I_{cn} :50kA; I_{cm} (峰值):105kA; M型: I_{cn} :65kA; I_{cm} (峰值):143kA; H型: I_{cn} :100kA; I_{cm} (峰值):220kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月14日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695150

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDQ6-630/3P、RDQ6-630/4P; Ue: AC400V; Ui: 690V (主回路)、400V (辅助回路、控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、4kV (辅助回路、控制回路); Ie: 250A、315A、350A、400A、500A、630A; Ith: 630A 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 26kA; Icw: 13kA/60ms; Iq: 50kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695582

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR、RDM5PL-800L、
RDM5PL-800M、RDM5PL-800LR、RDM5PL-800MR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 19 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695148

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDQH-630/3P, RDQH-630/4P; Uimp: 主回路: 8kV, 控制回路: 4kV; Ui=690V;
Ue=400V; Ith: 350A、400A、500A、630A; Ie: 350A、400A、500A、630A; 使用类别: AC-33iB; Icn: 65kA; Icm: 143kA; 电器级别: CB级; 控制转换的方式: ATSE; 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年11月10日 有效期至: 2029年09月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695885

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、
RDM5P-630HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 17 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307713276

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器RDB7Z-125、RDB7Z-1251、RDB7Z-125H、RDB7Z-125H1; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue:
AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A,
50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; RDB7Z-125、RDB7Z-1251: Icn=Ics:
6kA; RDB7Z-125H、RDB7Z-125H1: Icn=Ics: 7.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭),
2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极可开闭), 4P; 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平
电压: 220V产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年10月30日 有效期至: 2029年10月27日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年10月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305697055

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDH5DS-400、RDH5DS-630; Uimp: 12kV (主回路)、4kV (控制回路); Ui: 800V (主回路)、250V (控制回路); Ith: 400A、630A; Ue: 400V; Ie: RDH5DS-630: 400A、500A、630A; RDH5DS-400: 225A、250A、315A、350A、400A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 25.2kA; Icw: 12.6kA/60ms; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE: 50Hz; 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302760772

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11FH-600、HD11FH-630; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; Ith: 630A;
Ie: 630A、600A; Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 使用类别: AC-21B; 极数:
3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 19 日 有效期至: 2030 年 03 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695884

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5P-800L、RDM5P-800M、RDM5P-800H、RDM5P-800LR、RDM5P-800MR、
RDM5P-800HR；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 17 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307762613

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM1S-630□/□□□ Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V; In: 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; Ics: 36kA(L型)、42kA(M型)、65kA(H型); Icu: 50kA(L型)、65kA(M型)、100kA(H型); 选择性类别: A类; 极数: 3P、4P(三个保护极, N极可开闭)。配用的辅助触头: 2NO2NC、4NO4NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A; Ui: 400V; Uimp: 4kV。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月25日 有效期至: 2030年03月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696336

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDH7D-250/3P,RDH7D-250/4P; U_i :690V(主电路);250V(控制回路); U_{imp} :8kV(主电路);4kV(控制回路); U_e :AC400V;50Hz; I_{th} :250A; I_e :125A,160A,180A,200A,225A,250A; 使用类别:AC-33iB; I_{cw} :10kA/50ms; I_{cm} (峰值):17kA; 电器级别:PC 级;转换方式:ATSE; 极数:3P,4P; 仅具备失压转换功能

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 14 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695709

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDXQ5-63; Ui:400V(主电路),400V(控制回路); Uimp:4kV(主电路),4kV(控制回路);
Ue:AC400V;50Hz; Ie:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 使用类别:AC-33iB;
Icn:6kA;Icm(峰值):9.18kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P; 外壳防护等
级:IP20产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 14 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305697079

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDH5DS-250; Ue: AC400V; Ui: 800V (主回路), 250V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路), 2.5kV (控制回路); Ith: 250A; Ie: 125A、160A、180A、200A、225A、250A; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/50ms; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 使用类别: AC-33iB; 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696338

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDH7D-160/3P,RDH7D-160/4P; Ui:690V(主电路);250V(控制回路); Uimp:8kV(主电路);4kV(控制回路); Ue:AC400V;50Hz; Ith:160A; Ie:100A,125A,160A; 使用类别:AC-33iB;
Icw:10kA/50ms;Icm(峰值):17kA; 电器级别:PC级;转换方式:ATSE; 极数:3P,4P; 仅具备失压转换功能产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 14 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010309695212

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
控制与保护开关电器
RDCPS-125;Ui:690V; Ue:AC400V; Ith=Ie:50A, 63A, 75A, 80A, 95A, 100A,
110A, 125A;AC-44;Ics:20kA;3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.9-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 30 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695223

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDH5D-160; U_i :690V(主电路);250V(控制回路); U_{imp} :8kV(主电路);4kV(控制回路); U_e :AC400V;50Hz; I_{th} :160A; I_e :100A,125A,160A; 使用类别:AC-33iB; I_{cw} :10kA/50ms; I_{cm} (峰值):17kA; 电器级别:PC 级;转换方式:ATSE; 极数:3P,4P; 仅具备失压转换功能

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 12 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695222

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器
RDH5D-250; Ui:690V(主电路);250V(控制回路); Uimp:8kV(主电路);4kV(控制回路);
Ue:AC400V;50Hz; Ith:250A; Ie:125A,160A,180A,200A,225A,250A; 使用类别:AC-33iB;
Icw:10kA/50ms;Icm(峰值):17kA; 电器级别:PC级;转换方式:ATSE; 极数:3P,4P; 仅具备失压转
换功能

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 12 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695224

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDH5D-100;Ui:690V(主电路);250V(控制回路);Uimp:8kV(主电路);4kV(控制回路);Ue:AC400V;50Hz;lth:160A;Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;使用类别:AC-33iB;lcv:10kA/30ms;lcm(峰值):17kA;电器级别:PC级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P;仅具备失压转换功能

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 12 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696792

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDH5D-400、RDH5D-630; Ue: AC400V; Ui: 800V (主电路); Uimp: 8kV (主电路); Ui: 400V (控制器); Uimp: 2.5kV (控制器); Ie: 315A, 350, 400A (Ith: 400A); Ie: 500A (Ith: 500A); Ie: 630A (Ith: 630A); 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 32kA; Icw: 12.6kA/60ms; 控制转换的方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305697078

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDH5DS-160; Ue: AC400V; Ui: 800V (主回路), 250V (控制回路); Uimp:
8kV (主回路), 4kV (控制回路); Ith: 160A; Ie: 100A、125A、160A; Icm (峰
值): 17kA; Icw: 10kA/50ms; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 使用类别:
AC-33iB; 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695208

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-63、RDB5LE-63R、RDB5LE-63S、RDB5PLE-63; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I Δ n: 30mA、50mA、100mA; 瞬时脱扣类型: C、D型; 额定剩余动作类型: AC型、A型, 电子式; I Δ m: 2000A; Ics: RDB5LE-63: 6000A, RDB5LE-63R: 6000A, RDB5PLE-63: 6000A, RDB5LE-63S: 4500A; Icn: RDB5LE-63: 6000A, RDB5LE-63R: 6000A, RDB5PLE-63: 6000A, RDB5LE-63S: 4500A; 1P+N(1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极常通)、4P; 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 1P+N、3P+N 不适用于隔离用; 适用频率: 50Hz

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月21日 有效期至: 2029年09月19日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年09月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695881

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、
RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、
RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、RDM5-100HR、RDM5P-125S、RDM5P-125L、
RDM5P-125M、RDM5P-125H、RDM5P-125SR、RDM5P-125LR、RDM5P-125MR、RDM5P-125HR；
RDM5P-100S、RDM5P-100L、RDM5P-100M、RDM5P-100H、RDM5P-100SR、RDM5P-100LR、
RDM5P-100MR、RDM5P-100HR；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 30 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696791

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDH5DS-125; Ui:800V(主电路);400V(控制回路); Uimp:8kV(主电路);2.5kV(控制回路);
Ue:AC400V;50Hz; Ith:125A; Ie:6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 使用类
别:AC-33iB; Icw:10kA/30ms;Icm(峰值):17kA; 电器级别:PC 级;转换方式:ATSE; 极数:3P,4P;
仅具备失压转换功能

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 14 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696860

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关电器

RDH5D-1000、RDH5D-1250、RDH5D-1600; Ue: AC400V; Ui: 800V (主回路)、250V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、4kV (控制回路); Ith=Ie: 1000A、1250A、1600A; 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695886

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、
RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、
RDM5P-400MR、RDM5P-400HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695884

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、RDM5-800LR、RDM5-800MR、
RDM5-800HR、RDM5P-800L、RDM5P-800M、RDM5P-800H、RDM5P-800LR、
RDM5P-800MR、RDM5P-800HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695701

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC5-40,RDC5-40N, RDC5-50,RDC5-50N,
RDC5-65,RDC5-65N,RDC5P-40,RDC5P-40N, RDC5P-50,RDC5P-50N,
RDC5P-65,RDC5P-65N;详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 09 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305683343

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDQ1-63; Ui: 400V; Uimp: 4kV(主回路), 4kV(控制回路); Ue: AC230V(2P)、
AC400V(3P、4P); Ie: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Icm:
7.65kA; Icn: 5kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: CB 级; TSE 型式: ATSE;
极数: 2P、3P、4P; IP20 (操作面); 仅失压保护

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696816

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB2LE-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P);
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; I Δ n=30mA、
50mA、100mA/AC 型; 电子式; I Δ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极,
N 极常通)、2P、3P、3P+N (带三个保护极, N 极常通)、4P; 除 1P+N、3P+N 外, 其它都
适用于隔离;

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695885

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、RDM5-630LR、RDM5-630MR、
RDM5-630HR、RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、
RDM5P-630MR、RDM5P-630HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307780805

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDB5-80G、RDB5P-80G; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(1P、1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P); In: 63A、80A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 6kA, Icu: 6kA; 选择性类别: A: 1P、1P+N(一个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(三个保护极, N极常通)、4P: 1P、2P、3P、4P: 适用于隔离用, 1P+N、3P+N: 不适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 30 日 有效期至: 2030 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696467

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器RDB5LE-32、RDB5PLE-32; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); Ui: 400V;
Uimp: 4kV; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣特性: C 型、
D 型; I Δ n: 30mA、50mA; 额定剩余动作类型: AC 型, 电子式; I Δ m: 2000A; Ics=Icn=6000A;
极数: 1P+N(1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P; (1P+N、3P+N:
不适用于隔离用, 2P、3P、4P: 适用于隔离用)产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 18 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304778944

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
长征工控科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇戴西村南山

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ40-630, CJ40-800, CJ40-1000; Ith: 800A(CJ40-630, CJ40-800), 1000A(CJ40-1000); Ui: 690V;
Uimp: 8kV; Ue: AC220V/AC380V; Ie: 630A(CJ40-630), 800A(CJ40-800), 1000A(CJ40-1000);
Us: AC220V, AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 16A; Ui: 690V;
Uimp: 4kV; AC-15: AC380V/1.3A, DC-13: DC220V/0.27A; 4NO2NC、3NO3NC、2NO4NC

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月21日 有效期至: 2029年06月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307656554

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDB5-125C,RDB5-125H,RDB5P-125C,RDB5P-125H;Uimp:6kV;Ui:690V;
Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P); In:63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; C
型 Ics:6kA;lcu:6kA; H型 Ics:7.5kA;lcu:10kA; 选择性类别:A类; 极数:1P,2P,3P,4P;适用于隔
离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年04月15日 有效期至:2029年07月11日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年07月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696841

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB2-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型
特性: Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695704

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

RDC5-25、RDC5-32、RDC5-38、RDC5-25N、RDC5-32N、RDC5-38N、RDC5P-25、
RDC5P-32、RDC5P-38、RDC5P-25N、RDC5P-32N、RDC5P-38N；参数及型号解释
详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 09 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695706

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18,
RDC5-18N, RDC5P-6, RDC5P-6N, RDC5P-9, RDC5P-9N, RDC5P-12, RDC5P-12N,
RDC5P-18, RDC5P-18N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 08 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696474

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L、RDB5PLE-40; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V; I_n : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; C、D 型特性; $I_{\Delta n}$: 10mA、30mA/A 型或 AC 型/电子式; $I_{\Delta m}$: 2000A; RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5PLE-40: $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A; RDB5LE-40H: $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A; RDB5LE-40L: $I_{cn}=I_{cs}$: 3000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 18 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307787358

认证委托人名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号

生产者名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号

生产企业名称及地址
桑田新能源(浙江)股份有限公司
浙江省乐清经济开发区纬十二路 148 号南首

产品名称和系列、型号、规格
直流断路器

RDB8-40P、RDB8DC-40; Uimp: 8kV; Ui: 1000V (1P 外形、2P 外形)、1500V(3P 外形、4P 外形); Ue: DC500V(1P 外形)、DC1000V(2P 外形)、DC1500V(3P 外形、4P 外形); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; Ics: 1.5kA; Icu: 1.5kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 适用于隔离; 适用于 PV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 18 日 有效期至: 2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307776442

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 09 日 有效期至: 2030 年 05 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307780809

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDB5-63G、RDB5P-63G; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P、1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 6kA, Icu: 6kA; 选择性类别: A; 1P、1P+N(一个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(三个保护极, N极常通)、4P; 1P、2P、3P、4P: 适用于隔离用, 1P+N、3P+N: 不适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 30 日 有效期至: 2030 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696458

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR5-25、RDR5P-25; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC690V; I_e : 0.1A~0.16A、0.16A~0.25A、0.25A~0.4A、0.4A~0.63A、0.63A~1A、1A~1.6A、1.25A~2A、1.6A~2.5A、2.5A~4A、4A~6A、5.5A~8A、7A~10A、9A~13A、12A~18A、17A~25A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NO1NC; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 5A; AC-15; U_e/I_e : AC380V/1.5A; DC-13; U_e/I_e : DC220V/0.2A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 21 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696475

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB5-40、RDB5-40H、RDB5-40R、RDB5-40HR、RDB5-40L、RDB5P-40; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-40、RDB5P-40: Icn=Ics: 4500A; RDB5-40H: Icn=Ics: 6000A; RDB5-40L: Icn=Ics: 3000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 18 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696453

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

RDR5-38、RDR5P-38; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC690V; Ie: 23A-32A、28A-36A、
30A-40A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触
头: 1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 25 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696451

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR5-93、RDR5P-93; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC690V; I_e : 23A~32A、30A~40A、37A~50A、48A~65A、55A~70A、63A~80A、80A~93A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: INO1NC; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : AC380V/1.5A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.2A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年04月21日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307713275

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器

RDB7Z-80N,RDB7Z-80H;Ue: AC230V (1P+N, 2P)、AC400V (3P+N, 4P);In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;Ui: 690V;Uimp: 6kV;瞬时脱扣特性: C型,D型;N型: Icn=Ics=6kA;H型: Icn: 10kA,Ics: 7.5kA;极数:1P+N(带一个保护极,N极可开闭),2P(带两个保护极),3P+N(带三个保护极,N极可开闭),4P(带四个保护极);控制方式: 远程全自动控制方式;控制电平电压: AC 220V

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月23日 有效期至: 2029年10月27日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年10月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695204

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB5-63、RDB5-63R、RDB5P-63、RDB5-63S；Ue：AC230V（1P、1P+N、2P），AC400V（1P、2P、3P、3P+N、4P）；Ui：500V；Uimp：6kV；In：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；瞬时脱扣类型：C型，D型；RDB5-63、RDB5-63R：Ics=Icn：6000A；RDB5-63S：Ics=Icn：4500A；极数：1P、1P+N（N极可开闭）、2P、3P、3P+N（N极可开闭）、4P

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月18日 有效期至：2029年09月19日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年09月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307683339

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB5-125S Uimp:4kV,Ui:400V; Ue: AC230V(1P+N), AC400V (3P+N); In:
63A,80A,100A,125A; 瞬时脱扣器类型:C型,D型; Ics:6kA,Icn:6kA; 极数:
1P+N(带一个保护极, N极随保护极同时通断), 3P+N(带三个保护极, N极随保
护极同时通断).

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月28日 有效期至: 2029年08月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696353

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

RDW5-6300; RDW5P-6300; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 4000A, 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式; S 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 75kA, Icu: 85kA, Icw: 75kA/1s; H 型: AC400V: Ics: 135kA, Icu: 135kA, Icw: 135kA/1s; AC690V: Ics: 120kA, Icu: 120kA, Icw: 120kA/1s; 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A, 110V/0.55A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302683327

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
组合开关
HZ10-63/3; U_i :660V; U_{imp} :2.5kV; U_e : AC380V, DC220V; I_{th} : 63A; I_e :
63A; I_{cw} :1260A/1s; I_{cm} (峰值):2150A; 使用类别:AC-22A, DC-21A; 极数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696428

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB5-100、RDB5-100R; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230/400V(1P), 400V(2P、3P、4P); 适用频率: 50Hz; I_n : 63A、80A、100A; 瞬时脱扣类型: C 型; $I_{cs}=I_{cn}=6000A$;
极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696810

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDB5G-125P; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A; Ue: AC230(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 适用频率: 50Hz; Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302634976

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离器
JDW2-0.5/630; Ue: AC500V; Ie: 630A; Uimp: 12kV; Ith: 630A; Iq: 50kA;
使用类别: AC-20B; 极数: 1P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 07 日 有效期至: 2029 年 06 月 27 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696459

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDB5GS-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 125A; Ue: AC230(1P)、AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695209

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机保护器

JD-5E;Uimp:2.5kV; Ui:400V;
Ue:AC380V;Ie:1A-5A,2A-10A,8A-40A,20A-100A,40-160A,120-300A,120-400A;脱扣级
别:2E,5E,10A,10,20,30;3P;防护等级:IP40(操作面);配用的辅助触头:1NO1NC; Uimp:2.5kV;
Ui:380V; Ith:5A;AC-15;Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13; Ue/Ie:AC250V/0.55A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696374

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
行程开关JLXK1; Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:5A;AC-15; Ue:AC380V, Ie:0.3A; DC-13;
Ue:DC220V, Ie:0.15A; 常规型: IP40,密封式: IP54.型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304684304

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机保护器

JD-5、JD-5B; Uimp: 2.5kV; Ui: 400V; Ue: AC380V; Ie: 0.5-5A, 2-20A, 20-80A, 10-100A; 脱扣级别: 10A; 3P; 防护等级: IP40 (端子保护等级 IP00); 配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp: 2.5kV; Ui: 380V; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: AC250V/0.55A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696351

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
小型断路器RDB5-80; 额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 6kV; 额定绝缘电压 (U_i): 500V; 额定工作电压 (U_e): AC230V/400V (1P), AC400V (2P、3P、4P); 额定电流 (I_n): 63A、80A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; 运行短路能力 (I_{cs}): 6000A; 单极额定接通和分断能力 (I_{cn1}): 6000A; 额定短路能力 (I_{cn}): 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696418

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关

HR6-250; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 100A、125A、160A、200A、250A;
Ue: AC400V/660V; AC400V; Ie: 100A、125A、160A、200A、250A; AC660V;
Ie: 100A、125A、160A、200A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304657526

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JR36-20; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流范围: 0.25A~0.35A, 0.32A~0.50A, 0.45A~0.72A, 0.68A~1.10A, 1.0A~1.6A, 1.5A~2.4A, 2.2A~3.5A, 3.2A~5.0A, 4.5A~7.2A, 6.8A~11A, 10A~16A, 14A~22A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; lth: 10A; AC-15; Ue/Ie=AC380V/0.47A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684248

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR6-160/30; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 63A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V;
Ie: 63A, 100A, 125A, 160A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696789

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
小型断路器RDB5-125; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);
In: 80A、100A、125A; Icn=Ics=6000A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 极数: 1P、
2P、3P、4P (所有极均为保护极)产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696493

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR5-630/3; Ui:690V; Uimp:12kV; Ue:AC380V/AC-23B, AC660V/AC-22B; Ith:
630A; Ie: 630A; Iq:50kA; 极数:3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696419

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR6-630; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 315A、350A、400A、500A、630A;
Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 315A、350A、400A、500A、630A, AC660V:
315A、350A、400A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696334

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-800/30; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue:AC400V/AC690V; Ith=Ic:630A,800A;

Iq:50kA; 使用类别:AC-23B; 极数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696416

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关HR6-400; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 225A、250A、315A、350A、400A;
Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 225A、250A、315A、350A、400A; AC660V:
Ie: 225A、250A、315A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681376

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式刀开关

HR3-1000; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith=Ie: 800A、1000A; Iq:
50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695229

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJ12-100/2,CJ12-100/3,CJ12-100/4 Uimp:8kV;Ui:400V; Ith:100A;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;Ie:100A; 使用类别:AC-2; Us:AC220V,AC380V,50Hz; 极
数:2P,3P,4P; 辅助触头:6 对(3NO3NC);Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.41A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696492

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR5-400/3; Ui:690V;Uimp:12kV;Ith:400A; AC-23B:Ue:AC380V;Ie:400A;
AC-22B:Ue:AC660V;Ie:315A; Iq:50kA; 极数:3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681377

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关HR5-160/3; Ui:AC690V;Uimp:12kV; Ith:63A,80A,100A,125A,160A;
Ue:AC380V/AC-23B,AC660V/AC-22B; Ie: 63A,80A,100A,125A,160A; Iq:50kA; 极
数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696494

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR5-250/3; Ui:690V; Uimp:12kV; Ue:AC380V/AC-23B, AC660V/AC-22B; Ith:
80A,100A,125A,160A,200A,250A; Ie: 80A,100A,125A,160A,200A,250A; Iq:50kA; 极
数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302683328

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
倒顺开关HY2(QS)-30; Ui:500V; Uimp:6kV; Ue: AC380V; Ith: 30A; Ie: 30A; Icw:12Ie/1s;
Icm(峰值): 508A; 使用类别:AC-3, AC-4; IP20; 极数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696788

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-40Y; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; 适用频率: 50Hz; I_n : 6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32A、40 A; 瞬时脱扣类型: C 型; 30mA/AC 型, 电子式; $I_{cs}=I_{cn}=4500A$; 电子式; $I_{\Delta m}=500A$; 极数: 2P (一个保护极, N 极可开闭)。

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694406

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

倒顺开关

HY2(QS)-15; Ui:500V; Uimp:6kV; Uc: AC380V; Ith: 15A; Ie: 10A; Icw:200A/1s;Icm
(峰值):282A; 使用类别:AC-3, AC-4; IP20; 极数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302683326

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
组合开关

HZ10-25/3; Ui:660V; Uimp:2.5kV;Ue: AC380V, DC220V;lth: 25A;Ie:
25A;Icw:500A/1s; Icm(峰值):850A; 使用类别:AC-22A, DC-21A; 极数:3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681380

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
刀形转换隔离器HS13-600/30, HS13-600/31, HS13-600/30BX, HS13-600/31BX; U_i :690V;
 U_{imp} :8kV; U_e : AC400V; I_{th} : 600A; I_e : 600A; I_{cw} :30kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极
数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月22日 有效期至:2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695156

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB5L-63; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(2P)、AC400V(4P); In: 25A、40A、63A; IΔn: 30mA、50mA、100mA、300mA/AC 型; 电磁式; Im=500A(25A、40A)、630A(63A); IΔm=500A(25A、40A); 630A(63A); Inc: 6000A; IΔc: 6000A; 极数: 2P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302682591

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
组合开关HZ10-10/3; Ui:660V; Uimp:2.5kV;Ue: AC380V, DC220V;lth: 10A;Ic:
10A;Icw:200A/1s; Icm(峰值):282A; 使用类别:AC-22A, DC-21A; 极数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684306

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR17B-160; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 63A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V;

Ie: 63A, 100A, 125A, 160A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696342

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR17B-400; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 250A, 315A, 350A, 400A; Ue: AC400V;
Ie: 250A, 315A, 350A, 400A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681379

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
刀形转换隔离器
HS13-400/30, HS13-400/31, HS13-400/30BX, HS13-400/31BX; U_i :690V; U_{imp} :8kV;
 U_e : AC400V; I_{th} : 400A; I_e : 400A; I_{cw} :20kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数:3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684305

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR17B-250/3; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 200A、250A; Ue: AC400V; Ie: 200A、
250A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681378

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

刀形转换隔离器

HS13-200/30, HS13-200/31, HS13-200/30BX, HS13-200/31BX; Ui:690V;
Uimp:8kV;Ue: AC400V;Ith: 200A;Ie: 200A;Icw:10kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极
数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696375

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

行程开关

LX19; Ui:500V;Uimp:4kV;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:

AC380V/0.8A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A;外壳防护等级: IP00(开启式),IP40(防护

式).型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696344

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR17B-630; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 400A、500A、630A; Ue: AC400V;
Ie: 400A, 500A, 630A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305656565

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
行程开关LX10; Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:10A; AC-15; Ue:AC380V,Ie:2.63A; DC-13;
Ue:DC220V,Ie:0.91A; IP54(防水型).型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696373

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

行程开关

LXK3; Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:5A; AC-15; Ue:380V,Ie:0.8A; DC-13:

Ue:220V,Ie:0.15A; IP65.型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305695189

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
按钮开关RDA37; Uimp:2.5kV; Ui:500V; AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;
Ith:10A; 使用类别:AC-15, DC-13, IP55; ϕ 22mm产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696385

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
按钮
LA18; Ui:400V, Uimp:2.5kV;AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A;
DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;Ith:5A; 防护等级:IP55(板前部分),安装孔径:Φ24mm.型号
解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696386

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
按钮开关RDA2; Ui:500V, Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie:380V/1.9A;
DC-13:Ue/Ie:220V/0.55A;Ith:10A; 防护等级:IP40(板前部分),安装孔径:Φ22mm.型
号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305694222

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
按钮开关
LA4; Ui:380V, Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie:380V/0.8A;
DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;Ith:5A; 防护等级:IP20.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696376

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
万能转换开关LW5; Ui:500V;Uimp:2.5kV; Ith:16A;AC-15; Ue: AC380V/500V, Ie: 2.6A/2A;
DC-13; Ue: DC220V/440V, Ie: 0.27A/0.14A; IP40(工作面).型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305682593

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
按钮开关
LA19-11,LA19-11D,LA19-11J,LA19-11DJ; $U_i:380V$,
 $U_{imp}:2.5kV$;AC-15: $U_e/I_e:380V/0.79A$; DC-13: $U_e/I_e:220V/0.27A$;Ith:5A; 防护等
级:IP55(板前部分),安装孔径: $\Phi 25mm$.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月27日 有效期至: 2029年08月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696379

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
按钮开关LAY3; Ui:660V;Uimp:2.5kV; Ith:10A;AC-15:AC380V/2.5A;DC-13:DC220V/0.3A;
颈部直径:22mm.IP55(操作面).型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304694635

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
星三角减压起动器

QJX2-40、QJX2-50、QJX2-65；Ue：AC400V(380V)/230V(220V)；Ui：690V；Uimp：8kV；Ith：
QJX2-40、QJX2-50：60A、QJX2-65：80A；Ie：QJX2-40：40A、QJX2-50：50A、QJX2-65：65A；
Us：AC380V、AC220V；50Hz；使用类别：AC-3；极数：3P；配用的辅助触头：1NO1NC；Ith：
10A；AC-15；Ue/Ie：AC380V/0.95A；DC-13；Ue/Ie：DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月19日 有效期至：2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308695157

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
刀型触头熔断器

RDT16-4; 熔断体的额定电压 Un:AC500V;熔断体的额定电流 In:800A,1000A;额定分断能力 I1:100kA;分断范围和使用类别:gG;熔断器支持件的额定电压 Un:AC500V;熔断器支持件的额定电流 In:1000A;Uimp:6kV;1P

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304694657

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

星三角减压起动器

QJX2-25; Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 40A;

Ie: 25A; Us: AC380V、AC220V; 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用

的辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13:

Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304694655

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
星三角减压起动器QJX2-32; Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 50A;
Ie: 32A; Us: AC380V/AC220V; 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的
辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:
DC220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695279

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
星三角减压起动器

QJX2-09、QJX2-12、QJX2-18; Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith:
QJX2-9, QJX2-12: 20A, QJX2-18: 32A; Ie: QJX2-9: 9A, QJX2-12: 12A, QJX2-18: 18A;
Us: AC380V/AC220V; 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith:
10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308657522

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式圆筒形帽熔断器
熔断体的型号:R016;熔断体的额定电压 Un:AC380V;熔断体的额定电流
In:2A,4A,6A,8A,10A,12A,16A,20A,25A,32A;额定分断能力 I1:100kA;分断范围和使用
类别:gG;熔断器支持件的型号:RT14-32;熔断器支持件的额定电压 Un:AC380V;熔
断器支持件的额定电流 In:32A;Uimp:4kV;1P;IP20产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月15日 有效期至:2029年07月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696382

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
行程开关

LXP1; Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:10A;AC-15: Ue:380V,Ie:0.79A;DC-13:
Ue:220V,Ie:0.27A;IP65.型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308657523

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式圆筒形帽熔断器
熔断体的型号:R017;熔断体的额定电压 Un:AC380V;熔断体的额定电流
In:10A,12A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;额定分断能力 I1:100kA;分断范围和使用
类别:gG;熔断器支持件的型号:RT14-63;熔断器支持件的额定电压 Un:AC380V;
熔断器支持件的额定电流 In:63A;Uimp:4kV;1P;IP20产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月15日 有效期至:2029年07月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694407

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

可逆转换开关

QX1-13N1/5.5kW; Ui:550V; Uimp:6kV; Ue: AC380V; Ith: 13A; Ie: 12A;
Icw:144A/1s; Icm(峰值):203A; 使用类别:AC-3,AC-4; IP20; 极数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308657521

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式圆筒形帽熔断器
熔断体的型号:R015;熔断体的额定电压 Un:AC380V;熔断体的额定电流
In:2A,4A,6A,8A,10A,12A,16A,20A;额定分断能力 I1:100kA;分断范围和使用类
别:gG;熔断器支持件的型号:RT14-20;熔断器支持件的额定电压 Un:AC380V;熔断
器支持件的额定电流 In:20A;Uimp:4kV;1P;IP20产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月15日 有效期至:2029年07月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304657525

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JR36-63; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流范围: 14A~22A, 20A~32A, 28A~45A, 40A~63A; 脱扣级别: 10; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/ Ie=AC380V/0.47A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304694647

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
星三角减压起动器QJX2-80, QJX2-95; Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV;
Ith: 125A; Ie: 80A(QJX2-80)、95A(QJX2-95); Us: AC380V, AC220V; 使用
类别: AC-3; 极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304694216

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JRS1-25Uc:AC380V;Ui:690V;整定电流调节范 Ie:0.1~0.16,0.16~0.25,0.25~0.4,
0.4~0.63,0.63~1,1~1.6,1.6~2.5,2.5~4,4~6,5.5~8,7~10,10~13,13~18,18~25; 脱扣级
别:10A;3P;配用的辅助触头:Ith:6A;1NO+1NC;AC-15:Uc/Ie:380V/1.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 19 日 有效期至：2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696361

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB3-63 Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P)、AC400V (2P、3P、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣器类型: B 型、C 型、D 型; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304657524

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JR36-160; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流范围: 40A~53A, 53A~85A, 75A~120A, 100A~160A; 脱扣级别: 10; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC;

Ith: 10A; AC-15: Ue/ Ie=AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696383

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
按钮开关RDA38; Ui:500V, Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;
Ith:10A; 防护等级:IP40(板前部分); 安装孔径:Φ22mm.型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670887

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

RDB3HLE-63, RDB3NLE-63; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 05 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696364

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB3LE-63; Ue: AC230V(1P+N, 2P)、AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; I Δ n: 30mA、50mA; AC 型; 电子式; I Δ m: 500A; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695597

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307656567

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDB5-63MA; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In:
1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流
脱扣器类型:单磁式; Ics:6kA, Icu:6kA; 选择性类别:A; 1P、2P、3P、4P; 适用于
隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月12日 有效期至: 2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303696368

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
时间继电器
JS14; Ui:380V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie: AC380V/0.95A,
AC240V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.55A;外壳防护等级: IP40 (操作面) .型号解
释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696345

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDB3G-125、RDB3G-125R; Uimp:6kV; Ui:500V; Ith:125A; Ue:AC230V(1P),
AC400V(2P、3P、4P); Ie:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、
80A、100A、125A; Icw:1.5kA/1s, Icm:2.5kA; 使用类别:AC-21B、AC-22A; 1P、
2P、3P、4P; IP20.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304694218

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JRS1-80; Ue: AC380V; Ui:690V; 整定电流调节范围: Ie: 23~32A, 30~40A, 38~50A, 48~57A, 57~66A, 63~80A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 6A;

1NO+1NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303696369

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

JS11S; Ui:380V;Uimp:4kV;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:

AC220V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC24V/1.25A;外壳防护等级: IP40 (操作面).型号解释

详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303696365

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
中间继电器

JZ7; Ui:380V;Uimp:6kV;lth:5A; AC-15:Ue/Ie: AC380V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303696367

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
接触器式继电器JZC1; Ui:660V;Uimp:6kV;lth:10A;AC-15:Ue/Ie:
AC380V/6A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.45A;型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695161

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JRS2-25/Z; Ue: AC690V; 电流整定范围: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1.0A、0.8~1.25A、1.0~1.6A、1.25~2.0A、1.6~2.5A、2.0~3.2A、2.5~4.0A、3.2~5.0A、4.0~6.3A、5.0~8.0A、6.3~10A、8.0~12.5A、10~16A、12.5~20A、16~25A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A; Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305695213

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
时控开关
KG316TX; Ui:250V;Uimp:2.5kV;Ith:10A; AC-15:Uc/Ic: AC220V/5A; 外壳防护等
级: IP20.产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695158

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JRS2-12.5/Z Ue: AC690V; 电流整定范围: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.32~0.5A、0.4~0.63A、0.63~1A、0.8~1.25A、1~1.6A、1.25~2.0A、1.6~2.5A、2~3.2A、2.5~4A、3.2~5A、4~6.3A、5~8A、6.3~10A、8~12.5A、10~14.5A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A; Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695179

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JRS2-180/F; Ue: AC690V, Ui: 690V; Ie: 55~80A, 63~90A, 80~110A, 90~120A, 110~135A, 120~150A, 135~160A, 150~180A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NC1NO; AC-15; Ue/Ie: 380V/1.1A; DC-13; Ue/Ie: 220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696130

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JRS2-32/Z Ue: AC690V; 电流整定范围: 4~6.3A、6.3~10A、10~16A、12.5~20A、16~25A、20~32A、25~36A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A;
极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A;
Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696137

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JRS2-63/F Ue: AC690V; 电流整定范围: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1A、0.8~1.25A、1~1.6A、1.25~2.0A、1.6~2.5A、2~3.2A、2.5~4A、3.2~5A、4~6.3A、5~8A、6.3~10A、8~12.5A、10~16A、12.5~20A、16~25A、20~32A、25~40A、32~45A、40~57A、50~63A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A; Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月23日 有效期至: 2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695268

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-265, CJX2-330, RDC6-265, RDC6-330; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-265, RDC6-265: Ith: 315A, 265A/265A/170A, CJX2-330, RDC6-330: Ith: 380A, 330A/330A/235A, Us: AC380V、AC220V、50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695266

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJX2-115, CJX2-150, RDC6-115, RDC6-150; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V,
AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-115, RDC6-115: Ith: 200A, 115A/115A/86A, CJX2-150,
RDC6-150: Ith: 200A, 150A/150A/108A, Us: AC380V、AC220V、50Hz; 使用类别: AC-3;
极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304663361

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
长征工控科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇戴西村南山

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-630, CJX2-800, CJX2-1000; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ue: AC380V/220V;
Us: AC220V, AC380V; 3P; Ith: 800A; CJX2-630, CJX2-800, 1000A; CJX2-1000;
Ie: 630A(CJX2-630)、800A(CJX2-800)、1000A(CJX2-1000); 配用的辅助触头:F4-22, 2NO2NC,
Ith:10A, Ui: 690V; Uimp: 4kV; AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月23日 有效期至: 2029年07月08日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695267

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJX2-185, CJX2-225, RDC6-185, RDC6-225; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V,
AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-185, RDC6-185: Ith: 275A, 185A/185A/118A, CJX2-225,
RDC6-225: Ith: 275A, 225A/225A/137A, Us: AC380V、AC220V、50Hz; 使用类别: AC-3;
极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683333

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
CJX8-9, CJX8-12, CJX8-16; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695269

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

CJX8-25C; Uimp: 6kV; Ith: 40A; Ui: 500V; Ue: AC400V(380)V; Ie: 25A;
Qe: 15kvar; Us: AC36V、AC110V、AC220V、AC380V; 50Hz; 使用类别:
AC-6b; 极数: 3P; 配用的 辅助触头: 1NO、1NC; Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A;
DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695231

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX1-250/22, CJX1-300/22; Ui: 1000V; AC-3; CJX1-250/22: AC230V(AC220V)/250A, AC400V(AC380V)/250A, AC690V(AC660V)/170A; Ith: 250A; CJX1-300/22: AC230V(AC220V)/300A, AC400V(AC380V)/300A, AC690V(AC660V)/250A; Ith: 300A; Us: AC110V, AC220V, AC380V, AC660V; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.227A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683336

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-25; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 40A; 使用类别: AC-3; Ue/Ie: AC230V (AC220V) /25A, AC400V (AC380V) /25A, AC690V (AC660V) /13A; Us: AC380V, AC220V, AC110V, AC36V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 一常开或一常闭; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695230

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX1-170/22, CJX1-205/22; Ui: 690V; Ith: 170A(CJX1-170/22), 205A(CJX1-205/22); CJX1-170/22: AC230V(AC220V)/170A, AC400V(AC380V)/170A, AC690V(AC660V)/110A; CJX1-205/22: AC230V(AC220V)/205A, AC400V(AC380V)/205A, AC690V(AC660V)/170A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, AC660V; AC-3; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696380

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18, RDC6-09, RDC6-12, RDC6-18; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-09, RDC6-09: Ith: 20A, 9A/9A/6.6A, CJX2-12, RDC6-12: Ith: 20A, 12A/12A/8.9A, CJX2-18, RDC6-18: Ith: 32A, 18A/18A/10.6A, Us: AC660V、415V、380V、220V、110V、36V, 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304681388

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX1-110/22, CJX1-140/22; Ui: 690V; AC-3; Ith: 150A; CJX1-110/22: AC230V(AC220V)/110A, AC400V(AC380V)/110A, AC690V(AC660V)/75A; CJX1-140/22: AC230V(AC220V)/140A, AC400V(AC380V)/140A, AC690V(AC660V)/110A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, AC660V; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696372

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-80, CJX2-95, RDC6-80, RDC6-95; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-80, RDC6-80: Ith: 125A, 80A/80A/49A, CJX2-95, RDC6-95: Ith: 125A, 95A/95A/49A, Us: AC660V、415V、380V、220V、110V、36V, 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696371

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-40, CJX2-50, CJX2-65, RDC6-40, RDC6-50, RDC6-65; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-40, RDC6-40: Ith: 60A, 40A/40A/34A, CJX2-50, RDC6-50: Ith: 80A, 50A/50A/39A, CJX2-65, RDC6-65: Ith: 80A, 65A/65A/42A, Us: AC660V、AC415V、AC380V、AC220V、AC110V、AC36V, 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695272

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX8-30; Ith: 45A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ue/Ie: AC230V (AC220V) /30A, AC400V (AC380V) /30A, AC690V (AC660V) /17.5A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50Hz; 防护等级: IP20; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696370

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-25, CJX2-32, RDC6-25, RDC6-32; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-25, RDC6-25: Ith: 40A, 25A/25A/18A, CJX2-32, RDC6-32: Ith: 50A, 32A/32A/21A, Us: AC 660V、415V、380V、220V、127V、110V、48V、36V、24V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 50Hz 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695277

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-370; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 410A; 使用类别: AC-3; Ue/Ie: AC230V (AC220V) /370A, AC400V (AC380V) /370A, AC690V (AC660V) /268A; Us: AC380V, AC220V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC 或 3NO1NC 或 1NO3NC 或 4NO 或 4NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695276

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-250; Uimp: 8kV; Ui: 690V; AC-3; Ith: 300A; Ue/Ie: AC230V(AC220V)/250A、
AC400V(AC380V)/250A、AC690V(AC660V)/170A; Us: AC220V、AC380V, 50Hz; 3P; 配用的
辅助触头: Ith: 10A; 4NO、4NC、3NO1NC、1NO3NC、2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695181

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流真空接触器CKJ5-80,CKJ5-125,CKJ5-160;Uimp:8kV;Ui:1200V;CKJ5-80:Ith:80A;AC-3:Ue/Ie:AC1140V/80A;
AC-4:Ue/Ie:AC1140V/80A; CKJ5-125:Ith:125A;AC-3:Ue/Ie:AC1140V/125A;
AC-4:Ue/Ie:AC1140V/100A;CKJ5-160:Ith:160A;AC-3:Ue/Ie:AC1140V/160A;
AC-4:Ue/Ie:AC1140V/130A;Us:AC380V,220V,127V,110V,36V;3P;配用的辅助触
头:2NO2NC;Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:380V/1.9A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.31A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695275

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-170; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ith: 230A; Ue/Ie: AC230V(AC220V)/170A、AC400V(AC380V)/170A、AC690V(AC660V)/118A; Us: AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 4NO 或 4NC 或 3NO1NC 或 1NO3NC 或 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695186

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流真空接触器CKJ5-630;Uimp:8kV;Ui:1200V;Ith:630A;AC-3:Ue/Ie:AC1140V/630A;AC-4:Ue/Ie:AC
1140V/500A;Us:AC380V,220V, 127V,110V,36V;3P;配用的辅助触
头:3NO3NC;Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:380V/1.9A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.31A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695118

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器
CJX8-50C; Uimp: 6kV; Ith: 85A; Ui: 500V; Ue: AC380V; Ie: 50A; Qe: 30kvar;
Us: AC220V、AC380V; 50Hz; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695188

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流真空接触器CKJ5-400; Uimp: 8kV; Ui: 1200V; Ith: 400A; AC-3: Ue/Ie: AC1140V/400A;
AC-4: Ue/Ie: AC1140V/330A; Us: AC380V, 220V, 127V, 110V, 36V; 3P;
配用的辅助触头: 4NO4NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie:
220V/0.31A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683335

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-37、CJX8-45; Uimp: 8kV; Ui: 690V; AC-3; CJX8-37: Ith: 45A; Ue/Ie: AC230V(220V)/37A、AC400V(380V)/37A、AC690V(660V)/21A; CJX8-45: Ith: 60A; Ue/Ie: AC230V(220V)/45A、AC400V(380V)/45A、AC690V(660V)/25A; Us: AC380V、AC220V、AC110V、AC36V; 50Hz; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC、1NO3NC、3NO1NC、4NO、4NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月28日 有效期至: 2029年08月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695185

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流真空接触器

CKJ5-250; Uimp: 8kV; Ui: 1200V; Ith: 250A; AC-3: Ue/Ie: AC1140V/250A;

AC-4: Ue/Ie: AC1140V/200A; Us: AC380V, 220V, 127V, 110V, 36V; 3P;

配用的辅助触头: 4NO4NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie:

220V/0.31A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695270

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

CJX8-30C; Uimp: 6kV; Ith: 45A; Ui: 500V; Ue: AC400V(380)V; Ie: 30A;
Qe: 20kvar; Us: AC36V、AC110V、AC220V、AC380V; 50Hz; 使用类别:
AC-6b; 极数: 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683337

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-105; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ith: 140A; Ue/Ie: AC230V (AC220V) /105A, AC400V (AC380V) /105A, AC690V (AC660V) /82A; Us: AC380V, AC220V, AC110V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 4NO 或 4NC 或 3NO1NC 或 1NO3NC 或 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695274

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

CJX8-75C; Uimp: 8kV; Ith: 105A; Ui: 500V; Ue: AC380V; Ie: 75A; Qe: 50kvar; Us: AC220V、AC380V; 50Hz; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695273

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器
CJX8-63C; Uimp: 8kV; Ith: 86A; Ui: 500V; Ue: AC380V; Ie: 63A; Qe: 40kvar;
Us: AC220V、AC380V; 50Hz; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695138

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ20-63;Ui:690V;Ith=80A;Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=63A;Ue:AC660/690V,Ie=40A;
Us:AC36V,110V,127V,220V,380V;50Hz;AC-3;3P;配用的辅助触
头:2NO4NC,3NO3NC,4NO2NC,2NO2NC;Ith=10A;AC-15:AC380V/0.8A; DC-13:DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683334

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX8-65,CJX8-85Ui:690V;AC-3;CJX8-65:Ith:80A;Ue/Ie:AC230V(220V)/65A,AC400V(380V)/65A,AC690V(660V)/45A;CJX8-85:Ith:100A;Ue/Ie:AC230V(220V)/85A,AC400V(380V)/85A,AC690V(660V)/53A;Us:AC380V,AC220V,AC110V,AC36V;3P;配用的辅助触头:Ith:10A;2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC,4NO,4NC;AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月28日 有效期至: 2029年08月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695126

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ20-40; Ui:690V; Ith=55A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=40A;
Ue:AC660/690V,Ie=25A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P; 配用的
辅助触头:2NO2NC; Ith=10A; AC-15:AC380V/0.26A;DC-13:DC220V/0.14A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695137

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJ20-100; Ui:690V; Ith=125A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=100A;
Ue:AC660/690V,Ie=63A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P; 配用的
辅助触头:2NO2NC; Ith=10A; AC-15:AC380V/0.8A; DC-13:DC220V/0.27A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695136

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ20-160; Ui:690V; Ith=200A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=160A;
Ue:AC660/690V,Ie=100A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P; 配用的
辅助触头:2NO2NC; Ith=10A; AC-15:AC380V/0.8A; DC-13:DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695133

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ20-630;Ui:690V;Ith=630A;Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=630A;Ue:AC660/690V;Ie=400A; Us:AC220V,380V 50Hz;AC-3;3P;配用的辅助触

头:2NO4NC,3NO3NC,4NO2NC;Ith=16A;

AC-15:AC380V/1.3A;DC-13:DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695134

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ20-400; Ui: 690V; Ith=400A; Ue: AC220/230V, 380/400V, Ie=400A; Ue:
AC660/690V, Ie=250A; Us: AC36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 50Hz; AC-3;
3P; 配用的辅助触头: 2NO4NC, 3NO3NC, 4NO2NC; Ith=16A; AC-15:
AC380V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695135

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJ20-250; Ui:690V; Ith=315A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=250A;
Ue:AC660/690V,Ie=200A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P; 配用的
辅助触头:4NO2NC; Ith=16A; AC-15:AC380V/1.3A; DC-13:DC220V/0.27A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683330

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ12-400/2,CJ12-400/3,CJ12-400/4 Uimp:8kV; Ui:400V; Ith:400A;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;Ie:400A; 使用类别:AC-2; Us:AC220V,AC380V,50Hz; 极
数:2P,3P,4P; 辅助触头:6 对(3NO3NC);Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.41A

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683332

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4

Uimp:8kV;Ui:400V;lth:150A;Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;Ie:150A;使用类别:AC-2;Us:AC220V,AC380V,50Hz;极数:2P,3P,4P;辅助触头:6对(3NO3NC);lth:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.41A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月28日 有效期至: 2029年08月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304683329

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ12-600/2,CJ12-600/3,CJ12-600/4;
Ith:600A;Ui:400V;Uimp:8kV;Ue:AC220/230V,AC380/400V;Ie:600A;Us:AC380V,AC220V,50Hz;2P,
3P,4P;AC-2;配用的辅助触
头:3NO3NC;Ith:10A;AC-15;Ue/Ie:AC380V/2.63A;DC-13;Ue/Ie:DC220V/0.41A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 28 日 有效期至：2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683331

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJ12-250/2,CJ12-250/3,CJ12-250/4 Uimp:8kV;Ui:400V; Ith:250A;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;Ie:250A; 使用类别:AC-2; Us:AC220V,AC380V,50Hz; 极
数:2P,3P,4P; 辅助触头:6 对(3NO3NC);Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.41A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695132

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ20-10; Ui:690V; Ith=10A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=10A; Ue:AC660/690V,Ie=5.2A;
Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P,4P; 配用的辅助触
头:1NO3NC,2NO2NC,3NO1NC,4NO,4NC; Ith=10A; AC-15:AC380V/0.26A; DC-13:DC220V/0.14A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695127

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJ20-25; Ui:690V; Ith=32A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=25A;
Ue:AC660/690V,Ie=14.5A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P; 配用的辅助触头:2NO,2NC; Ith=10A; AC-15:AC380V/0.26A; DC-13:DC220V/0.14A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681384

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ40-63, CJ40-80, CJ40-100, CJ40-125; U_i : 690V; U_e :
AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V); U_{imp} : 8kV; CJ40-63: I_{th} : 80A; I_e : 63A/63A/63A;
CJ40-80: I_{th} : 80A; I_e : 80A/80A/63A; CJ40-100: I_{th} : 125A; I_e : 100A/100A/80A; CJ40-125:
 I_{th} : 125A; I_e : 125A/125A/80A; U_s : AC36V, AC110V, AC220V, AC380V; 使用类别: AC-3;
极数: 3P; 配用的辅助触头: I_{th} : 10A; 触头种类和对数: 2NO4NC, 3NO3NC, 4NO2NC; AC-15:
 U_e/I_e : AC380V/0.82A, DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695131

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ20-16; Ui:690V; Ith=16A; Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=16A;

Ue:AC660/690V,Ie=13A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; AC-3; 3P; 配用的

辅助触头:2NO2NC; Ith=10A; AC-15:AC380V/0.26A; DC-13:DC220V/0.14A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681387

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX1-9/22, CJX1-12/22; Ui: 690V; AC-3; Ith: 20A; CJX1-9/22: AC230V(AC220V)/9A, AC400V(AC380V)/9A, AC690V(AC660V)/7.2A; CJX1-12/22: AC230V(AC220V)/12A, AC400V(AC380V)/12A, AC690V(AC660V)/9.5A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, AC660V; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695144

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJT1-100 Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 100A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 100A; 使用类别:
AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅
助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV;
Ui: 380V产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681389

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX1-16/22,CJX1-22/22;Ui:690V;AC-3;Ith:30A;Uimp:8kV;CJX1-16/22:AC230V(AC220V)/16A,AC400V(AC380V)/16A,AC690V(AC660V)/13.5A;CJX1-22/22:AC230V(AC220V)/22A,AC400V(AC380V)/22A,AC690V(AC660V)/13.5A; Us:AC36V,AC110V,AC220V,AC380V,AC660V;3P;配用的辅助触头:Ith:10A;2NO2NC;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月22日 有效期至:2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695146

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJT1-150; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 150A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 150A; 使用类别:
AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅
助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV;
Ui: 380V产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304681390

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX1-32/22; Ui: 690V; Ith: 45A; Uimp: 8kV; 极数: 3P; 使用类别: AC-3; Ue: AC230V (220V)、AC400V (380V)、AC690V (660V); Ie: 32A【AC230V (220V)、AC400V (380V)】、18A【AC690V (660V)】; Us: AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、AC660V/50Hz; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 10A; Uimp: 8kV; Ui: 380V; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683338

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJX1-75/22,CJX1-85/22;
Ui:690V;AC-3;Ith:90A;CJX1-75/22:AC230V(AC220V)/75A,AC400V(AC380V)/75A,AC690V(AC660V)/63A;CJX1-85/22:AC230V(AC220V)/85A,AC400V(AC380V)/85A,AC690V(AC660V)/75A;Us:A
C36V,AC110V,AC220V,AC380V,AC660V;3P;配用的辅助触
头:Ith:10A;2NO2NC;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月28日 有效期至: 2029年08月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695125

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJT1-5 Uimp: 6kV; Ui: 380V; Ith: 5A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 5A; 使用类别: AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V;

极数: 3P; 50Hz; 辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A;

Uimp: 6kV; Ui: 380V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304657516

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJX1-45/22, CJX1-63/22; Ui: 690V; AC-3; Ith: 70A; CJX1-45/22: AC230V(AC220V)/45A,
AC400V(AC380V)/45A, AC690V(AC660V)/27A; CJX1-63/22: AC230V(AC220V)/63A,
AC400V(AC380V)/63A, AC690V(AC660V)/45A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V,
AC660V; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13:
Ue/Ie: DC220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681386

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ40-315,CJ40-400,CJ40-500;
Ui:690V;Uimp:8kV;lth:500A;Ue:AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V);
CJ40-315:Ie:315A/315A/315A;CJ40-400:Ie:400A/400A/315A;CJ40-500:Ie:500A/500A/315A;
Us:AC220V,AC380V;AC-3;3P; 配用的辅助触
头:lth:16A;2NO4NC,3NO3NC,4NO2NC;AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.3A,DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月22日 有效期至:2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695124

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJT1-10 Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 10A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 10A; 使用类别:
AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅
助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV;
Ui: 380V产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304681385

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ40-160, CJ40-200, CJ40-250; U_i : 690V; I_{th} : 250A; U_e :
AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V); U_{imp} : 8kV; CJ40-160: I_e : 160A/160A/125A;
CJ40-200: I_e : 200A/200A/125A; CJ40-250: I_e : 250A/250A/125A; U_s : AC36V, AC110V, AC220V,
AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: I_{th} : 10A; 触头种类和对数: 2NO4NC,
3NO3NC, 4NO2NC; AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.82A, DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695145

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器CJT1-60; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 60A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 60A; 使用类别:
AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅
助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV;
Ui: 380V产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695140

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJT1-40; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 40A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 40A; 使用类别:
AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅
助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV;
Ui: 380V

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694402

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
刀开关HD13-2000、HD13s-2000; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:2000A;
Uc:AC400V/690V/1140V; Ie:2000A; Icw:40kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:3P、
4P; 防护等级:IP00产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695139

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJT1-20 Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 20A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 20A; 使用类别:
AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅
助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV;
Ui: 380V

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694652

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
刀开关HD13-1600、HD13s-1600; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 1600A; Ue:
AC400V/690V/1140V; Ie: 1600A; Icw: 40kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、
4P; 防护等级: IP00产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302682600

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
刀开关

HD13-1500、HD13s-1500; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:1500A;
Uc:AC400V/690V/1140V; Ie:1500A; Icw:40kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:3P、
4P; 防护等级:IP00

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 27 日 有效期至：2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302682596

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
HH15-250; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith=Ic:250A; Ue:AC380V/660V; Iq:100kA/50kA;
使用类别: AC-23B; 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694405

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD13-3000、HD13s-3000; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:3000A;

Uc:AC400V/690V/1140V; Ie:3000A; Icw:60kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:3P、

4P; 防护等级:IP00

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302657528

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
HH15-160; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith=Ie:160A; Ue:AC380V; Iq:50kA; 使用类别:
AC-23B; 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696424

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
开启式刀开关

HD11FH-100/38、HD11FH-100/48、HD11FH-200/38、HD11FH-200/48; U_i : 800V;
 U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_{th} : 200A; I_e : 100A、200A; I_{cw} : 10kA/1s; I_{cm} (峰
值): 17kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302657527

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
HH15-63、HH15-125; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith=Ie:63A、125A; Ue:AC380V; Iq:50kA;
使用类别: AC-23B; 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694648

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
刀开关

H□□-□/□□-□; Ue: AC380V/400V/415V; Uimp: 12kV; Ith:250A; Ie: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、200A、250A; Ui: 1000V; Icw: 10kA/1s;
使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696422

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11FH-400/38、HD11FH-400/48; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; Ith:
400A; Ie: 400A; Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 使用类别: AC-21B; 极数:
3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302682597

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
刀开关

HD13-600、HD13s-600; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:600A; Ue:AC400V/690V/1140V;
Ie:600A; Icw:25kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:3P、4P; 防护等级:IP00

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月27日 有效期至: 2029年08月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302682599

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD13-100、HD13s-100、HD13-200、HD13s-200; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:100A、
200A; Ue:AC400V/690V/1140V; Ie:100A、200A; Icw=6kA/1s(100A)、10kA/1s(200A);

使用类别:AC-20B; 极数:3P、4P; 防护等级:IP00

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月27日 有效期至: 2029年08月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302682601

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD13-1000、HD13s-1000; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 1000A; Ue:
AC400V/690V/1140V; Ie: 1000A; Icw: 30kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、
4P; 防护等级: IP00

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302682598

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
刀开关HD13-400、HD13s-400; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:400A; Ue:AC400V/690V/1140V;
Ie:400A; Icw:20kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:3P、4P; 防护等级:IP00产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302682595

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
HH15-400; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith=Ic:400A; Ue:AC380V/660V; Iq:100kA/50kA;
使用类别: AC-23B; 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695172

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关HL32-125; Ui:500V; Uimp:4kV; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P); Ith: 125A; Ie:
125A; Icw:1.5kA/1s; Icm(峰值):2.5kA; 使用类别:AC-22A; 极数:1P,2P,3P,4P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302684303

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HL32-125/1, HL32-125/2, HL32-125/3, HL32-125/4

Ui:500V,Uimp:4kV;Ith:125A;Ue:AC230V(1P,2P),AC400V(3P,4P);Ie:32A,63A,100A,125A;Icw:1.5kA/1s;Icm(峰值):2.5kA;使用类别:AC-22A;极数:1P,2P,3P,4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 29 日 有效期至：2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681374

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
开启式负荷开关
HK2-100/3; Ui:690V; Uimp:8kV; Ue:AC380V; Ith:100A; Ie:100A; 额定限制短路电流:
2.5kA; 使用类别:AC-22A; 极数: 3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696496

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式刀开关

HR3-400; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith: 400A; Ie: 400A; Iq:
50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681375

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式刀开关HR3-100; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith=Ie: 30A、40A、50A、
60A、80A、100A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696495

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式刀开关

HR3-600; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith: 600A; Ie: 600A; Iq:
50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681435

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
熔断器式刀开关
HR3-200; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith: 200A; Ie: 200A; Iq:
50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302682594

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

HH15-630; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith=Ic:630A; Ue:AC380V/660V; Iq:100kA/50kA;

使用类别: AC-23B; 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302657530

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
开启式负荷开关
HK2-10/2; Ui:690V; Uimp:8kV; Ue:AC220V; Ith:10A;Ie:10A; 额定限制短路电流:
500A; 使用类别:AC-22A; 极数: 2P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302657531

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
开启式负荷开关
HK2-15/2, HK2-15/3; $U_i: 690V$; $U_{imp}: 8kV$; $U_e: AC220V(2P), AC380V(3P)$;
 $I_{th}: 15A; I_e: 15A$; 额定限制短路电流: 500A; 使用类别: AC-2(2P), AC-22A(3P); 极数:
2P, 3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302657529

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
HH15-800; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith=Ic:800A; Ue:AC380V; Iq:50kA; 使用类别:
AC-23B; 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302657532

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式负荷开关

HK2-30/2, HK2-30/3; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC220V(2P), AC380V(3P);
 I_{th} : 30A; I_c : 30A; 额定限制短路电流: 1kA; 使用类别: AC-2(2P), AC-22A(3P); 极数:
2P, 3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302681373

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
开启式负荷开关
HK2-75/3; Ui:690V; Uimp:8kV;Ue:AC380V;Ith:75A;Ie:75A;额定限制短路电
流:1800A;使用类别:AC-22A;极数: 3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302657533

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式负荷开关

HK2-60/2, HK2-60/3; U_i :690V; U_{imp} :8kV; U_e :AC220V(2P), AC380V(3P);
 I_{th} :60A; I_e :60A; 额定限制短路电流:1500A; 使用类别:AC-2(2P), AC-22A(3P); 极
数:2P, 3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307656550

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器DZ15LE-100/2901,DZ15LE-100/3901,DZ15LE-100/3902 ,DZ15LE-100/4901;
Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);Ui:380V;Uimp:6kV; In:63A,80A,100A;过电流脱扣器类型:液
压电磁式;选 择性类别:A 类;脱扣级别:10A; 剩余电流脱扣器的类 型 : 电子式 ;Ics=Icu:5kA;I
 Δ n:30mA,50mA,75mA,100mA;AC 型 ;I Δ m:1.5kA;2P,3P,3P+N(N 极常通);不适用于隔离产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307657535

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300; U_i :660V; U_{imp} :6kV; U_c :AC380V; I_n :
16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Y
型: I_{cs} : 14kA; I_{cu} : 18kA; J 型: I_{cs} : 18kA; I_{cu} : 35kA; 选择性类别:A 类; 极数:3P;
不适用于隔离用。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307681372

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20Y-630/3300; Uimp:6kV;Ui:660V; Ue:AC380V; In:400A,500A,630A; 过电
流脱扣器类型:热磁式; Ics:23kA;Icu:30kA; 选择性类别:A类; 极数:3P; 不适用
于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307656549

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器

DZ15LE-40/2901,DZ15LE-40/3901,DZ15LE-40/3902,DZ15LE-40/4901;
Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);Ui:380V;Uimp:6kV;In:16A,20A,25A,32A,40A;过电流脱扣器
类型:液压电磁式;选择性类别:A类;脱扣级别:10A;剩余电流脱扣器的类型:电子
式;Ics=Icu:3kA;IΔn:30mA,50mA,100mA;AC型;IΔm:1kA;2P,3P,3P+N(N极常通);不适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月12日 有效期至: 2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682538

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ15-100/2901,DZ15-100/3901,DZ15-100/3902;

Ue:AC380V(3P),AC220V/380V(2P);Ui:380V;Uimp:6kV;In:63A,80A,100A;过电流脱扣器类型:液 压电磁式;选择性类别:A 类;脱扣级别:10A;Ics=Icu:5kA;2P,3P; 不适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682539

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

DW15-1600 Ue: AC380V; In: 1600A、1000A、800A、630A; Ui: 660V; Uimp: 8kV; 过电
流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 30kA; Icu: 40kA; 极数: 3P (三个保护
极, 不适用于隔离); 配用的辅助触头: 3NO3NC; Ith: 6A; AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.79A;
DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682485

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20Y-400/3300; Uimp:6kV; Ui:660V; Ue:380V;

In:200A,250A,315A,350A,400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:23kA; Icu:30kA;

选择性类别:A类; 极数:3P; 不适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月26日 有效期至:2029年08月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682540

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

DW15-630、DW15C-630 Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 200A、 315A、 400A、
630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics=Icu: 20kA(In≤200A), 30kA(In>200A);
极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离); 配用的辅助触头: 3NO3NC; AC-15: Ith: 6A;
Ue: AC380V; Ie: 0.79A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682484

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
DZ20Y-225/3300、DZ20J-225/3300; Uimp:6kV;Ui:660V; Ue:AC380V;
In:100A,125A,160A,180A,200A,225A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Y
型:Ics:19kA;Icu:25kA; J型:Ics:25kA;Icu:42kA; 选择性类别:A类; 极数:3P; 不适
用于隔离产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月26日 有效期至: 2029年08月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303681381

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
时间继电器
DH48S, DH48S-S, DH48S-2Z, DH48S-11; $U_i: 400V; U_{imp}: 2.5kV; I_{th}: 5A; AC-15: U_e/I_e:$
 $AC220V/0.75A, AC380V/0.47A; DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.27A;$ 外壳防护等
级: IP40(操作面).

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307657536

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器DZ15-40/2901,DZ15-40/3901,DZ15-40/3902;
Ue:AC380V(3P),AC220V/380V(2P);Ui:380V;Uimp:6kV;In:6,10,16,20,25,32,40A;过电
流脱扣器 类型:液压电磁式;选择性类别:A 类;脱扣级别:10A;Ics=Icu:3kA;2P,3P;不
适用于隔离产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月15日 有效期至:2029年07月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682541

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

DW16-630; Ue: AC400V; Ui: 660V; Uimp: 6kV; In: 100A、160A、200A、250A、315A、400A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 25kA; Icu: 30kA; 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离); 配用的辅助触头: 3NO3NC; AC-15: Ue: AC380V; Ith: 6A; Ie: 0.79A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694408

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

DW15-2500 Ue: AC380V; In: 1600A、2000A、2500A; Ui: 660V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 40kA; Icu: 60kA; 极数:

3P (三个保护极, 不适用于隔离);

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694409

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

DW15-4000 Ue: AC380V; In: 2500A、3000A、4000A; Ui: 660V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 50kA; Icu: 80kA; 极数:

3P (三个保护极, 不适用于隔离);

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302697082

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD11-1000; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ith=Ie: 1000A; Icw: 30kA/1s;

使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695196

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

DZ20Y-1250, DZ20J-1250; U_i :660V; U_{imp} :6kV; U_e :AC380V; I_n :
630A,700A,800A,1000A,1250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Y型: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; J
型: I_{cs} : 38kA; I_{cu} : 65kA; 选择性类别:A类; 极数:3P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头
(2NO2NC): U_i :400V; U_{imp} :4kV; I_{th} :3A; AC-15 U_e/I_e :AC400V/1.5A; DC-13
 U_e/I_e :DC220V/0.15A.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302694651

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
开启式刀开关HD11-600; Ui: 1140V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V/1140V; Ith=Ie: 600A;
额定短时耐受电流(Icw)和时间: 25kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P, 4P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302694650

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
开启式刀开关

HD11-400; Ui: 1140V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V/1140V; Ith=Ie: 400A;
额定短时耐受电流(Icw)和时间: 20kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695151

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11F-1000/38; 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;额定绝缘电压(Ui):690V;约定发热电流(Ith): 1000A;额定工作电压(Ue): AC400V;额定工作电流(Ie): 800A,1000A; 额定短时耐受电流(Icw):30kA/1s;使用类别: AC-20B ;极数: 3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695152

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11F-600/38; 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;额定绝缘电压(Ui):690V;约定发热电流(Ith): 600A;额定工作电压(Ue): AC400V;额定工作电流(Ie): 600A; 额定短时耐受电流(Icw):25kA/1s;使用类别: AC-20B ;极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695177

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11F-100/38,HD11F-200/38; 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;额定绝缘电压(Ui):690V;约定发热电流(Ith):200A;额定工作电压(Ue):AC400V;额定工作电流(Ie):100A,200A;额定短时耐受电流(Icw):10kA/1s;使用类别:AC-20B;极数:3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694132

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
DZ47LE-32;

Ue:AC230V(1P+N,2P);AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;C,D 型特性;Ics=Icu:6kA;I Δ n:30mA/AC 型;电子式;I Δ m:2kA;极数:1P+N(N 极常通,不适用于隔离用),2P,3P+N(N 极常通,不适用于隔离用),4P

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695178

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11F-400/38; 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;额定绝缘电压(Ui):690V;约定发热
电流(Ith): 400A;额定工作电压(Ue): AC400V;额定工作电流(Ie): 400A; 额定短时
耐受电流(Icw):20kA/1s;使用类别: AC-20B;极数: 3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307657537

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

DZ47-63、DZ47-63H; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P); I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣器类型: C 型, D 型; DZ47-63: $I_{cs}=I_{cn}$: 4000A; DZ47-63H: $I_{cs}=I_{cn}$: 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694129

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器DZ47LE-63; Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P);
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; IΔn:
30mA/AC 型; 电子式; IΔm: 2kA; Ics=Icn: 6kA (C 型 6A~40A); Ics=Icn: 4.5kA (C 型 50A、
63A); Ics=Icn: 6kA (D 型 6A~32A); Ics=Icn: 4.5kA (D 型 40A、50A、63A); 极数: 1P+N
(N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694165

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器

DZL25-250/4301 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V; In:
100A,120A,150A,160A,180A,200A,250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:8kA; Icu:10kA;
IΔn:50mA,100mA,200mA,300mA/AC 型; 漏电脱扣器的类型:电子式; IΔm:3kA; 选择性类别:A
类; 极数: 3P+N(3 个保护极,N 极常通); 不具有隔离功能;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696472

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
辅助触头组
F5: Ui:690V;
Uimp:6kV;lth:10A;AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A,380V/0.95A;DC-15:Ue/Ie:110V/0.3A,220
V/0.15A;IP20产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302694649

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

开启式刀开关

HD11-100、HD11-200; Ui: 1140V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V/1140V; Ith=Ic:

100A(HD11-100), 200A(HD11-200); 额定短时耐受电流(Icw)和时间:

6kA/1s(HD11-100), 10kA/1s(HD11-200); 使用类别: AC-20B; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696421

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
脚踏开关EKW-5A-B; Ui:380V; Uimp:4kV; Ith:5A; AC-15:Ue:AC380V/Ie:0.79A;
DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.15A; 防护等级:IP31.产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697071

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM8□-400、RDM8□-630、RDM8□-800；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695206

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器

RDM7L-800L、RDM7L-800M; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; In: 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L型: Ics: 25kA, Icu: 50kA; M型: Ics: 50kA, Icu: 70kA; IΔn: 300mA/500mA/ 1000mA 分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A; 3P、4P(N极可开闭), 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682602

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM10-400; Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 100A、125A、160A、180A、200A、250A、315A、350A、400A; Ics: 12.5kA; Icu: 25kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a1b; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697050

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM8□-250、RDM8□-315；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695202

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器

RDM7L-400L、RDM7L-400M; Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400V; In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L型: Ics:25kA, Icu:50kA; M型: Ics:42kA, Icu:65kA; IΔ n:100mA/300mA/500mA 分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 使用类别:A; 3P, 4P(N极可开闭), 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682603

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM10-160; Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; Ics: 7.5kA; Icu: 15kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a1b; Ui: 380V; 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696401

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM7E-400M, RDM7E-400H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:400A; 过电流脱扣器类型:电子式; M型:AC400V: Ics:42kA, Icu:65kA; AC690V: Ics:15kA, Icu:20kA; H型: AC400V: Ics:65kA, Icu:100kA; Icw:5kA/1s; 选择性类别:B; M型:3P、4P, H型:3P. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695195

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM10-100; Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ics: 7.5kA; Icu: 15kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 选择性类别: A类; 极数: 3P (3个保护极); 不适用于隔离用; 脱扣级别: 10。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696429

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM7E-250M, RDM7E-250H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:250A; 过
电流脱扣器类型:电子式; M型: AC400V:Ics:35kA, Icu:50kA; AC690V:Ics:10kA, Icu:20kA; H
型:AC400V:Ics:50kA, Icu:85kA; Icw:3kA/1s; 选择性类别:A; M型:3P、4P, H型:3P. 型号
解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695205

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器

RDM7L-250L、RDM7L-250M; Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400V; In:100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L 型: Ics:25kA, Icu:35kA; M 型: Ics:35kA, Icu:50kA; IΔn:100mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 使用类别:A; 3P、4P(N 极可开闭)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695199

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM7E-125M, RDM7E-125H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:32A, 63A, 125A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型: AC400V:Ics:35kA, Icu:50kA; AC690V:Ics:10kA, Icu:20kA; H 型: AC400V:Ics:50kA, Icu:85kA; Icw:1.5kA/1s; 选择性类别:A; M 型:3P、4P, H 型:3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695207

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器

RDM7L-125L、RDM7L-125M; Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400V; In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L型: Ics:25kA, Icu:35kA; M型: Ics:35kA, Icu:50kA; IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/300mA/500mA 分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 选择性类别:A; 3P、4P(N极可开闭), 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694335

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM108-20; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 1.6A、2.5A、3.2A、4A、5A、6.3A、8A、10A、12.5A、16A、20A; Ics: 1.5kA; Icu: 1.5kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a1b、2a、2b; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: AC380V/1.5A, DC-13: DC220V/0.3A。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696350

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-800L、RDM32LE-800M、RDM32LE-800H; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696430

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM7E-800M, RDM7E-800H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:630A, 800A;
过电流脱扣器类型:电子式; AC400V: M 型:Ics:42kA, Icu:65kA; H 型:Ics:65kA, Icu:100kA;
AC690V: Ics:15kA, Icu:20kA; Icw:10kA/1s; 选择性类别:B; M 型:3P、4P, H 型:3P;型号
解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682604

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM108-32; Ue: AC380V/660V; Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 1.6A、2.5A、4A、6.3A、10A、12.5A、16A、20A、25A、32A; Ue: AC380V; Ics: 10kA; Icu: 10kA; Ue: AC660V; Ics: 3kA, Icu: 3kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a、1b、2a、2b; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 6A; 使用类别: AC-15: AC380V/3A, DC-13: DC220V/0.55A。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694313

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM108-63; Ue: AC380V/660V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A; Ue: AC380V; Ics: 22kA; Icu: 22kA; Ue: AC660V; Ics: 4.2kA, Icu: 4.2kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a、1b、2a、2b; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 6A; 使用类别: AC-15: AC380V/3A, DC-13: DC220V/0.55A。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696813

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关RDQH5Y-125 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV; 控制回路额定冲击耐受电压(Uimp): 2.5kV;
额定绝缘电压(Ui):800V; 控制回路额定绝缘电压(Ui):690V; 约定发热电流(Ith):50A、63A、
80A、100A、125A; 额定工作电压(Ue):AC400V; 额定工作电流(Ie):50A、63A、80A、
100A、125A; 使用类别:AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):52.5kA; 额定短路
分断能力(Icn):25kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月24日 有效期至:2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696420

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
电磁起动器

RDQ12-7/H、RDQ12-7/K; Ui: 380V;Uimp: 6kV; 极数: 3P; 脱扣级别: 10;防护等级: IP42 (仅适用于 H 型); Ue: AC220V、AC380V; Ie/Pe (AC220V/380V):75A-120A (45/55kW)、100A-150A (45/75kW); Us: AC380V、AC220V、AC110V、AC36V/50Hz; 配用的辅助触头: 2NO2NC (接触器)、1NO1NC (热过载继电器); Ith:5A;Uimp:6kV;Ui:380V; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695964

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-400L、RDM32LE-400M、RDM32LE-400H; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682537

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM10-630; Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 315A、350A、400A、500A、630A;
Ics: 15kA; Icu: 30kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (3 个保护
极); 不适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2a2b; Ui: 400V; 约定发
热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.2A。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695598

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDM32LE-320□□/W；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696349

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-125L/Y、RDM32LE-125M/Y、RDM32LE-125H/Y；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694317

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器RDM11N-100/3300,RDM11N-160/3300,RDM11N-250/3300 Ue:AC400V;Ui: AC690V;Uimp:
6kV;RDM11N-100/3300:In:16,20,25,32,40,50,63,80,100A; Ics:16kA;Icu:25kA;
RDM11N-160/3300:In:16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160A;Ics:18kA;Icu:35kA;RDM11N-250/3300
:In:125,160,180,200,225,250A; Ics:18kA;Icu:35kA;过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A 类;3P;
适用于隔离产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查询,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695646

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-125M,RDM5E-125H;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695961

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、RDM32LE-250H; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696803

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-100M、RDM5E-100F、RDM5E-100H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695119

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDM32LE-160□□/W；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696854

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-630S、RDM5-630SR; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 400A、500A、630A; Ics: 35kA; Icu: 50kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695631

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-400F, RDM5E-400M, RDM5E-400H; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696861

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695630

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H;详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696363

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM3-250；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695595

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5-160；详细参数见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696461

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM3-125C、RDM3-125L; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 20kA; Icu: 25kA; 选择性类别: A; 极数: 3P、4P(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696466

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM3-400；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695696

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM3L-125；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月23日 有效期至：2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696842

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月04日 有效期至：2029年09月23日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年09月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696437

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-250L、RDM7-250M、RDM7-250H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695694

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM3L-250；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696431

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-125L、RDM7-125M、RDM7-125H;具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696435

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-800L、RDM7-800M、RDM7-800H；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695887

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5Z-630/L、RDM5Z-630/M、RDM5Z-630/H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696432

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-630L、RDM7-630M、RDM7-630H; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695553

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5L-100L、RDM5L-100M、RDM5L-125L、RDM5L-125M；详见附页。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696436

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-400L、RDM7-400M、RDM7-400H；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696800

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM5ES-630 Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A (IR=250A~630A 可调); AC400V: M型: Ics: 42kA; Icu: 65kA; H型: Ics: 75kA; Icu: 100kA; AC690V: M型: Ics: 15kA; Icu: 20kA; H型: Ics: 15kA; Icu: 20kA; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B类; 极数: 3P; 适用于隔离, 适用于 IT 系统。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695888

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5Z-400/L、RDM5Z-400/M、RDM5Z-400/H；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695880

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、RDM5Z-125/H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695629

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-800F, RDM5E-800M, RDM5E-800H; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695966

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5Z-250/L、RDM5Z-250/M、RDM5Z-250/H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695552

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR、RDM5LEV-250L、
RDM5LEV-250M、RDM5LEV-250LR、RDM5LEV-250MR；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656557

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
螺旋式熔断器

RL1-15; 熔断体的额定电压 U_n : AC380V; 熔断体的额定电流
 I_n : 2A, 4A, 6A, 10A, 15A; 额定分断能力(I₁): 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断
器支持件的额定电压 U_n : AC380V; 熔断器支持件的额定电流 I_n : 15A; 极数: 1P;
峰值耐受电流: 50kA.

产品标准和技术要求
GB/T 13539.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656556

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
螺旋式熔断器RL1-100; 熔断体的额定电压 Un: AC380V; 熔断体的额定电流 In: 60A,80A,100A;
额定分断能力(I1): 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压
Un: AC380V; 熔断器支持件的额定电流 In: 100A; 极数: 1P; 峰值耐受电流:
50kA.产品标准和技术要求
GB/T 13539.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308694223

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料快速熔断器
RS3-600; Un:AC500V;In:250A,300A,320A,350A,400A,480A,500A,600A;分断能力和使用类别:aR;额定分断能力 I1:50kA

产品标准和技术要求
GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656558

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
螺旋式熔断器

RL1-60; 熔断体的额定电压 Un: AC380V; 熔断体的额定电流 In: 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A, 60A; 额定分断能力(I1): 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC380V; 熔断器支持件的额定电流 In: 60A; 极数: 1P; 峰值耐受电流: 50kA.

产品标准和技术要求
GB/T 13539.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684415

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器
RDX65LE-63;

Uc:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,4P);In:4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63
A;瞬时脱扣器类型:C,D 型;Icn=Ics:6kA;IΔn:0.03A/AC 型;漏电脱扣器类型:电子
式;IΔm:500A;极数:1P+N(N 极常通,不适用于隔离),2P,3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期:2024 年 08 月 29 日 有效期至:2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308695122

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料快速熔断器
RS3-200; Un:AC500V;In:125A,150A,160A,180A,200A;分断能力和使用类别:aR;额定
分断能力 I1:50kA产品标准和技术要求
GB/T 13539.4-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694154

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDX6-63 Uimp:4kV,Ui:400V; Ue:AC220V(1P,1P+N), AC380V(2P,3P,3P+N,4P);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣器类型:C型,D型;

Ics:7.5kA,Icn:10kA; 极数:1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P.

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308695121

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料快速熔断器
RS3-100; Un:AC500V;In:50A,60A,80A,100A;分断能力和使用类别:aR;额定分断能力
II:50kA产品标准和技术要求
GB/T 13539.4-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694149

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDX6-40 Uimp:4kV,Ui:400V; Ue:AC230V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;
瞬时脱扣器类型:C型,D型; Ics:6kA,Icn:6kA; 极数:2P(仅带一个保护极)

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684413

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器
RDX30LE-32; Ue:AC230V;In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;C 型特
性;Ics=Icn:4.5kA;IΔn:30mA;额定剩余动作类型:AC 型;电子式;IΔm:1.5kA;极
数:1P+N(带一个保护极,N 极可开闭)产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694316

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW17-3200; Ue:AC380V; In:3200A; 过电流脱扣器类型:电磁式;选择性类别:A
类; Ics:80kA; Icu:100kA; 3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694163

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDX6LE-63;Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;I Δ n:0.03 A/AC 型;瞬时脱扣器类型:C 型,D 型;剩余电流脱扣器类型:电子式;I Δ m:2000A;Ics:7.5kA;Icn:10kA;极数:1P+N(带一个保护极,N 极常通,不适用隔离),2P(带二个保护极),3P(带三个保护极),3P+N(带三个保护极,N 极常通,不适用隔离),4P(带四个保护极)产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304684256

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
自耦减压起动箱
XJ01-40(kW),XJ01-55(kW),XJ01-75(kW);
Ui:690V;XJ01-40(kW):Ue:AC380V;Ie:77A;XJ01-55(kW):Ue:AC380V;Ie:110A;XJ01-75(kW):Ue:AC380V;Ie:142A;脱扣级别:10;IP10;3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694151

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDX6LE-40; Ue:AC230V; Ui:400V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣器类

型:C型,D型; I Δ n:0.03A/AC型,电子式; I Δ n 动作时间t \leq 0.1s; I Δ m:2000A; Icn:10kA, Ics:7.5kA; 2P(仅带一个保护极,N极可开闭,适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304684257

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

自耦减压起动箱

XJ01-100(kW), XJ01-115(kW); Ui: 690V; XJ01-100(kW): Ue: AC380V; Ie: 190A;

XJ01-115(kW): Ue: AC380V; Ie: 218A; 脱扣级别: 10A; 外壳防护等级: IP10;

极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304685167

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

自耦减压起动箱

XJ01-14(kW),XJ01-17(kW),XJ01-22(kW),XJ01-30(kW)Ui:690V;XJ01-14(kW):Ue:AC
380V,Ie:28A;XJ01-17(kW):Ue:AC380V,Ie:34A;XJ01-22(kW):Ue:AC380V,Ie:43A;XJ0
1-30(kW):Ue:AC380V,Ie:58A;脱扣级别:10;IP10;3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月30日 有效期至: 2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696339

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机软起动柜

XJ01E-90, XJ01E-110, XJ01E-132, XJ01E-160, XJ01E-200; U_i :660V; U_e :AC380V;
 $I_{th}=I_e$:175A, 210A, 250A, 300A, 370A; P_e :90kW, 110kW, 132kW, 160kW,
200kW; 使用类别:AC-53b; 3P; IP20;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303696348

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

ZN48:

Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A,AC380V/0.47A,DC-13:Ue/I

e:DC220V/0.27A;IP40

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303695228

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

ST3P; Ui:400V;Uimp:2.5kV;lth:5A; AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.27A; 外壳防护等级:IP40.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695180

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

电动机软启动柜

XJ01E-250, XJ01E-315; Ui:660V; Ue:AC380V; Ith=Ie:470A, 570A; Pe:250kW, 315kW; 使用类别:AC-53b; 3P; IP20;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656560

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

有填料封闭管式刀型触头熔断器

RT0-400; 熔断体的额定电压 U_n : AC380V; 熔断体的额定电流

I_n : 160A, 200A, 250A, 350A, 400A; 额定分断能力 I_t : 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔

断器支持件的额定电压 U_n : AC380V; 熔断器支持件的额定电流 I_n : 400A; 1P; U_{imp} :

4kV

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656562

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RT0-100; 熔断体的额定电压 Un:AC380V;熔断体的额定电流
In:32A,40A,50A,63A,80A,100A;额定分断能力 I1:50kA;分断范围和使用类别:gG;熔
断器支持件的额定电压 Un:AC380V;熔断器支持件的额定电流
In:100A;1P;Uimp:4kV产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月12日 有效期至: 2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308694215

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式圆筒形帽熔断器
熔断体的型号:R016;熔断体的额定电压 U_n :AC380V; 熔断体的额定电流
 I_n :2A,4A,6A,8A,10A,12A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;额定分断能力 I_t :100kA;
分断范围和使用类别:gG; 熔断器支持件的型号:RT18-63; 熔断器支持件的额定电
压 U_n :AC380V;熔断器支持件的额定电流 I_n :63A; U_{imp} :4kV;1P;IP20

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656561

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RT0-200; 熔断体的额定电压 Un:AC380V;熔断体的额定电流
In:80A,100A,125A,160A,200A;额定分断能力 Ii:50kA;分断范围和使用类别:gG;熔断
器支持件的额定电压 Un:AC380V;熔断器支持件的额定电流 In:200A;1P;Uimp:4kV产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308657519

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RDT16-00; 熔断体的额定电压 Un:AC660V/500V;熔断体的额定电流 In:
6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A;额定分断能力 II:
50kA/660V;120kA/500V;分断范围和使用类别:gG;熔断器支持件的额定电压 Un:AC660V/500V;
熔断器支持件的额定电流 In:160A;1P;Uimp:6kV

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308694318

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

有填料封闭管式圆筒形帽熔断器

熔断体的型号:R015;熔断体的额定电压 Un:AC380V; 熔断体的额定电流

In:2A,4A,6A,8A,10A,12A,16A,20A,25A,32A;额定分断能力 I1:100kA; 分断范围和使用

类别:gG;熔断器支持件的型号:RT18-32;熔断器支持件的额定电压 Un:AC380V;熔

断器支持件的额定电流 In:32A;Uimp:4kV;1P;IP20

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》

(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月19日 有效期至:2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302697066

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离器

RDT8-63PV; Ue: DC1500V; Ui: DC1500V; Uimp: 8kV; Ie: 63A; Ith: 63A;

Iq: 20kA; 使用类别: DC-PV0; 极数: 1P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656559

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RT0-600; 熔断体的额定电压 Un:AC380V;熔断体的额定电流
In:350A,400A,500A,600A;额定分断能力 Ii:50kA;分断范围和使用类别:gG;熔断器支
持件的额定电压 Un:AC380V;熔断器支持件的额定电流 In:600A;1P;Uimp:4kV产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308656563

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RDT16-2; 熔断体的额定电压 U_n : AC660V/500V; 熔断体的额定电流
 I_n : 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A; 额定分断能力 I_t : 50kA/660V; 120kA/500V; 分
断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC660V/500V; 熔断器支持件
的额定电流 I_n : 400A; 1P; U_{imp} : 6kV

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302697068

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离器RDT8-32PV Ue: DC1000V; Ui: DC1000V; Uimp: 4kV; Ie: 32A; Ith: 32A;
Iq: 20kA; 使用类别: DC-PV0; 极数: 1P产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308656564

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器

RDT16-3 熔断体的额定电压 Un: AC690V/AC500V; 熔断体的额定电流 In:
315,400,500,630A,800A; 额定短路能力 I_n: 120kA/AC500V, 50kA/AC690V; 分断范围和使用
类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC690V/ AC500V; 熔断器支持件的额定冲
击耐受电压 U_{imp}: 6kV; 熔断器支持件的额定电流 I_n: 800A; 极数: 1P.

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308657518

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RDT16-1; 熔断体的额定电压 U_n : AC660V/500V; 熔断体的额定电流
 I_n : 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; 额定分断能力 I_t : 50kA/660V; 120kA/500V; 分断
范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC660V/500V; 熔断器支持件的
额定电流 I_n : 250A; 1P; U_{imp} : 6kV产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695159

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

RDR6-36、RDJ2-36; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ie: 23A~32A、28A~36A; 脱扣级别: 10A; IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: AC380V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696333

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
电动机保护用断路器

RDS5-32、RDS5-32X; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 400V/415V, 690V; In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A(可调); 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics/Icu 详见附页; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P, 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695160

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR6-25、RDJ2-25; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ie: 0.1A~0.16A、0.16A~0.25A、0.25A~0.40A、0.40A~0.63A、0.63A~1A、1A~1.6A、1.25A~2.0A、1.6A~2.5A、2.5A~4.0A、4.0A~6.0A、5.5A~8.0A、7.0A~10A、9.0A~13A、12A~18A、17A~25A; 脱扣级别: 10A; IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: AC380V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695162

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR6-93、RDJ2-93; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ie: 23A~32A、30A~40A、37A~50A、48A~65A、55A~70A、63A~80A、80A~93A; 脱扣级别: 10A; 防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: AC380V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696490

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR7-75 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流调节范围: 36A~45A, 40A~50A, 45A~63A, 57A~75A; 脱扣级别 10A; IP20 (安装后测量); 极数: 3P; 频率: 50Hz/60Hz; 辅助触头: 1NO1NC Ith: 5A; AC-15 Ue: AC380V; Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.2A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696488

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR7-18 Ue: AC690V; 整定电流调节范围: 0.11~0.16A, 0.14~0.2A, 0.18~0.25A, 0.22~0.32A, 0.28~0.4A, 0.35~0.5A, 0.45~0.63A, 0.55~0.8A, 0.7~1A, 0.9~1.25A, 1.1~1.6A, 1.4~2A, 1.8~2.5A, 2.2~3.2A, 2.8~4A, 3.5~5A, 4.5~6.3A, 5.5~8A, 7~10A, 9~12.5A, 11~16A, 14~20A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别 10A; 极数: 3P; IP20(安装后测量); 频率: 50Hz/60Hz; 辅助触头: 1NO1NC; AC-15 Ue: AC380V; Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.2A; Ith: 5A; Ui: 690V; Uimp: 4kV

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697073

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW8HU-2500,RDW8DC-2500; 详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696489

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

RDR7-50 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流调节范围: 23A~32A, 27A~35A, 28A~40A, 36A~45A, 40A~50A; 脱扣级别 10A; 极数: 3P; IP20 (安装后测量); 频率: 50Hz/60Hz; 辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15 Ue: AC380V; Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696356

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW7-6300；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307657534

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW17-2500; Ue:AC380V;In:2000A,2500A;过电流脱扣器类型:热-电磁式;选择性类别:A 类;Ics:60kA;Icu:80kA;3P;配用的辅助触头:AC-15;Ue:AC380V;Ie:0.79A;DC-13;Ue:DC220V;Ie:0.27A产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307679139

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW7-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ue: AC400V; Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; Ue: AC690V; Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC、6NO6NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A ; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 19 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307656566

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW17-1600; Ue:AC380V/660V; In:630A,800A,1000A,1250A,1600A;过电流脱扣器

类型:热-电磁式;选择性类别:A 类;Ics=Icu:50kA;3P;配用的辅助触

头:AC-15;Ue:AC380V;Ie:0.79A;DC-13;Ue:DC220V;Ie:0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月12日 有效期至:2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694314

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW1-3200; Ue: AC400V/690V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A; 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s; AC690V: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 50kA/1s; 选择性类别: B类; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697056

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW8HU-4000、RDW8DC-4000；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307656555

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

RDW1-2000;Ue: AC400V/690V;Uimp:12kV;Ui: 1000V;In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A;
过电流脱扣器类型:电子
式;AC400V:Ics:65kA;Icu:80kA;Icw:65kA/1s;AC690V:Ics:50kA;Icu:50kA;Icw:40kA/1s; 选择性
类别:B类;极数:3P,4P;适用于隔离用;配用的辅助触头:4NO4NC,6NO6NC;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月12日 有效期至:2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679140

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW7-2500/Y Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V;In:

1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;过电流脱扣器类型:电子式;AC400V:

Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;AC690V: Ics=Icu:65kA,Icw:65kA/1s;选择性类别:B类;适

用频率:50/60Hz;极数:3P,4P,适用于隔离用。配用的辅助触头(YQF1): 4NO4NC,

6NO6NC;Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;DC-1

3:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月30日 有效期至: 2029年08月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年08月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684508

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW1-1000;Ue: AC400V;Uimp:8kV;Ui:AC690V;In: 200A,400A,630A,800A,1000A;

过电流脱扣器类型:电子式;Ics:30kA;Icu:42kA;Icw:30kA/0.5s;适用频率:50Hz; 选

择性类别:B类;极数:3P,4P;适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696341

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW5-1600; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684414

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

RDW7-1600 Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V/690V; In: 200A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s; AC690V: Ics=Icu:65kA,Icw:65kA/1s; 选择性类别:B类;适用频率:50/60Hz; 极数:3P,4P,适用于隔离用. 配用的辅助触头(YQF1): 4NO4NC, 6NO6NC; Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694315

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器RDW1-4000;Ue: AC400V/AC690V;Uimp:12kV;Ui:1000V;In: 2900A,3200A,3600A,4000A; 过电流
脱扣器类型:电子式;Ics:80 kA (AC400V), 65 kA (AC690V);Icu:100 kA (AC400V), 85 kA
(AC690V);Icw:80kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);适用频率:50Hz; 选择性类别:B 类;极
数:3P;适用于隔离产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696139

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-140、140N、170、170N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696362

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM3-125；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月24日 有效期至：2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696396

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-205、205N、250、250N、300、300N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696391

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-95、RDC7-110、RDC7-95N、RDC7-110N；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696397

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC7-400、400N、500、500N；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696395

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

RDC7-18、RDC7-18N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:30A; Ue:
AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V; AC-2:18A/18A/10.4A AC-3:18A/18A/10.4A
AC-4:12A/12A/7A; Us: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V,50Hz 极数:3P;
配用的辅助触头:(本体,RDCF7B) Ith:10A; AC-15:Ue/Ie: 220/230V/1.64A、380/400V/0.95A ;
DC-13:Ue/Ie:110V/0.3A、220V/0.15A; 本体自带 1NO,1NC; 外置 RDCF7B 顶装辅助触头模块:
4NO,4NC,2NO2NC,3NO1NC,1NO3NC

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681382

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

RDC19-25/20,RDC19-25/02,RDC19-25/11; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 额定绝缘电压(Ui): 660V; 约定发热电流(Ith): 25A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC230V(220V)/AC400V(380V)/17A; 使用类别: AC-6b; 额定控制电源电压和频率(Us): AC36V、AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2对(2NO或1NO1NC或2NC); Ui: 380V; 约定发热电流(Ith): 6A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696399

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-630、630N、800、800N；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696389

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC7-6.3、RDC7-9、RDC7-12、RDC7-6.3N、RDC7-9N、RDC7-12N；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696393

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

RDC7-65、RDC7-75、RDC7-65N、RDC7-75N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696795

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDBXLE-63; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; Ics=Icn: 6000A; IΔn: 30mA/AC 型; 电子式; IΔm: 2000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(三个保护极, N 极常通)、4P

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696394

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC7-40、RDC7-50、RDC7-40N、RDC7-50N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696390

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-25、RDC7-32、RDC7-25N、RDC7-32N; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010309695211

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
控制与保护开关电器
RDCPS-45;Ui:690V;Ue:AC400V;
Ith=Ic:1A,3A,6A,10A,16A,25A,32A,40A,45A;AC-44;Ics:12kA;3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.9-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303696470

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
接触器式继电器

RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV;
Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、
110V/0.3A; 防护等级: IP20

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695173

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器RDC19-25/20,11,02B, RDC19-25/20,11,02C; Uimp: 8kV; Ui: 660V; Ith: 25A; Ue: AC220/230V、
AC380/400V; Ie: 17A; 使用类别: AC-6b; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz;
Qe: 6kvar(Ue=AC220/230V), 12kvar(Ue=AC380/400V); IP20; 3P; 配用的辅助触头: 2NO、
1NC1NO、2NC; Ith: 6A, AC-15: 380V/0.95A, DC-13: 220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308695226

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器
RDF16-00; 熔断体的额定电压 U_n : AC500V/690V; 熔断体的额定电流
 I_n : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A; 额定分断能力 I_t : 120kA/50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC500V/690V; 熔断器支持件的额定电
流 I_n : 160A; U_{imp} : 6kV; 1P

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303696470

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

接触器式继电器

RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV;I_{th}: 10A; AC-15: U_e/I_e : 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A、

110V/0.3A; 防护等级: IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302697064

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDG8-63、RDG8-125; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ith: 63A、125A; Ue: AC 220V (2P)、AC400V/690V (3P、4P); Ie: 63A、125A; Icw: 1.5kA/1s (63A)、2kA/1s (125A); Icm (峰值): 2.13kA (63A)、2.84kA (125A); 使用类别: AC-22A; 极数: 2P、3P、4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696384

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
信号灯RDD6; Ui:660V, Uimp:6kV; Ue:AC/DC48V,110V,127V,DC220V,AC220V,AC380V;
防护等级:IP65(板前部分), 安装孔径:Φ22mm.型号解释详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304684216

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

RDC19-32/20,RDC19-32/02,RDC19-32/11; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 额定绝缘电压(Ui): 690V; 约定发热电流(Ith): 32A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC230V(220V)/AC400V(380V)/23A; 使用类别: AC-6b; 额定控制电源电压和频率(Us): AC36V、AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2对(2NO或1NO1NC或2NC); Ui: 690V; 约定发热电流(Ith): 10A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13; Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304681383

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器RDC19-43/20,RDC19-43/02,RDC19-43/11; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 额定绝缘电压(Ui):
660V; 约定发热电流(Ith): 43A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie):
AC230V(220V)/AC400V(380V)/29A; 使用类别: AC-6b; 额定控制电源电压和频率(Us): AC36V、
AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2
对(2NO或1NO1NC或2NC); Ui: 380V; 约定发热电流(Ith): 10A; 使用类别: AC-15;
Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695175

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

RDC19-80/21、12B,RDC19-80/21、12C RDC19-95/21、12B,RDC19-95/21、12C; Uimp:8kV;Ui:660V;
Ith:80A(RDC19-80)、95A(RDC19-95); Ue:AC220/230V、AC380/400V; Ie:58A(RDC19-80)、
72A(RDC19-95); 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz;
Qe:RDC19-80:22kvar(Ue=AC220/230V),40kvar(Ue=AC380/400V)RDC19-95:35kvar(Ue=AC220/23
0V),50kvar(Ue=AC380/400V);IP20; 3P; 配用的辅助触头 2NO1NC、1NO2NC; Ith:6A,
AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695176

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器RDC19-32/20、11、02B, RDC19-32/20、11、02C; Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:32A; Ue:AC220/230V、
AC380/400V; Ie:23A; 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz;
Qe:9kvar (Ue=AC220/230V) ,18kvar (Ue=AC380/400V) ; IP20; 3P; 配用的辅助触头 2NO、
1NC1NO、2NC; Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696794

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDBXLE-40; 额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV; 额定绝缘电压(Ui): 400V; 额定工作电压(Ue): AC230V; 额定电流(In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; I Δ n: 10mA、30mA; 额定剩余动作类型: AC 型, I Δ m: 2000A; Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极常通)

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695278

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器RDC19-63/12B,RDC19-63/21B,RDC19-63/12C,RDC19-63/21C;Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:63A;
Ue:AC220/230V、AC380/400V;Ie:43A;使用类别:AC-6b;Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、
AC380V/50Hz; Qe:15kvar(Ue=AC220/230V),30kvar(Ue=AC380/400V); IP20; 3P; 配用的辅助
触头 2NO1NC、1NO2NC: Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696807

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB5TLE-32；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月24日 有效期至：2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695174

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

RDC19-43/20、11、02B、RDC19-43/20、11、02C; Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:43A; Ue:AC220/230V、AC380/400V; Ie:29A; 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz; Qe:10kvar (Ue=AC220/230V) ,20kvar (Ue=AC380/400V); IP20; 3P; 配用的辅助触头 2NO、1NC1NO、2NC; Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696484

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB5T-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230/400V(1P), 400V(2P、3P、4P);
适用频率: 50Hz; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时
脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保
护极)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696478

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDB7-125,RDB7-125H;Ui:690V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P);In:8
0A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;RDB7-125:Ics=Icu:6kA;RDB7-125:Ics=7.5kA,Icu:10kA;选择性类别:A 类; 极
数:1P,2P,3P,4P;适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月24日 有效期至:2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697057

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB5N-125P、RDB5H-125P; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V (1P、1P+N), AC400V (2P、3P、3P+N、4P); 适用频率: 50Hz; I_n : 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; RDB5N-125P: $I_{cn}=I_{cs}=6000A$; RDB5H-125P: $I_{cn}=10000A$, $I_{cs}=7500A$; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极); 1P+N (N 极可开闭)、3P+N (N 极可开闭)。

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696469

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB7-63; Uimp: 4kV; Ui: AC500V; Ue: AC230V/400V (1P、1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Icn=Ics=Icnl=6000A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极), 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭), 3P+N(带三个保护极, N 极可开闭)

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查询,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697076

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB5LE-63MA；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695120

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB5TLE-60; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696479

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-63B; Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: AC230V (1P+N, 2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32A、40 A、50 A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; IΔn: 30mA、50mA/B 型, 电子式; IΔm: 2kA; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N (3 个保护极, N 极常通)、4P; 1P+N、3P+N: 不适用于隔离, 2P、3P、4P: 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696485

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB5LE-63W Ue: AC230V; In: 40A、50A、63A; C 型特性; I Δ n: 30mA (仅一般型)、50mA; AC 型; 电子式; I Δ m=2000A; Ics=Icn=6000A; 极数: 2P (带一个保护极, N 极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696352

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS,RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH; Uimp:6kV; Ui:400V;
Ue:AC230V; In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:C、D 型; I Δ n:30mA(仅一般型),50mA; 额定剩余动作类型:AC 型,电子式; I Δ m:2kA; RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS:
Icn:6kA;Ics:6kA; RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH: Icn:10kA;Ics:7.5kA;极数:2P (1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697080

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器RDB5LEs-63;Ue: 230V (1P+N、2P)、400V (3P、3P+N、4P); Ui: 400V; Uimp: 4kV; In:
6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型; Icn: 6000A, Ics:
6000A; IΔ n: 30mA、50mA、100mA; 延时类型: (30mA, 50mA, 100mA) 一般型 $t \leq 0.1s$;
AC 型; 热磁式; IΔ m: 2000A; 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N (3 个保
护极, N 极常通)、4P产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696357

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB7H-63; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C, D 型特性; D 型: $I_{cn}=I_{cs}=I_{cn1}$: 6000A; C 型: $I_{cn}=I_{cn1}$: 10000A, I_{cs} : 7500A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696463

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB5LE-100；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696799

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDBFLE-40; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; 适用频率: 50Hz; I_n : 6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32A、40 A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I_{\Delta n}$: 10mA、30mA /AC 型, 电子式; $I_{cs}=I_{cn}=4500A$; 电子式; $I_{\Delta m}=2000A$; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极可开闭)

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696802

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDBF-40; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; 适用频率: 50Hz; I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I_{cs}=I_{cn}=4500A$;
极数: 2P (带一个保护极, N 极可开闭)。

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696797

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDBX-63; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);
In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬
时脱扣类型: C 型, D 型; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P(所有极均为
保护极)

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696801

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDBF-63; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); 适用频率: 50Hz; I_n : 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I_{cs}=I_{cn}=6000A$; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696480

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB7LE-125, RDB7LE-125H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696796

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
小型断路器RDBX-40; Ue: AC230V; Uimp: 4kV; Ui: 500V; In: 6A、10A、16A、20A、
25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; Icn=Ics: 4500A; 极数: 1P+N (带一
个保护极, N 极可开闭)产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696468

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB7LE-63；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696798

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器RDBFLE-63; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V(1P+N, 2P); AC400V(3P, 3P+N, 4P);
适用频率: 50Hz; I_n : 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: C、D 型; $I_{\Delta n}$ =30mA/AC 型; I_{cs} = I_{cn} =6000A; 电子式; $I_{\Delta m}$ =2000A;
极数: 1P+N (带一个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、4P (带四个保护极)。产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696335

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDB8D-63Z; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: DC80V/DC60V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; TMU; Ics=7.5kA; Icu=10kA; 选择性类别: A; 极数: 1P 外形;不适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696450

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB7HLE-63; Ue: AC230V(1P+N, 2P)、AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=7.5kA; Icn=10kA; IΔ n: 30mA/AC 型; 电子式; IΔ m: 2000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696790

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDB8D-125Z Ui:500V;Uimp:4kV; Ue:DC80V(1P 外形); In:80A,100A,125A;
过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:7.5kA;Icu:10kA; 选择性类别:A 类; 不适用于隔
离 其他技术参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696805

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器RDB8A-125; Uimp: 6kV; Ui: 690V; In: 80A、100A、125A Ue: AC220V/230V/240V(1P)、
AC380V/400V/415V(2P), DC60V/110V(1P 外形)、DC125V/220V(2P 外形)过电流脱扣器类型:
热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 选择性类别: A 类; 极数: AC: 1P、2P (所有极均为保护
极), DC: 1P 外形、2P 外形; 适用于隔离用产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684516

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH3-63; Ui:400V; Uimp:2.5kV; Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P); Ith: 63A;
Ie: 32A,63A; Icw:1.2kA/1s; Icm(峰值):2kA; 使用类别:AC-21A; IP20; 极
数:1P,2P,3P,4P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696141

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、
RDM1-125H/T; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695193

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、
RDM1-250HT; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696462

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM1-80; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC400V; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 12.5kA; Icu: 25kA; M 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA; 极数: 3P(L 型、M 型), 4P(M 型)(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15; Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13; Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696400

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM1-400L、RDM1-400M、RDM1-400H; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V/690V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V: L型: Ics: 36kA, Icu: 50kA; M型: Ics: 42kA, Icu: 65kA; H型: Ics: 65kA, Icu: 100kA; AC690V: L、M、H型: Ics: 5kA, Icu: 10kA; 选择性类别: A; 极数: 3P, 4P(N极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695192

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1-800M、RDM1-800H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307656551

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器

RDL20-250/4300 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V; In: 125A,160A,180A,200A,250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:15kA; Icu:15kA; IΔn:100mA,200mA,300mA/AC型; 漏电脱扣器的类型:电子式; IΔm:4kA;选择性类别:A类; 极数:3P+N(3个保护极,N极常通); 不具有隔离功能;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月12日 有效期至: 2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695594

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM1-630；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307662076

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDL20-160G; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 380V (3P+N, 4P); In: 80A、100 A、125A、160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Ics: 6kA; Icu: 12kA; I Δ n: 30mA (仅非延时型), 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA (三档可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I Δ m: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 (除 3P+N 外); 配用的辅助触头: INO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 26 日 有效期至: 2029 年 07 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305656568

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

行程开关

RDLX18-8104, RDLX18-8107, RDLX18-8108, RDLX18-8111, RDLX18-8112,
RDLX18-8122, RDLX18-8166, RDLX18-8169, RDLX18-9101; Uimp: 8kV; Ui: 500V;
Ith: 5A; AC-15: 380V/0.95A; DC-13: 220V/0.55A; 防护等级: IP62;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307656553

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器

RDL20-160/4300 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V; In: 80A,100A,125A,140A,160A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:12kA; Icu:12kA; IΔn:100mA,200mA,300mA /AC 型; 漏电脱扣器的类型:电子式; IΔm:3kA;选择性类别:A 类; 极数: 3P+N(3 个保护极,N 极常通); 不具有隔离功能;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307656552

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器RDL20-400/4300 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V; In: 200A,250A,315A,350A,400A; 过电流
脱扣器类型:热磁式; Ics:30kA; Icu:30kA; IΔn:200mA,300mA,500mA /AC 型; 漏电脱扣器的类
型:电子式; IΔm:1/4Icu;选择性类别:A 类; 极数:3P+N(3 个保护极,N 极常通); 不具有隔离功
能;产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307662075

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDL20-250G; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 380V (3P+N, 4P); In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Ics: 8kA; Icu: 15kA; IΔn: 30mA (仅非延时型), 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA (三档可调) / AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 (除 3P+N 外); 配用的辅助触头: INO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 26 日 有效期至: 2029 年 07 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696388

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDM1L-125; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696476

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1-1250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/690V; In:700A, 800A, 1000A, 1250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V :Ics:42kA, Icu:65kA; AC690V :Ics:10kA, Icu:20kA 选择性类别:A; 3P、4P(N 极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697051

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM1EL-800□；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695154

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDMIL-400; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 12kV; In: 225A、250A、315A、350A、400A;
过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA; M 型: Ics:
35kA; Icu: 65kA; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I Δ n: 100mA/300mA/500mA (可调)/AC
型; I Δ m: 17.5kA; 极数: 3P、4P (三个保护极、N 极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697052

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM1EL-400□、RDM1EL-630□; 详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695153

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDM1L-800; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 12kV; In: 400A、500A、630A、700A、800A;
过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA; M 型: Ics:
35kA; Icu: 70kA; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I Δ n: 300mA/500mA/1000mA (可调) /AC
型; I Δ m: 17.5kA; 极数: 3P、4P (三个保护极、N 极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696387

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDM1L-250；详见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684218

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM1E-400M、RDM1E-400H Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 400A
(200A~400A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 42 kA (M 型), 65kA
(H 型); Icu: 65kA (M 型), 100kA (H 型); Icw: 5kA/1s; 选择性类别:
B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P, 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于 隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673122

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1E-125M、RDM1E-125H; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 32A (16A~32A 可调), 63A (32A~63A 可调); 125A (63A~125A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 35 kA (M 型), 50 kA (H 型); Icu: 50 kA (M 型), 85 kA (H 型); Icw: 5kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P, 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696812

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM1EL-250L、RDM1EL-250M、RDM1EL-250H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673123

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1E-250M、RDM1E-250H Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 250A
(100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 35 kA (M 型), 50 kA
(H 型); Icu: 50 kA (M 型), 85 kA (H 型); Icw: 5kA/1s; 选择性类别: B
类; 频率: 50Hz; 极数: 3P、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的
辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694224

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器
RDL18-32,RDL18-32J; Ue:AC230V;In:10A,16A,20A,25A,32A;IΔn:30mA;额定剩
余动作类型:AC型,电子式;IΔm:500A;Im:500A;极数:2P

产品标准和技术要求
GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684220

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM1E-800M、RDM1E-800H Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; 630A(IR=400A~630A 可调)、800A(IR=630A~800A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 42kA (M 型), 65kA (H 型); Icu: 65kA (M 型), 100kA (H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P, 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查询,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696793

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000、RDH5(HGL)-1250、RDH5(HGL)-1600；额定冲击耐受电压 (Uimp)：8kV；额定绝缘电压 (Ui)：800V；约定发热电流 (Ith)：RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000 Ith=1000A，RDH5(HGL)-1250 Ith=1250A，RDH5(HGL)-1600 Ith=1600A；额定工作电压 (Ue)：AC400V；额定电流 (Ie)：800A、1000A、1250A、1600A；额定短时耐受电流 (Icw) 和时间：50kA/1s；额定短路接通能力 (Icm) (峰值)：105kA；使用类别：AC-23B；极数：3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696815

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器RDM1E-630M、RDM1E-630H Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In:630A(IR=252A~630A
可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 37.5 kA (M 型), 65kA (H 型); Icu: 50 kA (M
型), 100kA (H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P; 适用于
隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; 约定发热电流 (Ith): 3A; Uimp: 4kV; Ui: 400V; 相
应类别下的额定工作电压(Ue)/额定 工作电流(Ie):AC-15:AC220V/0.15A;DC-13:DC220V/0.15A产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684249

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDH5(HGL)-630; Uimp:8kV; Ui:800V; Ith: 630A; Ue: AC400V; Ie: 315A、
400A、500A、630A; Icw:8kA/1s; Icm(峰值):13.6kA; 使用类别: AC-23B; 极
数: 3P,4P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305696337

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关
RDH7D-100/3P RDH7D-100/4P; U_i :690V; U_{imp} :8kV(主), 4kV(控); I_{th} :100A; U_e : AC400V; I_e :
6A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iB; I_{cm} (峰值):17kA;
 I_{cw} :10kA/30ms; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 极数: 3P,4P;产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696415

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH5(HGL)-400/3,RDH5(HGL)-400/4;Uimp: 8kV;Ui: 800V;Ith: 400A;Ue: AC400V;
Ie: 200A、250A、315A、350A、400A;Icw: 10kA/1s,Icm(峰值):17kA;使用类别:
AC-23B;极数: 3P、4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305697055

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关

RDH5DS-630、RDH5DS-400 额定绝缘电压(Ui): 800V;控制回路额定绝缘电压(Ui): 250V;额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;控制回路冲击耐受电压(Uimp): 4kV;约定发热电流(Ith): 630A、400A;额定工作电压(Ue): AC400V;额定工作电流(Ie): 630:400A、500A、630A;400A:225A、250A、315A、350A、400A;使用类别: AC-33iB;额定短路接通能力(Icm)(峰值): 25.2kA;额定短时耐受电流(Icw): 12.6kA/60ms;电器级别: PC 级;转换方式: ATSE;极数: 3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695163

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH3-125; Ui:500V; Uimp:2.5kV; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); Ith:
125A; Ie: 125A; Icw:1.5kA/1s; Icm(峰值):2.5kA; 使用类别:AC-22A; IP20; 极
数:1P,2P,3P,4P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696860

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关

RDH5D-800、RDH5D-1000、RDH5D-1250、RDH5D-1600； Ue: AC400V； Ui: 800V (主回路)、400V (控制回路)； Uimp: 8kV (主回路)、2.5kV (控制回路)； Ith=Ie: 800A、1000A、1250A、1600A； 使用类别: AC-33iB； Icm (峰值): 67.2kA； Icw: 32kA/60ms； 转换方式: ATSE； 电器级别: PC 级； 极数: 3P、4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发：

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684509

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH3-100; Ui:400V; Uimp:2.5kV; Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P); Ith: 100A;
Ie: 80A,100A; Icw:1.8kA/1s; Icm(峰值):3kA; 使用类别:AC-21A; IP20; 极
数:1P,2P,3P,4P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696346

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH3G-63; Uimp:4kV; Ui:500V; Ith:63A; Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A, 63A; Icw=756A/1s; Icm=1260A; 使用类别:AC-21A; 1P、2P、3P、4P; IP20

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684150

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDH5(HGL)-250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ith: 250A; Ue: AC400V; Ie: 200A、
250A; Icw:3.2kA/1s; Icm(峰值):4.7kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P,4P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696347

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDH3G-125; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 80A, 100A, 125A; Icw: 1500A/1s; Icm: 2500A; 使用类别: AC-21A; 1P、2P、3P、4P; IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302696414

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDHL5-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 125A; Ue: AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P); Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw: 1500A/1s; Icm (峰值): 2500A; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684151

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关RDH5(HGL)-160; Uimp:8kV; Ui:800V; Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 63A、
100A、125A、160A; Icm(峰值):2.84kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P,4P;产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304683344

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
软起动器

RDJR6-5.5kW, RDJR6-7.5kW, RDJR6-11kW, RDJR6-15kW, RDJR6-18.5kW, RDJR6-22kW,
RDJR6-30kW, RDJR6-37kW, RDJR6-45kW, RDJR6-55kW; Uimp:6kV; Ui: 660V; Ue:
AC380V;lth=Ie: 11A,15A,22A,30A,37A,44A,60A,74A,90A,110A;Pe: 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW,
18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW;外壳防护等级: IP20;使用类别: AC-53b; 极数:3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695227

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

RDJR6-250kW,RDJR6-280kW,RDJR6-320kW; Uimp:6kV;Ui: 660V; Ue:
AC380V;Ith=Ic: 500A,560A,640A;Pe: 250kW,280kW,320kW;使用类别: AC-53b;极
数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695155

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDL7-63;

Ue:AC230V(2P),AC400V(4P);In:25,40,63A;I Δ n:0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/AC 型,电磁式;Im=I Δ m=500A(25A,40A);Im=I Δ m=630A(63A);Inc=I Δ c=6kA;极数:2P,4P;

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695123

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
软起动器RDJR6-75kW,RDJR6-90kW,RDJR6-115kW,RDJR6-132kW,RDJR6-160kW,RDJR6-185kW,
RDJR6-200kW; Uimp:6kV;Ui: 660V; Ue: AC380V;lth=Ie: 150A, 180A, 230A, 264A, 320A, 370A,
400A;Pe: 75kW,90kW,115kW,132kW,160kW,185kW,200kW;使用类别: AC-53b; 极数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.6-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月20日 有效期至: 2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010306695191

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作继电器

RDJD8; Un:AC220V/380V;U_{sn}:AC220V;In: 630A;输出触头:U_c/I_c:AC-15:380V/0.47A,250V/0.75A,DC-13:250V/0.27A;I_{Δn}:50mA/100mA/300mA/500mA 分级调节;额定剩余动作类型:AC 型;I_{Δw}: 6300A.

产品标准和技术要求
GB/T 22387-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696804

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
软起动器RDJR6-ZX 75kW、RDJR6-ZX 90kW; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V; Ith=Ie:
150A、180A; Pe: 75kW、90kW; 外壳防护等级: IP20 (操作面); 使用类别:
AC-53a; 极数: 3P产品标准和技术要求
GB/T 14048.6-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695588

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDHM5-400;Uimp:12kV;Ui:1000V;lth: 400A;Ue: AC400V,AC415V,AC690V;Ie: 200A、225A、250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A;Icw:5kA/1s;Icm(峰值):7.6kA;使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;极数:3P,4P;适用频率:50/60Hz;防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NO1NC;lth:3A;使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月23日 有效期至:2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304696811

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
软起动器RDJR6-ZX 15kW、RDJR6-ZX 18.5kW、RDJR6-ZX 22kW、RDJR6-ZX 30kW、RDJR6-ZX 37kW、
RDJR6-ZX 45kW、RDJR6-ZX 55kW; Uimp:6kV; Ui: 690V; Ue:
AC380V; Ith=Ie:30A,37A,44A,60A,74A,90A,110A; Pe:15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW,
55kW; 外壳防护等级: IP20; 使用类别: AC-53a; 极数:3P.产品标准和技术要求
GB/T 14048.6-2016上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695592

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDHM5-250: Uimp:12kV;Ui:1000V;Ith: 250A;Ue: AC400V,AC415V,AC690V;Ie: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、180A、200A、225A、250A;Icw:4kA/1s;Icm(峰值):5.5kA;使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;极数:3P,4P;适用频率:50/60Hz;防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:3A;使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A ; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月23日 有效期至: 2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695590

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

型号: RDHM5-800;详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695584

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
型号: RDHM5-125;详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695585

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号产品名称和系列、型号、规格
隔离开关RDHM5-630;Uimp:12kV;Ui:1000V;lth: 630A;Ue:
AC400V,AC415V,AC690V;Ie:380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A;Icw:8kA/1s;Icm(峰
值):12.6kA;使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;极数:3P,4P;适用频率:50/60Hz;防护等
级:IP20;配用的辅助触头:1NO1NC;lth:3A;使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A ;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附页产品标准和技术要求
GB/T 14048. 3-2017上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月23日 有效期至:2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307656554

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDB5-125C, RDB5-125H;Uimp:6kV ;Ui : 690 V : Ue:AC230 V (1P),AC400 V
(2P,3P,4P);In:80A,100A,125A;过电流脱扣器类型 :热磁式;
RDB5-125C:Ics:6kA : Icu:6kA;RDB5-125H:Ics:7.5kA;Icu:10kA;选择性类别:A 类 ;
极数 1P,2P,3P,4P:适用于隔离用。

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



产品认证证书
II型自愿认证

证书编号: CQC25107463252 发证日期: 2025年03月07日
有效期至: 2035年03月06日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	人民电器集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	单相多表计费计量表箱 (低压成套开关设备) FPFD15X 主母线:InA=315A~10A,Icw=10kA;Un=400V、380V、230V、220V;Ui=500V;50Hz;IP44、IP34D;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人
郑+泉

签发
谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司 电话: +86 10 83886666
中国·北京·南四环西路188号9区 100070 <http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC25107463250

发证日期: 2025年03月07日
有效期至: 2035年03月06日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、规格、型号 单相多表位费控计量表箱(配电箱)
FFPD2X InA=160A~10A, Icw=10kA, Ue=230V, 220V, Ui=500V, 50Hz, IP44-操作面 IP20C, IP34D-操作面 IP20C; 户内型; 最大输出回路: 2路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: Q0025107463254

发证日期: 2025年03月07日

有效期至: 2035年03月06日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位费控计量表箱(配电板)
FPFS2X InA=160A~10A, Icw=10kA; Ue=400V、380V, Ui=500V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C,
IP34D-操作面 IP20C; 户内型; 最大输出回路: 2 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证;

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑士泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: Q0025107463251

发证日期: 2025年03月07日
有效期至: 2035年03月06日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位费控计量表箱(配电箱) FPFD12X InA=250A~10A, Icw=10kA; Ue=400V、380V、230V、220V, UI=500V; 50Hz; IP44- 操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C; 户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 Q0012-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息

授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC25107468947

发证日期: 2025年05月07日

有效期至: 2035年05月06日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	配电箱(配电板) RPZ30 InA=125A~10A,4k≤Icw≤6kA;Ue=400V、380V、230V、220V,Ui=400V;50Hz;户内型;IP30-操作面 IP20C
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301961661

发证日期: 2025年03月19日
有效期至: 2032年03月16日

委托人名称及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	智能综合配电箱(低压成套开关设备) RDJP 主母线:InA=630A~100A,Icw=20kA;Un=400V, 380V,Ui=690V;50Hz;[50kvar(SVG)+80kvar]~20kvar;补偿相数:三相补偿;控制投切电容器的元件类型:复合开关(单片机、CPU控制+磁保持继电器);户外型:IP44
产品标准和技术要求	GB/T 15576-2020;GB/T 7251.2-2023;GB/T 7251.8-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人 签发
郑泉 **谢肇煦**
 中国质量认证中心
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



产品认证证书

证书编号: CQC17012165279

发证日期: 2025年10月31日
有效期至: 2030年10月30日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
RDB7Z-125, RDB7Z-125H, RDB7Z-125H1; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; RDB7Z-125, RDB7Z-125H: Icn=Ics: 6kA; RDB7Z-125H, RDB7Z-125H1: Icn=Ics: 7.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(带三个保护极, N极可开闭), 4P; 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: 220V

产品标准和技术要求 CQC1121-2016

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年03月27日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: 00023107386826

发证日期: 2025年03月19日

有效期至: 2033年05月05日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、 规格、型号	智能综合配电箱(低压成套开关设备) RDJP 主母线:InA=800A~50A,Icw=25kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;160kvar~20kvar;补偿 相数:单相补偿和三相补偿相结合;控制投切电容器的元件类型:复合开关(单片机CPU控制+ 磁保持继电器);户外型;IP45、IP44;具有抑制谐波功能
产品标准和技术要求	GB/T 15576-2020;GB/T 7251.2-2023;GB/T 7251.8-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC12-000001-2020认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年05月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息

授权签字人

郑培泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC22012363112

发证日期: 2022年10月19日

有效期至: 长期有效

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 自恢复式过欠压保护器
RDB5GQ; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(1P+N), AC400V(3P+N); In: 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; Inc: 3000A, 极数: 1P+N(N极不可开闭), 3P+N(N极不可开闭); 不适用于隔离; 不带过电流保护

产品标准和技术要求 JB/T12762-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462188-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC17012167002

发证日期: 2025年07月23日
有效期至: 长期有效

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
RDB7Z-80N, RDB7Z-80H; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣特性: C型/D型/N型;
Icn=Ics=6kA; H型: Icn: 10kA; Ics: 7.5kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭), 2P (带两个保护极), 3P+N (带三个保护极, N极可开闭), 4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC 220V

产品标准和技术要求 CQC1121-2016

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年04月24日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301961661

发证日期: 2022年06月27日

有效期至: 2032年03月16日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	智能综合配电箱(低压成套开关设备) RDJP; 额定工作电压(Ue): 400V、380V; 额定绝缘电压(Ui): 690V; 频率(fn): 50Hz; 主母线的额定电流(InA): 630A~100A; 主母线的额定短时耐受电流(Icw): 20kA; 额定总容量(Qc): [50kvar(SVG)+80kvar]~20kvar; 补偿相数: 三相补偿; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关; 户内型/户外型: 户外型; 外壳防护等级: IP44; 具有遥测、通信、遥控功能
产品标准和技术要求	GB/T 15576-2020; GB/T 7251.12-2013; GB/T 7251.8-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

张志刚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC25107466903

发证日期: 2025年04月28日

有效期至: 2035年04月08日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、 规格、型号	经互感器接入式计量箱(配电箱) PXS3 InA=250A~10A,Icw=10kA;Ue=400V、380V,Ui=690V;50Hz;户内型;IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C;最大回路数:2回路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特此认证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025年04月09日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC25107466904

发证日期: 2025年04月28日

有效期至: 2035年04月08日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 经互感器接入式计量箱(配电板)
SXS3 InA=250A~10A,Icw=10kA;Ue=400V、380V,Ui=690V;50Hz;户内型;IP44-操作面
IP20C、IP34D-操作面 IP20C;最大回路数: 2 回路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025年04月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC25107478366

发证日期: 2025年07月15日
有效期至: 2035年07月14日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	电动机软启动柜(低压成套开关设备) XJ01ES 主母线:InA=100A~10A,Icw=10kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP20;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC25107478369

发证日期: 2025年07月15日

有效期至: 2035年07月14日

委托人名称及注册地址 人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及注册地址 人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及生产地址 浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、规格、型号 电动机软启动柜(低压成套开关设备)
XJ01ES 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;户内型;IP20

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC22107346965

发证日期: 2022年06月29日

有效期至: 2032年06月28日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 交流/低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
MNS 额定工作电压(Ue): 400V 额定绝缘电压(Ui): 690V 频率(fn): 50Hz 主母线的额定电流(InA): 6300A~4000A 主母线的额定短时耐受电流(Icw): 100kA 配电母线的额定电流(InC): 1500A~400A 配电母线的额定短时耐受电流(Icw): 50kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP42、IP41

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

签发

杨立刚

谢肇煦

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167896

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) GCK 主母线:InA=1600A~1000A,Icw=30kA,配电母线:Inc=1000A~ 630A,Icw=30kA,Ue=400V,Ui=690V,50Hz,IP41
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张志刚

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167895

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) MNS 主母线:InA=4000A~1600A,Icw=80kA;配电母线:Inc=1000A~ 400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP41
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301003324

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相单表位计量箱(配电板) BXD1 InA=100A~16A,Icw=10kA,Ue=230V,Ui=690V,50Hz,IP44-操作面 IP20C,户内型;最 大输出回路数:1 路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张立刚 谢肇煦



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167897

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) GCS 主母线InA=2500A~1000A,Icw=50kA;配电母线Inc=1000A~ 630A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V,50Hz;IP41
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

中国质量认证中心


<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301003363

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 三相单表位计量箱(配电板)
BXS1 InA=100A~16A,Icw=10kA,Ue=400V,Ui=690V,50Hz,IP44-操作面 IP20C,户内型;最大输出回路数:1路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张立刚

谢肇煦



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167898

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 交流低压配电柜(低压成套开关设备)
GGD 主母线InA=1600A~400A,Icw=30kA;Ue=400V,Uj=690V;50Hz,IP41

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息

授权签字人

签发

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167791

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	配电箱 (配电箱) JXF InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、230V,Ui=400V;50Hz,IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

张志刚

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301003364

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相多表位计量箱(配电箱) BXS2 InA=250A~16A,Icw=10kA,Ue=400V,Ui=690V,50Hz;IP44-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167899

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)
产品型号:GGJ; 额定工作电压(U_e):400V; 额定绝缘电压(U_i):690V; 额定电流(I_n):481A~68.7A; 额定短时耐受电流(I_{cw}):15kA; 额定总容量(Q_c):420kvar~60kvar; 外壳防护等级:IP41; 补偿相数:混合补偿装置(单相、三相混合补偿); 控制投切电容器的元件类型:复合开关; 户内型; 频率:50Hz

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

张志刚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC22107342104

发证日期: 2022年06月13日

有效期至: 2032年06月12日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	人民电器集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	交流低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) MNS 额定工作电压(Ue):400V 额定绝缘电压(Ui):690V 频率(fn):50Hz 主母线的额定电流(InA):1600A~400A 主母线的额定短时耐受电流(Icw):30kA 馈电柜配电母线的额定电流(Inc):800A~200A 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流(Icw):30kA 控制柜配电母线的额定电流(Inc):800A~200A 控制柜配电母线的额定短时耐受电流(Icw):30kA 户内型/户外型:户内型 外壳防护等级:IP42、IP41、IP40、IP30
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

签发

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301003327

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位计量箱(配电板) BXD2 InA=250A~16A,Icw=10kA,Ue=400V、230V,Ui=690V,50Hz;IP44-操作面 IP20C,户 内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301856233

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2030年12月10日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相单表位计量箱(配电箱) PXD1 InA=80A~10A,Icw=6kA;Ue=230V,Ui=400V,50Hz;IP44-操作面 IP20C,户内型;最大输出回路数:1路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查(初始工厂检查)+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301963952

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位计量箱(配电板) RXD2 InA=250A~16A,Icw=10kA,Ue=400V、230V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面 IP20C,户 内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

王志刚 谢肇煦



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301963950

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相多表位计量箱(配电箱) RXS2 InA=250A~16A,Icw=10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

签发

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301854286

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 单相单表位计量箱(配电板)
SXD1 InA=80A~10A,Icw=6kA,Ue=230V,Ui=400V,50Hz,IP44-操作面 IP20C,户内型,最大输出回路数:1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚 谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301963951

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相单表位计量箱 (配电板) RXS1 InA=100A ~ 16A,Icw=10kA,Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面 IP20C,户内型;最 大输出回路数:1 路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依排发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人

签发

杨立刚

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC20020265300

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相多表位计量箱(配电板) SXS2 InA=250A~16A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面 IP20C;户内 型;最大输出回路数:4
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张立刚

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301854296

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	多表位计量箱(配电箱) SXD2 InA=225A~10A, Icw=10kA; Ue=400V、230V, Ui=400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C, 户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人

签发

张立刚

谢肇煦

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167894

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 动力柜(低压成套开关设备)
XL-21 主母线InA=400A~10A,Icw=10kA,Ue=400V,Ui=690V,50Hz,IP40

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人

签发

谢肇煦

谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301854292

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相单表位计量箱(配电箱) SXS1 InA=100A~10A,Icw=10kA;Ue=400V,Ui=400V;50Hz;IP44-操作面 IP20C,户内型;最大 输出回路数:1
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301858557

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2030年12月10日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位计量箱(配电板)
PXS2 InA=250A~10A,Icw=10kA,Ue=400V,Ui=400V,50Hz,IP44-操作面 IP20C,户内型;最大输出回路数:4

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查(初始工厂检查)+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张立刚

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301963953

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相单表位计量箱(配电箱) RXD1 InA=100A~16A,Icw=10kA;Ue=230V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面 IP20C,户内型;最 大输出回路数:1 路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301858554

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2030年12月10日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 三相单表位计量箱(配电板)
PXS1 InA=100A~10A,Icw=10kA,Ue=400V,Ui=400V,50Hz,IP44-操作面IP20C,户内型,最大输出回路数:1

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查(初始工厂检查)+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

签发

王志刚 谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301007233

发证日期: 2022年02月28日

有效期至: 2032年02月27日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、规格、型号 低压动态无功有源综合补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)
型号: RDPQC; 额定工作电压(U_e): 400V; 额定绝缘电压(U_i): 690V; 额定电流(I_n): 209A~73.8A; 额定短时耐受电流(I_{cw}): 15kA; 额定总容量(Q_c): 120kvar~60kvar+50kvar(SVG); 外壳防护等级: IP44; 补偿相数: 三相补偿; 投切电容器的元件类型: 复合开关; 户外型; 频率: 50Hz;

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息

授权签字人

张志刚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301239205

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	配电箱 (配电板) RPZ30 InA=32A~6A,Icw=6kA,Ue=230V,Ui=400V,50Hz,IP30-操作面 IP20C,户内型,最大输出回路数:3 路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

王志刚 谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: 09023107384213

发证日期: 2023年04月24日
有效期至: 2023年04月23日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
产品名称和系列、 规格、型号	密集型母线槽 CCX InA=1600A~400A, Icw:30kA;分接单元: Inc:500A~16A;Icc: 20kA;Ue=400V、380V, Ui=800V(带分接单元)/1000V(不带分接单元); 50Hz; IP54、IP44、IP40(带分接单元)、IP66、 IP65、IP55、IP54、IP44、IP40(不带分接单元), 有防止火焰蔓延特性功能
产品标准和技术要求	GB/T 7251.6-2015
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-00001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301858555

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2030年12月10日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	多表位计量箱(配电板) PXD2 InA=250A~10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=400V;50Hz;IP44-操作面 IP20C,户 内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查(初始工厂检查)+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

张志刚

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC23107391588

发证日期: 2023年06月14日
有效期至: 2033年06月13日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
产品名称和系列、 规格、型号	密集型母线槽(母线槽) CCX 母线干线单元:InA=1600A-400A,Icw=30kA;分接单 元:Inc=400A-16A,Icc=20kA,Ue=400V, 380V,Ui=800V(带分接单元)/1000V (不带分接 单元);50Hz;IP54、IP44、IP40 (带分接单元)/IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40 (不带分接 单元),有防止火焰蔓延,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.6-2015
认证模式	产品型式试验+市场抽样检验+工厂抽样检验

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC24107420929

发证日期: 2024年02月04日
有效期至: 2034年02月03日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相金属低压计量箱(低压成套开关设备) PJF-HBL 主母线:InA=350A~10A,Icw=10kA;Un=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP44、IP34D; 户外型;最大输出回路数:1 路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人 签发
郑喆 谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC23107384217

发证日期: 2023年04月24日
有效期至: 2033年04月23日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	人民电器集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
产品名称和系列、规格、型号	密集型母线槽(母线槽) CCX 母线干线单元的额定电流(InA): 4000A~1600A; Icw: 80 kA;分接单元的额定电流(Inc): 630A~16A; Icc: 20kA; Ue: 400V、380V; 额定绝缘电压(Ui): 800V(分接单元)/1000V(不带分接单元)50Hz; IP54、IP44、IP40(带分接单元); IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40(不带分接单元); 具有防止火焰蔓延特性
产品标准和技术要求	GB/T 7251.6-2015
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC24107420930

发证日期: 2024年02月04日
有效期至: 2024年02月03日

委托人名称及注册地址 人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及注册地址 人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及生产地址 人民电器集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位金属低压计量箱(配电箱)
BXS3 InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V, 380V,Ui=500V;50Hz; IP44-操作面 IP20C,
IP34D-操作面 IP20C;户内型;最大输出回路数:3 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2009010304327430

发证日期: 2023年12月15日
有效期至: 2033年12月14日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	自耦减压启动箱 XJ01-100(kW), XJ01-115(kW); U _i : 690V; XJ01-100(kW); U _e : AC380V; I _e : 190A; XJ01-115(kW); U _e : AC380V; I _e : 218A; 脱扣级别: 10A; 外壳防护等级: IP10; 极数: 3P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息

授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC24107420938

发证日期: 2024年02月04日
有效期至: 2034年02月03日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相金属低压计量箱(低压成套开关设备) PJF-HB 主母线:InA=350A~10A,Icw=10kA;Un=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP44、IP34D; 户外型;最大输出回路数:1路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC24107420928

发证日期: 2024年02月04日

有效期至: 2034年02月03日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位金属低压计量箱(配电箱) DX-J-6HSL InA=250A-10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V、230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44- 操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C;户外型,本产品仅适用于在污染等级 2 的环境中使用
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC24107419979

发证日期: 2024年01月30日
有效期至: 2034年01月29日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 并网箱(低压成套开关设备)
RDPV8-B-50 主母线:100A-10A,Icw=2kA;Un=400V、380V、230V,Ui=690V;50Hz;户内型;IP65;进线回路数:1回路,出线回路数:1回路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人 签发
郑泉 谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: 09024107420940

发证日期: 2024年02月04日
有效期至: 2024年02月03日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位金属低压计量箱(配电箱) DX-J-9HS InA=250A-10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V、230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44- 操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C;户外型;本产品仅适用于在污染等级 2 的环境中使用
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC23107384219

发证日期: 2023年04月24日
有效期至: 2023年04月23日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

产品名称和系列、规格、型号 密集型母线槽(母线槽)
CCX InA=6300A~4000A, Icw=100kA; Ue=1000V, Ui=1000V; 50Hz; IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40, 具有防止火焰蔓延特性

产品标准和技术要求 GB/T 7251.6-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发
郑士泉 谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107419356

发证日期: 2024年02月04日

有效期至: 2034年02月03日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	人民电器集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	低压成套开关设备 MNS 主母线:InA=6300A-4000A,Icw=100kA;馈电柜配电母线:In=4300A-2000A,Icw=80kA;控制柜配电母线:In=2000A-400A,Icw=80kA;Un=690V、660V、525V、500V、480V、450V、415V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz;IP43、IP42、1P41、IP40、IP32、IP31、IP30;IK10;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑士泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC2017010301975725

发证日期: 2023年12月19日
有效期至: 2028年12月18日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 低压电缆分接箱(公用电网电力配电成套设备)
DFX 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA,Ue=400V,Ui=690V,50Hz,IP44;户外型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特此认证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年08月15日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC23107391588

发证日期: 2024年01月19日
有效期至: 2033年06月13日

委托人名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称 及注册地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称 及生产地址	人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
产品名称和系列、 规格、型号	密集型母线槽(母线槽) CCX 母线干线单元,InA=1600A-400A,Icw=30kA,分接单 元,Inc=400A-16A,Icc=20kA,Ue=400V、380V,Ui=800V(带分接单元)/1000V (不带分接单 元);50Hz;IP54、IP44、IP40 (带分接单元)/IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40 (不带分接 单元),有防止火焰蔓延,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.6-2015
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年06月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2025000301004153



人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	人民电器集团有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	电能计量箱
产品系列、型号、规格：	(见附件)
依据的标准：	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称：	人民电器集团有限公司
生产企业地址：	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)柳乐路555号

联系人： 郑淑雷
电话： 1358895****
电子邮箱： 599161649@qq.com
指定签字人： 郑淑雷

自我声明时间： 2025-05-15
自我声明地点： 浙江乐清
生产者签字： [Red Seal]



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2023980301001833



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	智能综合配电箱(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 15576-2020; GB/T 7251.2-2023; GB/T 7251.8-2020
生产企业名称:	浙江人民电器有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
 电话: 0577-62730733
 电子邮箱: 599161649@qq.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2025-04-02
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301004152



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电能计量箱
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
电话: 1358895****
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2025-03-15
自我声明地点: 柳市人民工业园
生产者名称:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980301019004



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	智能综合配电箱(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 15576-2020; GB/T 7251.2-2023; GB/T 7251.8-2020
生产企业名称:	浙江人民电器有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人:	郑淑雷
电话:	0577-62730733
电子邮箱:	599161649@qq.com
指定签字人:	

自我声明时间:	2025-04-02
自我声明地点:	浙江乐清
生产者签章:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2025980301004002



人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	人民电器集团有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	配电箱（配电板）
产品系列、型号、规格：	(见附件)
依据的标准：	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称：	浙江人民电器有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人： 郑淑雷
电话： 1358895****
电子邮箱： 599161649@qq.com
指定签字人：

自我声明时间： 2025-05-13
自我声明地点： 乐清市
生产者签字：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301004151



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电能计量箱
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)柳乐路555号

联系人:	郑淑雷
电话:	1358895****
电子邮箱:	599161649@qq.com
指定签字人:	

自我声明时间:	2025-05-15
自我声明地点:	浙江乐清
生产者名称:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2025000301005263

人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	单相多表位 低压费控计量表箱
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
电话: 1358895****
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人: 郑淑雷

自我声明时间: 2025-07-30
自我声明地点: 乐清市
生产者签字: 郑淑雷



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301004150



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电能计量箱
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
 电话: 1358895****
 电子邮箱: 599161649@qq.com
 指定签字人: 郑淑雷

自我声明时间: 2025-05-21
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:



注: 有关声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301005256



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	三相单表位低压费控计量表箱
产品系列、型号、规格:	(见附件)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 柳乐路555号

联系人:	郑淑雷
电话:	1358895****
电子邮箱:	599161649@qq.com
指定签字人:	郑淑雷

自我声明时间:	2025-10-30
自我声明地点:	温州
生产者签字:	(盖章)



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2025000301005261



人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	人民电器集团有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	单相多表位 低压费控计量表箱
产品系列、型号、规格：	(见附件)
依据的标准：	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称：	人民电器集团有限公司
生产企业地址：	浙江省温州市乐清市经济开发区（柳市人民工业园）柳乐路555号

联系人： 郑淑雷
 电话： 1358895****
 电子邮箱： 599161649@qq.com

指定签字人：

自我声明日期：2025-03-20
 自我声明地点：温州
 生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301005255



人民电器集团有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 经互感器接入式非金属计量表箱
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 7251.2-2023
生产企业名称: 人民电器集团有限公司
生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
电话: 1358895****
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人: 郑淑雷

自我声明日期: 2025-05-30
自我声明地点: 温州市
生产者签字: [Red Seal]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301005259



人民电器集团有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	单相多表位 低压费控计量表箱
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
电话: 1358895****
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人:

郑淑雷

自我声明时间: 2025-05-30
自我声明地点: 温州
生产者签字:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2025000301004530

人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	十五位单相金属表箱
产品系列、型号、规格:	(见附件)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
电话: 1358895****
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人: 郑淑雷

自我声明日期: 2025-05-29
自我声明地点: 温州市
生产者签字: [Red Seal]

注: 有关声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025980301006677



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电动机软起动柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称:	浙江人民电器有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
 电话: 1358895****
 电子邮箱: 599161649@qq.com
 指定签字人:

自我声明日期: 2025-08-09
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025000301005269



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	单相单表位 低压费控计量表箱
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	人民电器集团有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
电话: 1358895****
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人: 郑淑雷

自我声明时间: 2025-07-30
自我声明地点: 温州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2025980301006678



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电动机软启动柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格:	(见附件)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称:	浙江人民电器有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人: 郑淑雷
 电话: 1358895****
 电子邮箱: 599161649@qq.com
 指定签字人:

自我声明日期: 2025.08.09
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2023980301006179



人民电器集团有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称:	人民电器集团上海有限公司
生产企业地址:	上海市嘉定区嘉行公路1515号

联系人: 郑淑雷
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人: 郑淑雷

自我声明时间: 2025-04-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者名称: 人民电器集团有限公司



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2024980301000047



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称:	人民电器集团上海有限公司
生产企业地址:	上海市嘉定区嘉行公路1515号

联系人:	郑淑雷
电话:	0577-62730733
电子邮箱:	599161649@qq.com
指定签字人:	

自我声明时间:	2025-04-02
自我声明地点:	浙江乐清
生产者签字:	



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2023980301006178



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023;GB/T 7251.8-2020
生产企业名称:	人民电器集团上海有限公司
生产企业地址:	上海市嘉定区嘉行公路1515号

联系人: 郑淑雷
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 599161649@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2025-04-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2024980301000046



人民电器集团有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	人民电器集团有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格:	(见附件)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称:	人民电器集团上海有限公司
生产企业地址:	上海市嘉定区嘉行公路1515号

联系人:	郑淑雷
电话:	0577-62730733
电子邮箱:	599161649@qq.com
指定签字人:	

郑淑雷

自我声明时间:	2024年04月02日
自我声明地点:	浙江乐清
生产者签章:	



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312306000084

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆变压器
型号规格 BAB AC380V/220V 1kVA
防爆标志 Ex db eb IIB T6 Gb
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023908



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312309000296

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
 生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
 生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
 生 产 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
 产 品 名 称 防爆声光报警器
 型 号 规 格 BBJ AC220V 10W
 防 爆 标 志 Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
 依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 25 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025722



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312308000056

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆插销
型号规格 BCX53-30
防爆标志 Ex db IIC T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 21 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023911



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000143

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
生 产 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产 品 名 称 防爆隔离密封盒
型 号 规 格 BAG-ZI
防 爆 标 志 Ex db IIC Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023907



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000144

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
生 产 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产 品 名 称 防爆穿线盒
型 号 规 格 BHC
防 爆 标 志 Ex eb II C Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023912



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000147

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
生 产 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产 品 名 称 防爆活接头
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 21 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025721



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312304000678

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆断路器
型号规格 见附页
防爆标志 Ex db eb IIC T4 Gb
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 21 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025718



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000318

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
生 产 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产 品 名 称 防爆接线盒
型 号 规 格 BHD51 AC220V/380V 20A
防 爆 标 志 Ex db II B T6 Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023896



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312305000192

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆磁力起动器 (启动开关)
型号规格 BQD53 AC380V/220V 60A
防爆标志 Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,
GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023909



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312304000683

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
生 产 地 址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产 品 名 称 防爆断路器
型 号 规 格 BLK52 AC380V/220V 80A
防 爆 标 志 Ex db II B T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023905



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312305000191

委托人	人民电器集团防爆电器有限公司
地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者	人民电器集团防爆电器有限公司
地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业	人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称	防爆变频调速箱
型号规格	BQXB
防爆标志	Ex db IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
依据标准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 20 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025715



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000146

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆挠性连接管
型号规格 见附页
防爆标志 Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 21 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025720



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000320

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆接线箱
型号规格 BXJ AC220/380V 250A
防爆标志 Ex db IIC T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023898



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312304000680

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆防腐控制箱
型号规格 BXK8050 AC380V/220V 16A
防爆标志 Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,
 GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023902



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000321

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆接线箱
型号规格 BXJ AC380V/220V 150A
防爆标志 Ex db IIB T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEC-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnec.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023894



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312304000798

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆控制箱
型号规格 BXK 380V 16A
防爆标志 Ex db eb IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T80℃ Db
依据标准 GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021, GB/T3836.3-2021,
GB/T3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 24 日

颁发日期: 2023 年 04 月 18 日

有效期至: 2025 年 09 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025714



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000323

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆照明(动力)配电箱
型号规格 BXM(D) AC380V/220V 250A
防爆标志 Ex db IIB T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 21 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025716



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000317

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆动力检修箱
型号规格 BXX51 AC380V 100A
防爆标志 Ex db IIB T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023893



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312308000055

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆检修电源插座箱
型号规格 BXX52
防爆标志 Ex db eb IIB T4 Gb, Ex tb III C T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,
GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023910



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000324

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产者 人民电器集团防爆电器有限公司
地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司
生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号 (人民电器集团有限公司内)
产品名称 防爆照明(动力)配电箱
型号规格 见附页
防爆标志 Ex db eb IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,
GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 04 日

颁发日期: 2023 年 04 月 21 日

有效期至: 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P
邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025717

人民电器集团有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 客服热线: 400-898-1166 官网: www.chinapeople.com

“”、“人民电器”、“PEOPLE” 商标属人民电器集团所有

对于本手册的内容, 若因技术升级或采用更新的生产工艺, 人民电器有权随时更改、变动, 不再另作说明。

