



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx16.2511

制造单位	人民电器集团防爆电器有限公司 地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
样品名称	防爆吸顶灯
型号规格	BAX51-100 AC220V 100W
防爆标志	Exe II T3 Gc
产品标准	Q/RMD 211-2016
总装图号	3RM.514.014

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第 3 部分: 由增安型“e”保护的的设备》

记 事

1. 本证书可代表产品:
 1) BAX51-100 AC220V 100W
 防爆标志: Exe II T3 Gc。
 2) BAX51-40 AC220V 40W
 防爆标志: Exe II T4 Gc。
 2. 光源: 白炽灯。

本证有效期 2016 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 28 日

颁发日期 2016 年 8 月 29 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com

