



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx16.2510

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
 地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

样品名称 防爆接线盒

型号规格 CHD-G2" AC380V/220V 20A

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb

产品标准 Q/RMD 260-2015

总装图号 2RM.670.015

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记 事

本证书可代表产品:

CHD-G2", CHD-G1 1/2", CHD-G1 1/4", CHD-G1", CHD-G3/4", CHD-G1/2" 电压: AC380V/220V 电流:20A
防爆标志: Ex d IIC T6 Gb。

本证有效期 2016 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 16 日

颁发日期 2016 年 8 月 17 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com